

厚別水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和4年10月～令和5年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和4年10月	100	1,735	439,473	459,245	898,718
令和4年11月	100	1,778	412,764	443,593	856,357
令和4年12月	100	1,735	447,977	483,368	931,345
令和5年 1月	100	1,620	401,772	507,214	908,986
令和5年 2月	100	1,760	385,039	423,867	808,906
令和5年 3月	100	1,807	465,539	480,775	946,314
令和5年 4月	100	1,922	515,480	348,995	864,475
令和5年 5月	100	1,753	525,287	351,029	876,316
令和5年 6月	100	2,009	510,943	344,863	855,806
令和5年 7月	100	1,922	450,474	470,795	921,269
令和5年 8月	100	2,009	459,613	454,578	914,191
令和5年 9月	100	1,919	422,095	457,266	879,361
合計	—	—	5,436,456	5,225,588	10,662,044


※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

厚別水再生プラザ


月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度下期)



	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10/4	1,343	1,354	1,311	1,203	1,162	1,126	1,177	1,346	1,350	1,655	1,919	1,850	1,803	1,613	1,503	1,509	1,188	1,233	1,597	1,535	1,524	1,469	1,468	1,475
11/13	1,384	1,382	1,263	1,207	1,213	1,158	1,062	973	965	1,020	1,068	1,034	1,090	1,387	1,869	1,965	1,912	1,477	1,556	1,556	1,505	1,584	1,423	1,424
12/13	1,508	1,408	1,361	1,371	1,280	1,108	1,023	1,100	1,207	1,178	1,656	1,780	1,970	1,970	1,876	1,537	1,499	1,353	1,385	1,356	1,397	1,381	1,474	1,396
1/13	1,429	1,491	1,321	1,216	1,040	991	977	1,033	1,216	1,379	1,481	1,220	1,180	1,259	1,594	1,771	1,859	1,632	1,608	1,666	1,604	1,585	1,502	1,455
2/28	1,541	1,529	1,344	1,203	981	1,009	889	1,058	1,203	1,189	1,232	1,246	1,493	1,922	1,947	2,021	1,915	1,849	1,795	1,498	1,450	1,431	1,396	1,402
3/26	1,567	1,450	1,351	1,088	964	1,031	1,002	1,035	1,118	1,210	1,137	1,162	1,246	1,278	1,382	1,472	1,520	1,508	1,944	2,033	2,035	1,951	1,837	1,783

厚別水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度上期)



	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
4/16	1,388	1,444	1,450	1,514	1,500	1,591	1,699	1,770	2,087	2,065	1,921	1,697	1,626	1,583	1,367	1,376	1,217	1,461	1,506	1,528	1,557	1,484	1,497	1,562
5/5	1,334	1,397	1,396	1,240	1,030	872	865	947	1,088	1,238	1,442	1,288	1,056	1,147	1,336	1,384	1,382	1,471	1,391	1,338	1,488	1,793	2,021	1,945
6/9	1,421	1,425	1,268	1,206	1,021	911	958	1,089	1,631	1,990	1,771	1,497	1,488	2,110	1,932	1,609	1,584	1,468	1,426	1,401	1,301	1,218	1,362	1,403
7/15	1,389	1,279	1,291	1,284	1,181	1,081	1,224	1,675	1,871	1,670	1,792	2,019	1,950	1,743	2,013	2,063	1,998	1,640	1,871	1,862	1,833	1,553	1,318	1,452
8/8	1,406	1,328	1,224	1,218	1,155	1,107	1,075	1,040	1,674	2,015	2,101	1,952	1,549	1,467	1,549	1,603	1,413	1,382	1,430	1,547	1,546	1,508	1,494	1,407
9/30	1,425	1,353	1,348	1,237	1,151	1,098	964	901	1,027	1,403	1,271	1,240	1,095	1,278	1,314	1,442	1,433	1,473	1,464	1,470	1,403	1,466	1,941	2,063