



項目	点検内容	点検月					月				
		点検日 (曜日)	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )	日 ( )
		点検者									
井戸等	周囲に点検の妨げや汚染源となるものは無いか。										
	周囲に汚水等の溜まり水は無いか。										
	井戸小屋等は施錠されているか。										
	取水口の囲いは破損していないか。										
	ケーシング、井戸ぶたは汚れていないか。										
給水管	漏水箇所は無いか。										
	給水栓に取り付けたホースが水没していないか。										
給水ポンプ	圧力、電流等は正常か。										
	異常な騒音、振動、発熱は無いか。										
	汚れ、錆は無いか。										
	周囲に溜まり水は無いか。										
排水ポンプ	ポンプ、フロートスイッチ等は正常に作動するか。										
	排水管に漏水、亀裂は無いか。										
	釜場にハエ、カ等の害虫の発生は無いか。										
浄水設備	圧力、流量等は正常か。										
	汚れ、漏水は無いか。										
	異常な騒音・振動は無いか。										
その他設備											
特記事項											