

山口斎場大規模改修実施記録一覧

| 年度 | 項目 | 工種 | 名称 | 内訳 |
|----------------|--------|--------|------|------------------------|
| 2006年 平成18年 | 建築工事 | なし | | |
| | 電気設備工事 | | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2007年 平成19年 | 建築工事 | なし | | |
| | 電気設備工事 | | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2008年 平成20年 | 建築工事 | 内装工事 | 畳表替 | 特別控室10室 破損による |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2009年 平成21年 | 建築工事 | 内装工事 | 床補修 | 火葬炉前室、作業室塗床補修 |
| | | 建具工事 | 金物交換 | 収骨室引戸（炉前ホール側）4ヶ所金物交換 |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2010年 平成22年 | 建築工事 | 建具工事 | 金物交換 | 各所金属製建具4ヶ所金物交換 |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| | その他 | 運営システム | 試験調整 | サーバー調整、受付端末交換 |
| 2011年 平成23年 | 建築工事 | なし | | |
| | 電気設備工事 | | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2012年 平成24年 | 建築工事 | なし | | |
| | 電気設備工事 | | | |
| | 機械設備工事 | | | |
| | その他 | 運営システム | OS更新 | WindowsXPからWindows7に更新 |
| | | | | |

山口斎場大規模改修実施記録一覧

| 年度 | 項目 | 工種 | 名称 | 内訳 |
|----------------|--------|---------|--------------|-------------------------------------|
| 2013年 平成25年 | 建築工事 | 内装工事 | 床（畳） | 特別控室 畳表替え（31室 372畳） |
| | | | 床 | 2F廊下 絨毯からタイルカーペットに張替 |
| | | | 床 | 1F事務室 タイルカーペット張替 |
| | | | 床 | 1F炉室通路 床研磨→表面強化剤塗布、火葬炉間 床防塵塗装補修 |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換 | 収骨室扉交換1室、収骨室・特別控室金物交換 |
| | | 外装工事 | 外壁補修 | 北側外壁クラック補修 |
| | | 防水工事 | シール打替え | 笠木取合い、炉機械室屋上防水押え金物取合いシール打替え |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | 空調工事 | 空調機 | 空調機O A ダンパー交換 |
| | その他 | 外構工事 | アスファルト舗装、サイン | 北側A S 舗装補修、館名サイン補修 |
| 2014年 平成26年 | 建築工事 | 金属製建具工事 | 部品、金物交換 | トップライト排煙窓部品交換5ヶ所、収骨室両引戸金物交換8ヶ所 |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 空調機 | コイル洗浄及びベアリング交換他整備 |
| 冷却塔 | | | 屋外配管塗装補修 | |
| 2015年 平成27年 | 建築工事 | 防水工事 | 屋根防水補修 | 庇屋根ウレタン防水、各所AS防水部分補修及びシルバー塗装 |
| | | | シール打替え | 外部笠木、水切り取合いシーリング打替え |
| | | 内装工事 | クロス、床張替 | 喫煙室 壁天井クロス張替（2ヶ所）、レストラン 床タイルカーペット張替 |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換 | 排煙窓ダンパー交換、防災垂壁ワイヤー交換 |
| | | 外装工事 | 外壁補修他 | 外壁クラック補修、2F屋上庭園ウッドデッキ補修 |
| | 電気設備工事 | 電気工事 | 直流電源装置 | 蓄電池更新 |
| | | | 火災報知器 | ピロティ部分塩害対策のため機種変更（41ヶ所） |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 真空温水ヒーター | 各所整備及び部品交換 |
| | | | 冷却塔 | 各所整備及び部品交換 |
| | | | 総排風機、換気扇 | 各機器点検整備 |
| 自動制御 | | | 自動制御機器交換 | |
| | その他 | 外構工事 | アスファルト舗装 | 駐車場、北側AS舗装補修、駐車場ライン引き |

山口斎場大規模改修実施記録一覧

| 年度 | 項目 | 工種 | 名称 | 内訳 |
|----------------|--------|---------|----------|--|
| 2016年 平成28年 | 建築工事 | 防水工事 | 屋根防水補修 | 屋上AS防水補修、防水歩行板取付 |
| | | 内装工事 | 床補修 | 内部タイルカーペット補修 |
| | | 外装工事 | 塗装工事 | 外壁塗装補修 |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換 | 1F建具金物交換 |
| | 電気設備工事 | 電気工事 | 電力監視システム | 電力監視システム更新 |
| | | 電気工事 | 直流電源装置 | 直流電源装置点検 |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 冷温水機 | 硬質スケール除去及び過流探傷検査 |
| | 自動制御 | | 自動制御機器交換 | |
| 2017年 平成29年 | 建築工事 | 内外装工事 | 各所補修 | 特別控室ブラインド補修、中庭シール打替 |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換他 | 2階厨房スイングドア補修、各所金物交換 |
| | 電気設備工事 | 電気工事 | 自家発電機 | オーバーホール |
| | 機械設備工事 | | | |
| 2018年 平成30年 | 建築工事 | 内外装工事 | ウッドデッキ | 中庭ウッドデッキ下地補修 |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換他 | 炉機械室丁番交換、1階排煙窓ハレター交換 各所SD、防災スクリーン調整 |
| | 電気設備工事 | なし | | |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 有圧扇 | 炉機械室給気有圧扇交換 |
| | | | 冷温水ヘッダー | 冷温水ヘッダー廻り弁類交換 |
| | | | 空調機 | 事務室エアコン交換、管理室エアコン修繕 |
| | その他 | 外構工事 | ライン | 駐車場ライン引き |
| | | | AS舗装 | 東側AS舗装敷設替え（黄→黒）、縁石補修 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

山口斎場大規模改修実施記録一覧

| 年度 | 項目 | 工種 | 名称 | 内訳 | |
|---------------|--------|-------------|--------|----------------------------------|-------------------|
| 2019年 令和1年 | 建築工事 | 内外装工事 | 防水工事 | 2階庭園AS防水補修 | |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換 | 2階炉機械室SD扉交換、2回吹抜窓オペレータワイヤー交換 | |
| | 電気設備工事 | なし | | | |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 冷温水機 | 冷温水機分解整備 | |
| | | | 熱交換器 | 熱交換器オーバーホール部品交換 | |
| その他 | 運営システム | 運営システム | サーバー更新 | | |
| 2020年 令和2年 | 建築工事 | 防水工事 | シーリング | 屋上、屋上庭園、正面庇シーリング打替え | |
| | | 金属製建具工事 | 金物交換 | 1階収骨室引戸部品交換 | |
| | | 内外装工事 | 床補修 | 2階廊下タイルカーペット補修 | |
| | | | 塗装工事 | ダクトスペース屋根塗装 | |
| | 電気設備工事 | 電気工事 | 照明制御機器 | 照明制御盤取替 | |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 冷温水機 | 冷温水機分解整備 | |
| | | | 熱交換器 | 熱交換器オーバーホール部品交換 | |
| 2021年 令和3年 | 建築工事 | 外装工事 | タイル工事 | 中庭外壁タイル浮き等調査後張替 | |
| | | | 防水工事 | 中庭外壁、屋上シーリング打替え | |
| | | | 塗装工事 | 中庭外壁等塗装 | |
| | 建築工事 | 内装工事 | 天井、壁補修 | 各所天井・壁塗装等補修、事務室天井一部張替 | |
| | | 金属製建具工事 | SD、SS | 北側SSスラット他2ヶ所交換、貯雪槽OS部品交換、ゴミ庫SD交換 | |
| | | 電気設備工事 | 非常用発電機 | 非常用発電機 | 始動用蓄電池交換 |
| | | | 電気工事 | 放送設備 | 非常放送放、一般放送兼用アンプ取替 |
| | 放送設備 | | | 防災受信盤取替 | |
| | 電話設備 | 電話交換機、電話機交換 | | | |
| | 機械設備工事 | 空調設備 | 自動制御設備 | 中央監視装置更新 | |
| | | 衛生設備 | 給水設備 | 加圧給水装置更新 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

山口斎場大規模改修実施記録一覧

| 年度 | 項目 | 工種 | 名称 | 内訳 |
|---------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
| 2022年 令和4年 | 建築工事 | 外装工事 | 防水工事 | 外壁目地、建具回りシーリング打替え 各所ウレタン防水補修、やり替え |
| | | | 塗装工事 | 北側外壁、建具塗装補修 |
| | | 機械設備工事 | 空調設備 | 自動制御設備 |
| | 空調機器 | | | 空調機ベアリング交換（2系統） |
| | | | | 自動制御ローカル機器交換 |
| | | | | 真空ヒータ部品交換 |
| | 衛生設備 | 衛生機器 | 加圧給水機器交換 | |
| | | | | |