様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

清田区市民部総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法（※1）	測定結果（ppm）（※2）						測定理由（※3）
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ホルムアルデヒド（※4）	トルエン	エチルベンゼン	キシレン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
29	1	清田	平岡1-1	清田区総合庁舎	清田区市民部総務企画課	H29.12.24	保護課事務室	2	ND <0.004	ND <0.001	ND <0.001	ND <0.001	ND <0.001	ND <0.001	4

※1（測定方法） 1：簡易測定（ppm） 2：拡散法（$\mu g/m^3$） 3：吸引法（$\mu g/m^3$）
※2（測定結果） ＊：指針値超過 ND：定量下限値以下
※3（測定理由） 1：新築・改築等 2：備品搬入・入替 3：化学物質使用 4：安全確認(既存施設) 5：再測定
※4（ホルムアルデヒド） 既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。