様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

清田区市民部総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法（※1）	測定結果（ppm又はμg/m^3）（※2）						測定理由（※3）
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ホルムアルデヒド（※4）	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
18		清田	北野4条2丁目	北野まちづくりｾﾝﾀｰ地区会館	総務企画課	H18.10.13	1F 事務室 1	1	0.01未満						4
						H18.10.13	1F 事務室 2	1	0.01未満						4
						H18.10.13	1F ホール	1	0.01未満						4
						H18.10.13	2F 給湯室	1	0.01未満						4
						H18.10.13	3F 廊下	1	0.01未満			〃			4
						H18.10.13	4F 会議室	1	0.01未満						4
						H18.10.13	2F ホール	1	0.01未満						4
						H18.10.13	2F 給湯室	1	0.01未満						4
						H18.10.13	2F 集会室 1	1	0.01未満						4
						H18.10.13	2F 集会室 2	1	0.015						4

※1（測定方法） 1：簡易測定（ppm） 2：拡散法（μg/m^3） 3：吸引法（μg/m^3）
※2（測定結果） ＊：指針値超過 ND：定量下限値以下
※3（測定理由） 1：新築・改築等 2：備品搬入・入替 3：化学物質使用 4：安全確認(既存施設) 5：再測定
※4（ホルムアルデヒド） 既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。