様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

清田区市民部総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又はμg/m³)　(※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ホルムアルデヒド(※4)	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
20	1	清田	里塚2条5丁目	里塚・美しが丘地区センター	総務企画課	H20.9.26	事務室	1	0.025						2
	2	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	まちづくりセンター事務室	1	0.020						2
	3	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	福祉のまち推進センター	1	<0.01						2
	4	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	会議室	1	<0.01						2
	5	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	多目的室①	1	<0.01						2
	6	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	多目的室②	1	<0.01						2
	7	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	子育てスペース	1	<0.01						2
	8	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	まちづくりサロン	1	<0.01						2
	9	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	2Fラウンジ	1	<0.01						2
	10	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	視聴覚室	1	0.040						2
	11	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	実習室1	1	<0.01						2
	12	〃	〃	〃	〃	H20.9.26	集会室1	1	<0.01						

※1(測定方法)　1:簡易測定(ppm)　2:拡散法(μg/m³)　3:吸引法(μg/m³)
※2(測定結果)　*:指針値超過　ND:定量下限値以下
※3(測定理由)　1:新築・改築等　2:備品搬入・入替　3:化学物質使用　4:安全確認(既存施設)　5:再測定
※4(ホルムアルデヒド)　既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。