

## 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果報告書（令和5月2月分）

子ども未来局 子育て支援部 子育て支援課

整理番号	枝番	施設名称	所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(μg/m <sup>3</sup> 又はppm)						測定理由 (※2)
							ホルムアルデヒド*	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
1	1	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	図書・情報室	2	7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	2	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	事務室	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	3	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	相談室	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	4	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	1階洗濯室及び乾燥室	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	5	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	乳児室	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	6	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	午睡室	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	14 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	7	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	ほふく室	2	8 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	8	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	食堂	2	8 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	9	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	調理室及び調乳室	2	6 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	10	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	物品庫1	2	12 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	11	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	遊戯室及び物品庫3	2	7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	12	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	幼児室(5歳)	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	13	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	幼児室(4歳)	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	14	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	幼児室(3歳)	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	15	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	幼児室(2歳及びトイレ)	2	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	16	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	物品庫5	2	8 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	17	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	2階洗濯室及び乾燥室	2	9 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	18	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	休憩室	2	7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
1	19	札幌市中央区保育・子育て支援センター	子育て支援課	R5.2.25	更衣室	2	8 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<7 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	<5 μg/m <sup>3</sup>	2
(参考) ※3 室内濃度指針値							0.08ppm	0.07ppm	0.05ppm	0.04ppm	0.88ppm	0.05ppm	
							100 μg/m <sup>3</sup>	260 μg/m <sup>3</sup>	200 μg/m <sup>3</sup>	240 μg/m <sup>3</sup>	3800 μg/m <sup>3</sup>	220 μg/m <sup>3</sup>	

※1(測定方法) 1:簡易測定 2:拡散法(パッシブ法) 3:吸引法(アクティブ法)  
 ※2(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定

※3 室内濃度測定指針値について

本数値は、厚生労働省が定めた各化学物質の指針値であり、「現状において入手可能な化学的知見に基づき、人が一生涯その化学物質に暴露されたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうと考えられる濃度」に設定されています。  
 各施設の測定結果(数値)が、この指針値を超えた場合は、安全確保のために、部屋の使用を一時停止し、原因の特定や改善措置を行うこととしています。