揮発性有機化合物等室内濃度測定結果報告書

揮発性有機化合物等の室内濃度指針値等

物質 名 測定方法	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
簡易測定（ppm）	0.08	0.07	0.05	0.04	0.88	0.05
拡散法（μg/m3） 吸引法（μg/m3）	100	260	200	240	3800	220

施設名称	測定室名	測定実施年月日	測定方法 ※1	測定結果（ppm又はμg/m^3） ※2						備考
				ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
幌西小学校	普通教室（1-2）	R5.8.3	拡散法	42.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
藤野小学校	普通教室（2-1）	R5.8.3	拡散法	24.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
福移学園	普通教室（2-1）	R5.8.3	拡散法	40.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
栄東小学校	普通教室（5-1）	R5.8.3	拡散法	78.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
新札幌わかば小学校	普通教室（1-1）	R5.8.3	拡散法	42.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
平岡南小学校	普通教室（2-1）	R5.8.3	拡散法	60.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
米里小学校	普通教室（1-3）	R5.8.3	拡散法	59.0	12.0	15.0	<8.0	<8.0	<8.0	
山の手小学校	普通教室（1-1）	R5.8.8	拡散法	34.0	11.0	9.1	<8.0	<8.0	<8.0	
新陵東小学校	ランチルーム	R5.8.8	拡散法	37.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
手稲東小学校	普通教室（4-2）	R5.8.8	拡散法	29.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	給食休憩室	R5.8.9	拡散法	11.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	図書室	R5.8.9	拡散法	8.3	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	校長室	R5.8.9	拡散法	17.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	職員室	R5.8.9	拡散法	8.4	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	保健室	R5.8.9	拡散法	4.1	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	職員更衣室（男性）	R5.8.9	拡散法	9.6	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	職員更衣室（女性）	R5.8.9	拡散法	8.9	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	多目的室（小規模）	R5.8.9	拡散法	2.4	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
屯田小学校	普通教室（1-1）	R6.1.15	拡散法	<2.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
屯田北小学校	少人数教室	R6.1.15	拡散法	<2.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
月寒東小学校	普通教室（3-4）	R6.1.11	拡散法	<2.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
東山小学校	普通教室（2-1）	R6.1.11	拡散法	<2.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	
石山緑小学校	ランチルーム	R6.1.11	拡散法	<2.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	<8.0	

※1（測定方法） 1：簡易測定（ppm） 2：拡散法（μg/m3） 3：吸引法（μg/m3）
※2（測定結果） ND：定量下限値以下