揮発性有機化合物等室内濃度測定結果報告書

揮発性有機化合物等の室内濃度指針値等

物質 名 測定方法	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
簡易測定（ppm）	0.08	0.07	0.05	0.04	0.88	0.05
拡散法（μg/m3） 吸引法（μg/m3）	100	260	200	240	3800	220

施設名称	測定室名	測定実施年月日	測定方法 ※1	測定結果（ppm又はμg/m^3） ※2						備考
				ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
二十四軒小学校	職員室	R4.3.23	拡散法	2.4	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	校長室	R4.3.23	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	図書室	R4.3.23	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	男子更衣室	R4.3.23	拡散法	2.4	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	女子更衣室	R4.3.23	拡散法	3.1	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	会議室	R4.3.23	拡散法	2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
二十四軒小学校	図工室	R4.3.23	拡散法	3.5	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	

※1（測定方法） 1：簡易測定（ppm） 2：拡散法（μg/m3） 3：吸引法（μg/m3）
※2（測定結果） ND：定量下限値以下