揮発性有機化合物等室内濃度測定結果報告書

揮発性有機化合物等の室内濃度指針値等

物質 名 測定方法	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
簡易測定（ppm）	0.08	0.07	0.05	0.04	0.88	0.05
拡散法（μg/m3） 吸引法（μg/m3）	100	260	200	240	3800	220

施設名称	測定室名	測定実施年月日	測定方法※1	測定結果（ppm又はμg/m^3）※2						備考
				ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
元町北小学校	図工室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	56.0	9.8	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
元町北小学校	図書室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	9.9	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
元町北小学校	多目的室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	13.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
元町北小学校	多目的（視聴覚）室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	87.0	15.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
元町北小学校	校長室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	28.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
元町北小学校	職員室	R6.3.21	拡散法	＜2.0	39.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	図書室	R6.3.25	拡散法	＜2.0	10.0	12.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	校長室	R6.3.25	拡散法	＜2.0	8.6	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	保健室	R6.3.25	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	職員更衣室（男）	R6.3.25	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	職員更衣室（女）	R6.3.25	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	
光陽小学校	給食休憩室	R6.3.25	拡散法	＜2.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	＜8.0	

※1（測定方法） 1：簡易測定（ppm） 2：拡散法（μg/m3） 3：吸引法（μg/m3）
※2（測定結果） ND：定量下限値以下