様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

白石区 市民部 総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法（※1）	測定結果（ppm又は$\mu g/m^3$） （※2）						測定理由（※3）
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ホルムアルデヒド（※4）	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
19		白石	本通13目南10番1号	東白石まちづくりセンター	総務企画課	H19.8.31	1F 事務室	1	0.050						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	1F エントランスホール・廊下①	1	0.025						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	1F エントランスホール・廊下②	1	0.020						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 集会室①	1	0.025						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 集会室②	1	0.015						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 和室(1)	1	0.055						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 和室(2)	1	0.055						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 廊下①	1	0.045						4
		白石	本通13目南10番1号	東白石会館	総務企画課	H19.8.31	2F 廊下②	1	0.050						4

※1（測定方法） 1:簡易測定（ppm） 2:拡散法（$\mu g/m^3$） 3:吸引法（$\mu g/m^3$）
※2（測定結果） *:指針値超過 ND:定量下限値以下
※3（測定理由） 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定
※4（ホルムアルデヒド） 既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。