様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

白石区　市民部　総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法（※1）	測定結果（ppm又は$\mu g/m^3$）（※2）						測定理由（※3）
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（※4）	ﾄﾙｴﾝ	ｷｼﾚﾝ	ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｽﾁﾚﾝ	
18		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.11.13	1F 図書室(1)	1	0.075						4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.11.13	1F 図書室(2)	1	0.055						4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.11.13	1F 図書室(3)	1	0.070						4

※1（測定方法）　1：簡易測定（ppm）　2：拡散法（$\mu g/m^3$）　3：吸引法（$\mu g/m^3$）
※2（測定結果）　＊：指針値超過　ND：定量下限値以下
※3（測定理由）　1：新築・改築等　2：備品搬入・入替　3：化学物質使用　4：安全確認(既存施設)　5：再測定
※4（ホルムアルデヒド）　既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。

◇　測定した室は全て定量下限値以下でしたが、比較的高い数値を示している室については換気回数を増やすなど、より安全な環境となるように努めます。また、追跡調査（再測定）も実施する予定です。