様式1

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

白石区　市民部　総務企画課

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は$\mu g/m^3$)　(※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地 区	所在地 町条丁目	名称					ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(※4)	ﾄﾙｴﾝ	ｷｼﾚﾝ	ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｽﾁﾚﾝ	
18		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.12.7	1F 体育室(1)	1	0.055						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.12.7	1F 体育室(2)	1	0.070						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.12.7	1F 体育室(3)	1	0.055						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.11.15	1F 和室(1)	1	0.035						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.11.15	1F 和室(2)	1	0.020						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.12.7	1F 更衣室(男)	1	0.035						4
		白石	本通16丁目南4番27号	白石東地区ｾﾝﾀｰ	総務企画課	H18.12.7	1F 更衣室(女)	1	0.025						4

※1(測定方法)　1:簡易測定(ppm)　2:拡散法($\mu g/m^3$)　3:吸引法($\mu g/m^3$)
※2(測定結果)　*:指針値超過　ND:定量下限値以下
※3(測定理由)　1:新築・改築等　2:備品搬入・入替　3:化学物質使用　4:安全確認(既存施設)　5:再測定
※4(ホルムアルデヒド)　既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。

◇　測定した室は全て定量下限値以下でしたが、比較的高い数値を示している室については換気回数を増やすなど、より安全な環境となるように努めます。また、追跡調査(再測定)も実施する予定です。