

令和4年(2022年)11月9日付け札幌市告示第4470号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和5年(2023年)1月16日

札幌市長 秋元克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第4470号の工事番号「22(下)第0193号」工事名「創成川処理区Ⅳ-01000(北18条東2丁目ほか)下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

①訂正前 2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 583日 設備費含む ステーブロック ロッド付き No.2 600×300	単位	箇所	数量
				1
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm2×500	本	5	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	3	
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12	
ステーブロック ロッド付き	No. 2 600×300	個	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	
キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	583	単- 442号
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	583	単- 443号
電気通信技術者 (=据付調整技術者)		人	1.05	

①訂正後 2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 583日 設備費含む ステーブロック ロッド付き No.2 600×300	単位	箇所	数量
				1
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	5	
連結式接地棒用リード端子	E-B10 φ10用	本	5	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	
配電線用架線金具 (高圧水切カバー)	蓄力形コネクタ用 100A	個	3	
配電線用架線金具 (高圧分岐カバー)	蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	12	
ステーブロック ロッド付き	No. 2 600×300	個	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 38mm ² 3心	組	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 38mm ² 3心	組	1	
キュービクル式高圧受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	583	単- 442号
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	583	単- 443号
電気通信技術者 (=据付調整技術者)		人	1.05	

②訂正前 2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
高圧電動機設備	設置・撤去 2年未満 583日 設備費含む	台	1	
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	台	583	単-444号
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm ² 3心	m	15	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	2	
連結式接地棒用リード端子	φ10用 22mm ² ×500	本	2	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	
厚鋼電線管	G54	m	15	
電工		人	11.5	
普通作業員		人	3.5	
諸雑費 (まるめ)		式	1	

②訂正後 2次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
高圧電動機設備	設置・撤去 2年未満 583日 設備費含む	台	1	
高圧気中開閉器 (柱上用・手動操作形)	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	583	単-444号
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 14mm ² 3心	m	15	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	2	
連結式接地棒用リード端子	E-B10 φ10用	本	2	
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋外 14mm ² 3心	組	1	
端末処理材料 (CV) JCAA規格	6KV 屋内 14mm ² 3心	組	1	
厚鋼電線管	G54	m	15	
電工		人	11.5	
普通作業員		人	3.5	
諸雑費 (まるめ)		式	1	