

回答書

役務名：札幌市納税お知らせセンター事務室整備等業務

No.	質問箇所	質問内容	回答内容
1	仕様書 7(1)エ	「レイアウト変更の際に発生した不要部材」とは、どのようなものが想定されるか。	仕様書 7 (1)(2)(3)(4)の業務で発生する不要部材(例：間仕切り移設の際に生じる間仕切り端材、ランマ部分を塞ぐことに伴い生じる端材、天井補修に伴い生じる端材、既設の防煙垂れ壁を撤去した際に生じる端材、各種配線作業に伴い生じる端材等) 机・椅子・書庫・物品棚等の什器は含まない。