

名 称	主要下水道用資器材一覧表(7)
	平成19年度 現在使用器材

7. ブロック類(札幌市規格)

名 称	規 格	重さ(kg)	呼び名称	
直 立 管	号 D=1,500mm L=2,000mm	3,127	号直立管 D	
	号 D=1,800mm L=2,000mm	4,503	号直立管 D	
マンホールポン プ所用継足管	1,500型用 900×140T	H= 200	228	マンホールポンプ所用継足管 型用 H= mm
		H= 300	343	
		H= 500	571	
		H= 1,000	1124	
	1,800型用 1,200×190T	H= 200	414	
		H= 300	622	
		H= 500	1,037	
		H= 1,000	2,077	

8. 柵類(札幌市規格及び日本下水道協会規格 JSWAS K-7)

名 称	規 格	重さ(kg)	呼び名称
汚 水 柵	号・号	164	汚 水 柵 号
特殊汚水柵	500	508	特 殊 汚 水 柵
溜 柵	号・号・号	330	溜 柵 号
塩ビ製汚水柵	90WY, 200, 流入 100, 流出 150・100	-	塩ビ製汚水柵
塩ビ製雨水柵	90WY, 200, 流入 100, 流出 100	-	塩ビ製雨水柵 孔有, 孔無
宅地雨水柵	- 500×500×100H 孔有, 孔無	274	宅地雨水柵 孔有, 孔無

9. 浸透施設類 (札幌市規格)

名 称	規 格	重さ(kg)	呼び名称
浸 透 柵	下部はポーラスコンクリート製	866	浸 透 柵
浸透柵用鉄蓋	660×660×80	40.5	浸透柵用鉄蓋
(改良)2型雨水柵	520	422	(改良)2型雨水柵
溜柵上部	600/520×520×500	131	浸透施設用溜柵上部
溜柵用ダクトイル蓋	470×470×60	36	溜柵用ダクトイル蓋