

マンホールポンプ所

マンホールポンプ所(1)

	名称	所在地	電話	水中ポンプ(2台:1台予備)				運 転 時 間 (h/年)	設 置 年 度
				口径 (mm)	揚水量 (m ³ /min)	揚程 (m)	出力 (kW)		
1	定山溪	南)定山溪温泉東1-45	598-3268	100	0.72	14.0	3.7	482	昭和61
2	もみじ台	厚)もみじ台北3-24	897-1042	150	1.90	24.0	18.5	224	平成元
3	真栄	清)真栄5条2丁目	883-6705	150	1.60	10.0	5.5	2,252	平成3
4	北郷	白)北郷8条10丁目	874-2303	100	0.80	17.0	5.5	199	平成3
5	福井	西)福井5丁目	667-2591	80	0.45	6.7	1.5	295	平成4
6	No.1上篠路西	北)篠路町上篠路97-5	774-1862	125	1.71	7.2	5.5	953	平成4
7	No.2上篠路西	北)篠路町上篠路65	774-3106	80	1.44	8.4	5.5	1,173	平成4
8	No.1滝野	清)真栄241-15	886-4521	80	0.89	7.5	3.7	2,728	平成4
9	No.2滝野	清)有明109-1	884-1425	80	0.62	6.0	3.7	1,622	平成4
10	No.1中沼	東)中沼町13	791-9341	125	3.56	12.7	15.0	749	平成4
11	No.2中沼	東)中沼町30-2	791-6866	125	2.33	9.1	7.5	983	平成4
12	No.3中沼	東)中沼町34番地	791-9346	80	1.17	9.2	3.7	1,332	平成4
13	No.1上篠路東	東)丘珠町694	783-2911	125	1.80	6.5	5.5	258	平成5
14	No.2上篠路東	東)丘珠町712	783-2912	125	1.74	5.9	5.5	214	平成5
15	No.1山本	厚)厚別町山本1063-24	896-0116	80	0.45	4.3	1.5	208	平成5
16	No.2山本	厚)厚別町山本1063-223	896-2141	80	0.45	4.0	1.5	159	平成5
17	No.3上篠路東	北)篠路町上篠路331	773-3913	125	1.71	9.6	5.5	207	平成5
18	No.3滝野	清)有明302-24	886-1367	80	0.51	7.9	1.5	1,118	平成5
19	No.4滝野	清)有明419-1	886-1368	80	0.51	10.9	3.7	839	平成5
20	No.1定山溪東	南)定山溪	598-4162	80	0.45	7.3	1.5	827	平成5
21	サンブライト	南)真駒内339-1	592-1638	80	0.45	13.0	3.7	81	平成6
22	No.4上篠路東	北)篠路町上篠路344	773-8013	80	0.92	8.9	3.7	80	平成6
23	No.4中沼	東)東雁来町382	792-3907	80	0.45	5.0	1.5	461	平成6
24	No.5中沼	東)東雁来町371	792-3908	80	0.45	6.9	1.5	449	平成6
25	No.1北丘珠	東)北丘珠1条2丁目	784-9392	80	0.45	4.3	1.5	1,697	平成6
26	No.3中沼北	東)中沼町66-181	792-3873	80	1.32	10.8	5.5	1,599	平成6
27	No.3上篠路西	北)篠路町上篠路30-5	774-7183	80	0.45	7.7	1.5	587	平成6
28	No.1中沼北	東)中沼町83-12	792-3161	80	1.35	10.5	5.5	1,423	平成6
29	No.2中沼北	東)中沼町66-1	792-3162	80	1.30	12.7	5.5	1,726	平成6
30	No.1北の沢	南)北の沢1739	571-5481	80	0.45	9.5	3.7	810	平成6
31	No.1真駒内	南)真駒内613	581-7255	100	1.47	26.2	11.0	1,287	平成7
32	No.4中沼北	東)中沼町98	792-4485	80	1.70	11.3	7.5	1,637	平成7
33	No.5中沼北	東)中沼町103	792-4486	80	1.77	10.1	7.5	1,578	平成7
34	No.6中沼北	東)中沼町105	791-9271	80	1.93	13.3	11.0	1,658	平成7
35	No.2丘珠西	東)丘珠町645	786-2203	80	1.02	12.0	5.5	1,065	平成7
36	No.2定山溪東	南)定山溪626	598-5086	80	0.45	8.3	1.5	232	平成7
37	No.2川北	白)川北2277	871-2042	80	0.45	4.9	1.5	170	平成7
38	No.1定山溪市街地	南)定山溪温泉西1丁目	598-3717	150	1.41	26.0	22.0	1	平成7
39	No.1丘珠西	東)北丘珠2条1丁目	786-8606	80	1.22	6.9	3.7	687	平成8
40	丘珠東	東)丘珠町888-7	785-5229	80	0.52	6.9	1.5	545	平成8
41	No.1円山西町	中)円山西町5丁目	614-1640	80	0.45	15.6	3.7	186	平成8
42	No.1川下	白)川下622-13	875-2158	125	1.72	9.1	5.5	1,889	平成8
43	No.1篠路南	北)篠路町篠路364-1	775-1609	80	0.45	5.5	1.5	199	平成8
44	No.2篠路南	北)篠路町篠路325	775-1621	80	0.45	5.3	1.5	176	平成8
45	No.2川下	白)川下2535-2	872-5337	125	1.61	5.3	2.2	1,979	平成8
46	No.1石山	南)石山617-1	592-5791	80	0.45	3.9	1.5	440	平成8

マンホールポンプ所(2)

	名称	所在地	電話	水中ポンプ(2台:1台予備)				運転時間 (h/年)	設置年度
				口径 (mm)	揚水量 (m ³ /min)	揚程 (m)	出力 (kW)		
47	No. 2 定山溪市街地	南)定山溪温泉東3丁目	598-4192	100	0.45	12.5	3.7	1	平成8
48	No. 3 丘珠西	東)丘珠町373-3	785-8642	80	0.45	6.0	1.5	110	平成9
49	No. 1 藻岩下5丁目	南)藻岩下5丁目	581-8366	80	0.45	14.7	3.7	22	平成9
50	No. 3 川下	白)川下641-74	874-7399	80	1.53	8.3	5.5	1,815	平成9
51	No. 4 川下	白)川下646	872-1003	80	1.18	7.0	3.7	1,994	平成9
52	No. 5 川下	白)川下2575	872-2738	80	1.14	6.7	3.7	1,667	平成9
53	No. 1 定山溪温泉東2丁目	南)定山溪温泉東2丁目	598-5376	80	0.45	5.4	1.5	0	平成9
54	前田	手)手稲前田573	684-8413	80	0.45	4.8	1.5	613	平成9
55	福井9丁目	西)福井9丁目	666-8980	80	0.45	11.5	3.7	41	平成9
56	手稲本町4条4丁目	手)手稲本町4条4丁目	694-5983	80	0.45	9.1	3.7	71	平成9
57	No. 6 川下	白)川下731-78	872-0142	80	0.49	5.6	1.5	866	平成10
58	No. 7 川下	白)川下581-7	872-1929	80	0.45	5.9	1.5	1,005	平成10
59	No. 2 北丘珠	東)丘珠町651	781-6076	80	0.45	7.6	1.5	602	平成10
60	No. 1 真栄	清)真栄362	882-9171	80	1.14	5.8	3.7	291	平成10
61	No. 2 真栄	清)真栄347-2	882-9170	80	1.14	10.4	5.5	273	平成10
62	No. 2 円山西町	中)円山西町5丁目	616-3948	80	0.45	11.5	3.7	107	平成10
63	西宮の沢	手)西宮の沢6条2丁目	661-4153	80	0.45	12.2	3.7	37	平成10
64	No. 1 南丘珠	東)丘珠町86	787-9108	80	0.45	4.9	1.5	101	平成10
65	No. 1 平和	西)西野996	671-2344	80	0.45	13.5	3.7	83	平成10
66	No. 1 駒岡	南)真駒内603-1	581-0002	80	0.45	19.2	3.7	644	平成11
67	No. 2 駒岡	南)真駒内127	582-6036	80	0.45	10.6	3.7	460	平成11
68	No. 1 手稲山口	手)手稲山口448-1	691-0162	80	0.45	7.8	1.5	318	平成11
69	No. 8 川下	白)川下2704	872-5356	65	0.30	6.80	1.5	507	平成11
70	No. 1 北郷幹線	白)北郷2387	874-0858	80	0.75	8.9	3.7	451	平成11
71	No. 1 丘珠西地区	東)丘珠町511	792-2824	80	0.45	7.9	1.5	23	平成11
72	No. 2 手稲山口	手)手稲山口662-1	695-7599	80	0.45	8.6	1.5	229	平成12
73	No. 2 北郷	白)北郷2383	871-3863	80	0.45	6.7	1.5	120	平成12
74	No. 3 円山西町	中)円山西町5丁目	631-9366	80	0.45	19.0	3.7	131	平成14
75	北郷4条8丁目	白)北郷4条8丁目	873-0187	80	0.45	12.8	3.7	237	平成14
76	旭ヶ丘2丁目	中)旭ヶ丘2丁目	563-8117	80	0.45	11.1	3.7	36	平成16
77	篠路北	北)篠路町篠路371	775-3037	80	0.68	8.0	3.7	56	平成16
78	No. 1 東米里	白)東米里2149-29	871-2026	100	1.54	19.1	11.0	385	平成16
79	No. 2 東米里	白)東米里2133-8	871-2027	80	0.73	8.8	3.7	716	平成16
80	No. 3 東米里	白)東米里2081-117	871-2029	80	0.45	5.4	1.5	395	平成16
81	No. 4 東米里	白)東米里2189-64	871-2037	100	1.00	12.6	5.5	500	平成16
82	No. 1 福移幹線	北)あいの里2条7丁目	778-6692	150	1.86	10.2	7.5	108	平成17
83	No. 2 福移幹線	北)篠路町拓北162	778-3532	150	1.86	11.9	7.5	114	平成17
84	No. 9 川下	白)川下2575	871-2310	80	0.45	8.5	1.5	496	平成18
85	No. 4 円山西町	中)円山西町5丁目	643-1749	80	0.45	8.8	3.7	28	平成22
86	No. 7 中沼北	東)中沼町105	791-3859	150	1.65	6.8	5.5	1,513	平成22
87	藻岩下1丁目	南)藻岩下1丁目	583-6749	80	0.45	6.7	1.5	29	平成23
88	川沿1条3丁目	南)川沿1条3丁目	573-6212	80	0.45	6.4	1.5	12	平成23
89	大谷地東2丁目	厚)大谷地東2丁目1	896-6835	150	2.31	13.0	11.0	452	平成25
90	No. 1 定山溪温泉西	南)定山溪569	598-4414	80	0.45	6.0	1.5	1	平成27
91	里塚2条2丁目	清)里塚2条2丁目	886-7615	80	0.45	6.0	1.5	124	平成28
92	川沿1条4丁目	南)川沿1条4丁目	572-9990	80	0.45	7.0	1.5	0	平成30

マンホールポンプ所（3）

山本真空ポンプ所

所在地	電話	圧送ポンプ2台(1台予備)				真空ポンプ3台(1台予備)		
		口径 (mm)	揚水量 (m ³ /min)	揚程 (m)	出力 (kW)	口径 (mm)	真空圧 (mmHg)	出力 (kW)
厚)厚別町山本645番地18	896-0459	150	1	10.0	7.5	40	515	3.7
運 転 時 間		114 h/年				375 h/年		

マンホールポンプ所等電力量 (kWh/年)

	施設名	電力量		施設名	電力量
1	定山溪	2,228	47	No. 2 定山溪市街地	796
2	もみじ台	155	48	No. 3 丘珠西	908
3	真栄	15,150	49	No. 1 藻岩下5丁目	868
4	北郷	1,929	50	No. 3 川下	11,599
5	福井	1,022	51	No. 4 川下	8,399
6	No. 1 上篠路西	4,996	52	No. 5 川下	7,793
7	No. 2 上篠路西	7,109	53	No. 1 定山溪温泉東2丁目	778
8	No. 1 滝野	6,084	54	前田	977
9	No. 2 滝野	6,839	55	福井9丁目	737
10	No. 1 中沼	12,556	56	手稲本町4条4丁目	838
11	No. 2 中沼	8,600	57	No. 6 川下	1,658
12	No. 3 中沼	5,944	58	No. 7 川下	1,637
13	No. 1 上篠路東	2,196	59	No. 2 北丘珠	1,577
14	No. 2 上篠路東	1,981	60	No. 1 真栄	1,647
15	No. 1 山本	1,026	61	No. 2 真栄	2,138
16	No. 2 山本	932	62	No. 2 円山西町	979
17	No. 3 上篠路東	1,857	63	西宮の沢	847
18	No. 3 滝野	2,419	64	No. 1 南丘珠	756
19	No. 4 滝野	2,644	65	No. 1 平和	1,086
20	No. 1 定山溪東	2,033	66	No. 1 駒岡	3,124
21	サンブライト	1,039	67	No. 2 駒岡	1,722
22	No. 4 上篠路東	1,138	68	No. 1 手稲山口	1,233
23	No. 4 中沼	1,196	69	No. 8 川下	1,493
24	No. 5 中沼	1,134	70	No. 1 北郷幹線	1,790
25	No. 1 北丘珠	2,368	71	No. 1 丘珠西地区	527
26	No. 3 中沼北	9,572	72	No. 2 手稲山口	1,125
27	No. 3 上篠路西	1,464	73	No. 2 北郷	853
28	No. 1 中沼北	8,652	74	No. 3 円山西町	1,538
29	No. 2 中沼北	10,798	75	北郷4条8丁目	836
30	No. 1 北の沢	2,292	76	旭ヶ丘2丁目	703
31	No. 1 真駒内	13,995	77	篠路北	758
32	No. 4 中沼北	13,560	78	No. 1 東米里	5,154
33	No. 5 中沼北	13,241	79	No. 2 東米里	2,561
34	No. 6 中沼北	17,987	80	No. 3 東米里	998
35	No. 2 丘珠西	6,308	81	No. 4 東米里	3,054
36	No. 2 定山溪東	1,183	82	No. 1 福移幹線	1,535
37	No. 2 川北	887	83	No. 2 福移幹線	1,664
38	No. 1 定山溪市街地	855	84	No. 9 川下	1,597
39	No. 1 丘珠西	3,342	85	No. 4 円山西町	842
40	丘珠東	1,432	86	No. 7 中沼北	7,023
41	No. 1 円山西町	1,509	87	藻岩下1丁目	859
42	No. 1 川下	11,477	88	川沿1条3丁目	740
43	No. 1 篠路南	932	89	大谷地東2丁目	6,616
44	No. 2 篠路南	866	90	No. 1 定山溪温泉西	734
45	No. 2 川下	6,719	91	里塚2条2丁目	984
46	No. 1 石山	1,197	92	川沿1条4丁目	849
				小計	319,764
山本真空ポンプ所		8,248		合計	328,013

マンホールポンプ所等決算内訳

(単位千円)

	光熱水費	委託費	修繕費	動力費	通信費	合計
マンホールポンプ所	66	47,888	12,153	10,467	2,977	73,551

※ 山本真空ポンプ所・きょう雑物除去スクリーンを含む。

きょう雑物除去スクリーン(動力機械式)

所在地	幹線名	スクリーン設備	運転時間 (h/年)	電力量 (kWh/年)	設置 年 度
西) 西野3条9丁目	X-7000 (2)	ブラシ付スクロー コンベヤ式 掻き取り式 D=500mm×L=4,800mm	19	939	平成24