

9 界面活性剤測定結果

(夏季)

採水年月日 令和4年8月15日

(単位: mg/L)

| 水再生プラザ名 | | 創成川 水再生プラザ 第1処理施設 | 茨戸 水再生プラザ | 豊平川 水再生プラザ 第1処理施設 | 定山溪 水再生プラザ | 新川 水再生プラザ 第1処理施設 | 定量 下限値 |
|---------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| 流入水 | 非イオン界面活性剤 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.16 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 1.1 | 1.1 | 0.90 | 0.27 | 0.77 | 0.02 |
| 放流水 | 非イオン界面活性剤 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 |
| | 陰イオン界面活性剤 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |

(冬季)

採水年月日 令和5年1月23日

(単位: mg/L)

| 水再生プラザ名 | | 創成川 水再生プラザ 第1処理施設 | 茨戸 水再生プラザ | 豊平川 水再生プラザ 第1処理施設 | 定山溪 水再生プラザ | 新川 水再生プラザ 第1処理施設 | 定量 下限値 |
|---------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| 流入水 | 非イオン界面活性剤 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 0.16 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.02 |
| 放流水 | 非イオン界面活性剤 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 |
| | 陰イオン界面活性剤 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ND | 0.02 | 0.02 |

備考1 「ND」は、定量下限値未満であることを示す。