

## 施設管理計画書

施設名： \_\_\_\_\_

担当者： \_\_\_\_\_

### 1 日計画

残留塩素濃度の測定	回 / 日 (	時間おき)	測定箇所：
集毛器の洗浄	実施時間	午前・午後	時～ 時

### 2 週計画

項 目	系 統	頻 度	日	月	火	水	木	金	土
浴槽水の全換水 及び清掃・消毒		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
高濃度塩素消毒 (濃度 mg/L) (時間 分間)		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
ろ過器の逆洗 ( )		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
回収槽の 清掃・消毒 ( )		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							
		回 / 週							

### 3 年計画

項 目	系 統	頻 度	実 施 時 期
水 質 検 査		回 / 年	
		回 / 年	
		回 / 年	
		回 / 年	
		回 / 年	
		回 / 年	
		回 / 年	
配 管 洗 浄		回 / 年	(方法 )
ろ 材 の 洗 浄 ・ 交 換		回 / 年	(ろ材種類 )
シャワー系統の消毒・点検		回 / 年	(方法 )
貯水槽、貯湯槽、調整タンク の清掃・消毒、設備点検		回 / 年	(方法 )

### 4 維持管理状況・水質検査結果の記録と保管

施設管理計画書(記載例)

施設名: \_\_\_\_\_

担当者: \_\_\_\_\_

1 日計画

残留塩素濃度の測定	5 回 / 日 ( 2 時間おき ) 測定箇所: 男女各浴槽
集毛器の洗浄	実施時間 午前・ <u>午後</u> 11 時 ~ 12 時

2 週計画

項 目	系 統	頻 度	日	月	火	水	木	金	土
浴槽水の全換水 及び清掃・消毒	主浴槽	1 回 / 週							
	副浴槽 (ジェット)	7 回 / 週							
	副浴槽 (露天)	3 回 / 週							
	副浴槽 (水風呂)	7 回 / 週							
	副浴槽 (薬湯)	3 回 / 週							
高濃度塩素消毒 (濃度 5mg/L) (時間 30 分間)	主浴槽	1 回 / 週							
	副浴槽 (ジェット)	7 回 / 週							
	副浴槽 (露天)	3 回 / 週							
	副浴槽 (薬湯)	3 回 / 週							
ろ過器の逆洗 ( 15 分間 )	主浴槽	1 回 / 週							
	副浴槽 (ジェット)	7 回 / 週							
	副浴槽 (露天)	3 回 / 週							
	副浴槽 (薬湯)	3 回 / 週							
回収槽の 清掃・消毒 (洗剤こすり洗い)	主浴槽	1 回 / 週							
	副浴槽 (ジェット)	1 回 / 週							
	副浴槽 (露天)	1 回 / 週							
	副浴槽 (薬湯)	1 回 / 週							

3 年計画

項 目	系 統	頻 度	実 施 時 期
水 質 検 査	主浴槽	2 回 / 年	5 月中旬、11 月中旬
	副浴槽 (ジェット)	2 回 / 年	5 月中旬、11 月中旬
	副浴槽 (露天)	2 回 / 年	5 月中旬、11 月中旬
	副浴槽 (水風呂)	1 回 / 年	5 月中旬
	副浴槽 (薬湯)	2 回 / 年	5 月中旬、11 月中旬
	原水・原湯 (貯水槽)	1 回 / 年	11 月中旬
	シャワー水	1 回 / 年	11 月中旬
	オーバーフロー回収槽	1 回 / 年	11 月中旬
配 管 洗 浄		1 回 / 年	7 月下旬 頃 (方法 高濃度塩素洗浄)
ろ 材 の 洗 浄 ・ 交 換		1 回 / 年	7 月下旬 頃 (ろ材種類 珪砂)
シャワー系統の消毒・点検		1 回 / 年	7 月下旬 頃 (方法 高濃度塩素洗浄)
貯水槽、貯湯槽、調整タンク の清掃・消毒、設備点検		1 回 / 年	7 月下旬 頃 (方法 薬剤洗浄後、塩素系薬剤で消毒)

4 維持管理状況・水質検査結果の記録と保管

維持管理台帳に記載し、過去 3 年間分保管する。