


(1) 建物概要


建物名称	コープさっぽろきたごう店	敷地面積	3,048 m ²
建物用途	物販店	建築面積	2,129 m ²
建設地	札幌市白石区北郷2条4丁目468番334地	延床面積	2,529 m ²
気候区分	地域区分 I	階数	地上2F
地域・地区	第1種住居・近隣商業地域、準防火地域	構造	S造
竣工年	2014年7月 予定	平均居住人員	460 人
		年間使用時間	8,760 時間/年




(2-1) 環境性能評価結果 (バーチャート)



LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価) SLR= 3.2



(2-2) 環境性能評価結果 (レーダーチャート)




(2-3) 環境性能効率(BEE)

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)}$$

$$= \frac{45.2}{42.7} = 1.0$$

⇒ B⁺



(3) 環境配慮概要 (環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置)

(3-1) 重点評価項目についての環境配慮概要

「W(Global Warming):省エネルギー・省資源」、「G(Green):緑化」、「S(Snow):雪処理」についての環境配慮

耐久性の高い外壁材や内装仕上を用いることで、建物の更新性に配慮している。

高効率空調設備やLEDなどを中心に採用しLERR低減に貢献している。

自動水栓や節水型便器を積極的に採用し、水資源の有効利用に貢献している。

内装が乾式工法で分別が容易、PS・天井内配管とすることにより内装設備との錯綜を回避するなど、資材の分別性に配慮している。

発泡断熱材はノンフロ製品を採用し、オゾン層破壊物質の抑制に貢献している。