


(1) 建物概要

建物名称	医療法人社団 五稜会病院	敷地面積	12,173 m ²
建物用途	病院	建築面積	2,290 m ²
建設地	札幌市北区篠路9条6丁目285-2の内	延床面積	5,908 m ²
気候区分	地域区分 I	階数	地上4F
地域・地区	第1種住居地域・18m高度地区	構造	S造一部RC造
竣工年	2014年8月 予定	平均居住人員	170 人
		年間使用時間	8,760 時間/年




(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)


Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価) **SQ= 2.9**



LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価) **SLR= 3.2**



(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)




(2)-3 環境性能効率 (BEE)

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)}$$

$$= \frac{49.5}{44.0} = 1.1$$

⇒ **B+**



(3) 環境配慮概要(環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置)

(3)-1 重点評価項目についての環境配慮概要

「W」(Global Warming):省エネルギー・省資源、「G」(Green):緑化、「S」(Snow):雪処理」についての環境配慮

「W」-「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の基準に適合しています。

「G」-道路沿いの緑化に努めています。

「S」-ロードヒーティングと除雪(敷地内堆積)を併用し、バランスのとれた雪処理を採用しています。

(3)-2 その他の環境配慮事項

外来用の駐車場確保と共に、送迎バスの運行も併せ、近隣の交通負荷制御に努めています。