

修繕等建築物環境配慮計画提出（変更届出）書

平成26年 5月 16日

札幌市長 様

提出（届出者）住所

氏名

札幌市生活環境の確保に関する条例第28条の4第1項（第28条の4第3項・第28条の5）の規定により、建築物環境配慮計画書を作成（変更）しましたので、次のとおり提出し（届け出）ます。

建築物の名称	JAさっぽろ 本店
建築物の所在地	札幌市中央区北10条西24丁目1番10号


□計画書の提出に係る事項

工事の種類	空気調和設備等の設置又は改修	
建築物の概要	構造	鉄筋コンクリート造
	高さ（階数）	16.85m（地上 階・地下 階）
	床面積	2,764.55 m ²
	用途	（うち主たるもの）事務所
		2,764.55 m ²
		m ²
工事着手予定日	平成26年 4月 18日	
工事完了予定日	平成26年 12月 15日	

□計画書の変更に係る事項

変更事項	変更前	変更後
空気調和設備等の改修	灯油焚冷温水発生機・FCU	ガスヒートポンプユニット

環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置及び評価	上記の通り、灯油焚冷温水発生機から高効率のガスエンジンヒートポンプに変える事により、省エネを行うと共に都市ガス燃料を使用する事で、CO ₂ の削減を行う。
------------------------------	--

計 画 書 作 成 者 の 氏 名 等			
備 考			
※ 受 付 欄		※ 特 記 欄	

注1 □には、該当する□内にレ印を記入してください。

2 ※の欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難しいときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。