

様式4の2

修繕等建築物環境配慮計画提出（変更届出）書

平成26年10月2日

（あて先）札幌市長

提出（届出者）住所 札幌市中央区北1条西2丁目

氏名 札幌市長 上田 文雄

（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

札幌市生活環境の確保に関する条例第28条の4第1項（第28条の4第3項・第28条の5）の規定により、建築物環境配慮計画書を作成（変更）しましたので、次のとおり提出し（届け出）ます。

建築物の名称	北区民センター・保健センター
建築物の所在地	札幌市北区北25条西6丁目22-134


☑計画書の提出に係る事項

工事の種類	修繕・模様替・ <u>空気調和設備等の設置又は改修</u>	
建築物の概要	構造	鉄筋コンクリート造
	高さ（階数）	16.5m（地上3階・地下1階）、塔屋3階
	床面積	4,297.65 m <sup>2</sup>
	用途	（うち主たるもの）北区民センター m <sup>2</sup> 保健センター m <sup>2</sup>
工事着手予定日	平成26年7月29日	
工事完了予定日	平成27年2月16日	

☑計画書の変更に係る事項

変更事項	変更前	変更後
空調設備		既設空調機の撤去・更新
冷暖房設備		既設熱源機器・ポンプ・FCU 配管・弁類の撤去・更新
照明器具設備		既設照明器具をLEDに撤去・更新
給湯設備		ポンプ・配管・弁類の撤去・更新

環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置及び評価	機器類のインバーター運転等による消費エネルギーの軽減化に伴い、環境への配慮。また、配管・機器の全面更新による設備の高効率化を図る。 さらに照明器具はLED照明器具に取替、消費電力の軽減を行う。 また、換気用送・排風機、給湯機（真空式温水機-2回路）も経年劣化による機能低下を考慮し、全面更新をする。
------------------------------	---

計 画 書 作 成 者 の 氏 名 等		住 所 札幌市中央区大通東 4 丁目 2-2 米沢ビル 氏 名 (株)協栄設備設計事務所 代表取締役 清 藤 佳 尚 電話/FAX 251-7247 / 251-7258	
備 考		建築主名、設計者名の公表を <u>希望します</u> / 希望しません	
※ 受 付 欄			※ 特 記 欄

注1 □には、該当する□内にレ印を記入してください。

2 ※の欄には、記入しないでください。

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。