

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency

CASBEE札幌

重点項目  
評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE\_Sapporo2014v1.2

■使用評価ソフト: CASBEE札幌2014(ver.1.3)

<b>1 建物概要</b>		BEE	1.5	BEEランク	A
建物名称	(仮称)アルビオ・ガーデン北24条 新築工事	総合評価		★★★★★	
建物用途	集合住宅				
延床面積	5,835.90 m <sup>2</sup>				

<b>2 重点項目への取り組み</b>		レーダーチャート	
地球温暖化対策	最重点項目 省エネルギー	★★★★★	<p>この建物は特に <b>省エネルギー性能</b> が優れています</p>
	省資源等	★★★★☆	
	緑化	★★★★★	
	雪処理	★★★☆☆	

<b>3. 設計上の配慮事項とCASBEEスコア</b>					
<b>A 省エネルギー</b>				合計	26点 / 24点
Q1 温熱環境	スコア	4.0	LR1 建物外皮の熱負荷抑制	スコア	4.0
Q1 光・視環境	スコア	5.0	LR1 自然エネルギー利用	スコア	1.0
			LR1 設備システムの高効率化	スコア	10.0
			LR1 効率的運用	スコア	2.0
<b>B 省資源等</b>				合計	16点 / 23点
Q2 耐用性・信頼性	スコア	1.0	LR2 非再生性資源の使用量削減	スコア	6.0
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	1.0	LR2 汚染物質含有材料の使用回避	スコア	1.0
			LR3 地球温暖化への配慮	スコア	5.0
			LR3 地域環境への配慮	スコア	2.0
<b>C 緑化</b>				合計	10点 / 16点
Q3 生物環境の保全と創出	スコア	2.0	LR3 地域環境への配慮	スコア	1.0
Q3 まちなみ・景観への配慮	スコア	6.0			
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	1.0			
<b>D 雪処理</b>				合計	1点 / 3点
Q3 地域性・アメニティへの配慮	スコア	0.0	LR3 地域環境への配慮	スコア	1.0

<b>4 設計上の配慮事項</b>			
<b>A 省エネルギー</b>			
熱交換型の換気扇を採用し省エネルギーに配慮しています 断熱を強化して「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の基準を満たしています			
<b>B 省資源等</b>	<b>C 緑化</b>	<b>D 雪処理</b>	
乾式間仕切の採用吹付ウレタンの断熱材使用等 分別の比較的容易な資材の採用をしています	前面道路に面する可能な限りの植栽スペース の確保をしています 「札幌市緑の保全と創出に関する条例」を遵 守し可能な限りの植栽を行っています	敷地内車路、駐車スペース、及び前面道路の 歩道にロードヒーティングを取り入れ敷地外 へ雪を出さないよう配慮すると共に近隣歩行 者の為の配慮をしています。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃業に至る一生涯の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される