

記載箇所	質問の内容	回答
<p>&lt; 仕様書 2、3 p &gt; 5 (1)</p>	<p>「構造調査の報告書」、「各種法令の規定に適合していることが確認できる書類」の提出期限は 1/28 (金) 15 時で宜しいでしょうか。</p>	<p>ご質問の報告書等は、仕様書 P2、3 の 5 (1) に記載のとおり、事業予定者として選定後、概ね 3 か月以内に提出していただくものです。</p>
<p>&lt; 仕様書 &gt;別紙 2</p>	<p>①予想されるリスクと責任分担に関して、市あるいは施設に起因する事由により施設が長期稼働停止となった場合のリスク負担者は市という認識で宜しいでしょうか。</p> <p>②また、そのようなリスクに対して、契約内容に「年間最低取引量 kWh」の条件や、条件に達しなかった場合の精算額等を規定することは可能でしょうか。</p>	<p>本市で負担することは考えておりません。仕様書 p4 5 (2) カに記載のとおり、市が改修工事等を実施する際は、事業者側の負担により移設等に対応することとしています。</p> <p>その場合、発電量の保証は行わない代わりに、設備の運転期間には含まない（その期間事業期間を延長する）こととします。</p> <p>なお、仕様書 p6 5 (3) キに記載のとおり、仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めがない事象が発生したときは、市と事業者で協議して決定することとしており、その場合は協議させていただきます。</p>
<p>追加データ「00 構造検討結果一覧表」</p>	<p>太陽光発電設備の設置場所は、00 構造検討結果一覧表 H列「判定結果」に記載の結果に準ずる必要がありますでしょうか。</p>	<p>参考資料として提供しておりますので、準ずる必要はありません。</p>
<p>&lt; 追加データ &gt;「昨年度調査の構造調査の該当項目」</p>	<p>設置範囲に関して</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根乗せ施設で、図面の赤枠以外への設置は可能なのでしょうか？</li> <li>・例えば円山動物園カバライオン館の駐車場を利用しカーポートの設置は可能でしょうか？（他施設でも駐車場などの設置に対し適している場所があった場合）</li> </ul>	<p>赤枠以外への設置も可能です。本資料は参考資料として活用ください。</p> <p>なお、本事業の設備の設置場所は屋根・屋上とし、円山動物園カバライオン館を含め駐車場等の利用は現状想定しておりません。</p>

記載箇所	質問の内容	回答
<p>&lt; 仕様書 &gt;別紙 1</p>	<p>太陽光発電設備を設置するにあたり、設置可能箇所（または不可能箇所）があればご教示ください。</p>	<p>現時点で本市から提示できる設置箇所の条件は、仕様書 別紙 1：実施対象候補施設一覧の備考欄に記載しております。また、構造計算書等の検討資料で一部不足する施設については、提供資料の範囲内で提案してください。</p>
<p>&lt; 提案説明書 p3&gt; 5 (1) オ</p>	<p>停電時の利用について特定負荷への供給とありますが、コンセントのみなどでも大丈夫でしょうか？施設毎に指定はありますか？</p>	<p>提案は可能です。現状の指定はありません。なお、本市の避難所では避難者が集まる体育館等にコンセント盤を設置した事例があります。</p>
<p>&lt; 仕様書 p3 &gt; 5(1)イ</p>	<p>B C P 対策を行う必要がありますか。ある場合どの程度の負荷を考えているかご教示ください。</p>	<p>本市の避難所には原則可搬型発電機が設置されております。参考として仕様書 5(1)イに避難所に太陽光発電(10kW 相当)が設置してある場合の想定負荷を記載していますので参考としてください。</p>
<p>&lt; 提案説明書 p4&gt; 5 (2) エ</p>	<p>維持管理計画について、既存施設の電気主任技術者様と連絡可能でしょうか？</p>	<p>本企画提案中に施設関係者へ連絡を取ることは認めておりません。</p>
<p>&lt;仕様書 p4、5&gt; 5(3)ア (イ)、イ</p>	<p>太陽光発電設備を追加する際に、主任技術者、電力会社の接続要件（指定設備）があればご教示ください。</p>	<p>現時点では一般送配電事業者との接続に必要な設備以外には特別必要な設備の想定はありません。円山動物園はカバライオン館以外にも4か所（5kW:2か所、7.2kW:1か所、10kW:1か所）に太陽光発電と1か所にエネファームが設置されています。また北翔養護学校は非常用発電機が設置されています。事業予定者として選定された後に各施設の主任技術者及び契約している電気小売事業者と協議を行ってください。</p>
<p>&lt; 提案説明書 p7&gt; 11</p>	<p>現地調査を行った際に質疑があった場合、後日質問できますでしょうか</p>	<p>現地調査の翌日までにメールにより提出してください。後日ホームページに回答を掲載します。</p>

記載箇所	質問の内容	回答
<p>&lt;仕様書 &gt;別紙1</p>	<p>屋根上の防水対策について、残存保証期間がありましたらご教示ください</p>	<p>保証が継続している施設はありません。</p> <p>なお、別紙1のとおり厚別温水プールは令和5年度に防水改修工事が予定されています。</p>
<p>&lt;仕様書 p5(3)ア</p>	<p>工事不可能時期、時間があればご教示ください。(行事、市民開放等で使えなくなる場合等)</p>	<p>共通の事項として、市民、児童・生徒の利用に影響する時間帯は、工事を実施しないか影響のない工事計画としてください。また、指定管理施設で休館して工事を行う場合は営業補償など調整が必要となります。</p> <p>その他、現時点で想定しているのは以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚別温水プール 施設利用に影響がある工事については、月1回の施設整備日や、営業時間外に実施すること。</li> <li>・はちけん地区センター 貸館利用に配慮した工事計画とすること。</li> <li>・北翔養護学校 長期休業期間中以外については、授業中(9:30~14:30まで)は大きな音が出る作業は避けること、登下校時間(9:00~10:00、14:00~15:00)は校地内への車両進入は避けること</li> <li>・旭丘高等学校 定期試験、授業時間、講習時間等は音を出す工事を行わないこと。</li> <li>・リユースプラザ 年6回のイベント開催時、休館日(原則月曜日)以外で、9:00から17:00の間に実施すること。 なお、10:00から16:00は展示場に市民が来館するため配慮が必要。</li> <li>・円山動物園カバライオン館</li> </ul>

記載箇所	質問の内容	回答
		<p>仕様書 p 5 5 (3) ア (ケ) に記載のとおり、動物に影響がない方法で実施すること。</p> <p>開園中の園路の通行（資材搬出入車両等）はしないこと。</p> <p>類人猿館改築工事との調整が必要になる可能性があること。</p>