

別表1 断熱材等剥落物に石綿の含有があった施設

No.	今回更新	局	建築物の名称	建築物の所在地		建築年月	アスベスト含有の有無 (今回追加分は網掛け)	大気中濃度測定結果 (本/L) (今回追加分は網掛け)		煙突改修状況
								屋上	地上	
1		まちづくり政策局	東自動車営業所	東	東苗穂2条2丁目	1977年10月	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
2		市民文化局	豊平区民センター	豊平	平岸6条10丁目	1978年12月	あり	不検出	不検出	除去
3		市民文化局	北区民センター	北	北25条西6丁目	1974年1月	あり	不検出	不検出	除去
4		市民文化局	西区民センター	西	琴似2条7丁目	1974年10月	あり	不検出	不検出	除去
5		市民文化局	北白石地区センター	白石	北郷3条7丁目	1986年2月	あり	不検出	不検出	除去
6		保健福祉局	札幌市厚別老人福祉センター	厚別	厚別中央1条7丁目	1992年3月	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
7		保健福祉局	札幌市西老人福祉センター	西	二十四軒4条3丁目	1983年1月	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
8		保健福祉局	札幌市琴寿園	西	琴似2条3丁目	1978年12月	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
9		保健福祉局	白石保健センター(移転前)	白	本郷通3丁目北	1974年1月	あり	0.5	0.6	除去
10		子ども未来局	札幌市こどもの劇場	東	北27条東15丁目	1988年6月	あり	0.2	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
11		子ども未来局	札幌市豊平若者活動センター	豊平	豊平8条11丁目	1979年1月	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
12		子ども未来局	札幌市アカシア若者活動センター	東	北22条東1丁目	1972年1月	あり	0.2	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
13		子ども未来局	中島児童会館	中央	中島公園	1985年2月	あり	不検出	0.2	封じ込め(薬液吹付け)
14		経済観光局	さとらんどセンター	東	丘珠町584番地	1994年11月	あり	0.4	0.2	封じ込め(薬液吹付け)
15		建設局	豊平川さけ科学館(本館)	南	真駒内公園	1984年9月	あり	0.4	0.4	封じ込め(薬液吹付け)
16	○	下水道河川局	創成川水再生プラザ <sup>※1</sup>	北	麻生町8丁目	1981年4月	あり	不検出	不検出	除去 (H29年8月着手)
						1985年10月	あり	0.3	不検出	除去 (H29年8月着手)
17	○	下水道河川局	茨戸水再生プラザ	石狩市	花川東1000番地	1977年8月	あり	0.2	不検出	除去 (H29年8月着手)
18	○	交通局	交通局庁舎	厚別	大谷地東2丁目	1982年10月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設) (H29年10月着手予定)
19		交通局	二十四軒庁舎	西	二十四軒1条4丁目	1975年12月	あり	不検出	0.2	除去
20		水道局	配水センター <sup>※1</sup>	豊平	西岡2条2丁目	1971年	あり	0.2	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
						1971年	あり	0.2	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
21		水道局	平岸庁舎	豊平	平岸5条19丁目	1976年	あり	0.3	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
22		水道局	白石庁舎	白石	本郷通3丁目北	1973年	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
23		水道局	中部水道センター <sup>※1</sup>	南	川沿2条2丁目	1980年	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
						1990年	あり	不検出	不検出	囲い込み(不使用)
24		水道局	北部水道センター	北	新琴似6条2丁目	1978年	あり	不検出	不検出	封じ込め(薬液吹付け)
25		水道局	南部水道センター	豊平	豊平8条10丁目	1977年	あり	0.5	0.4	封じ込め(薬液吹付け)
26	○	水道局	東庁舎	東	北19条東5丁目	1974年	あり	0.4	不検出	囲い込み(既設囲込+新設) (H29年7月着手)
27		水道局	南部水道センター厚別分室	厚別	厚別中央4条6丁目	1991年	あり	不検出	不検出	囲い込み(不使用)
28		消防局	東消防署	東	北24条東17丁目	1972年11月	あり	不検出	0.8	封じ込め(薬液吹付け)
29		手稲区	手稲区土木センター	手	曙5条5丁目	1989年10月	あり	0.2	0.4	封じ込め(薬液吹付け)
30		教育委員会	札幌市月寒公民館 (1997年より煙突は未使用)	豊平	月寒中央通7丁目	1974年12月	あり	不検出	不検出	囲い込み(不使用)
31		教育委員会	新琴似緑小学校	北	新琴似10条11丁目	1980年2月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
32		教育委員会	札幌小学校	東	東苗穂7条2丁目	1986年1月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
33		教育委員会	伏古小学校	東	伏古8条5丁目	1981年2月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
34		教育委員会	南月寒小学校	豊平	月寒西4条8丁目	1976年12月	あり	0.2	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
35		教育委員会	福井野中学校	西	福井6丁目	1983年2月	あり	0.2	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
36		教育委員会	豊平小学校	豊平	豊平5条7丁目	1977年3月	あり	0.4	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
37		教育委員会	月寒中学校	豊平	月寒東2条2丁目	1980年12月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
38		教育委員会	西岡中学校	豊平	西岡3条12丁目	1981年12月	あり	不検出	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
39		教育委員会	東川下小学校	白石	川下4条3丁目	1981年12月	あり	0.3	不検出	囲い込み(既設囲込+新設)
40		教育委員会	山の手南小学校	西	山の手1条9丁目	1981年8月	あり	0.4	0.2	囲い込み(既設囲込+新設)
41		教育委員会	もみじの森小学校	厚別	もみじ台西3丁目	1979年9月	あり	1.2 <sup>※2</sup>	0.5	囲い込み(既設囲込+新設)
42		教育委員会	藤野小学校	南	藤野2条7丁目	1975年12月	あり	0.5	0.5	囲い込み(既設囲込+新設)
43		教育委員会	北辰中学校	北	北18条西2丁目	1975年12月	あり	0.3	0.4	囲い込み(既設囲込+新設)

※1 No.16,20,23の施設については、点検対象の煙突が2本ずつあるため、それぞれの煙突の建築年月、アスベスト含有検査結果、大気中のアスベスト濃度測定結果を記載しています。

※2 No.41の施設において、緊急点検時の大気測定結果(位相差顕微鏡)は屋上で1.2本/リットルでしたが、電子顕微鏡による精密分析を行った結果、アスベスト繊維濃度は定量下限値(0.2本/リットル)未満でした。