

別表1 煙突断熱材等落下の有無を確認した施設

No.	今回追加施設	局	建築物の名称	建築物の所在地		建築年月	アスベスト含有の有無 (今回追加分は網掛け)	大気中濃度測定結果 (f/L) (今回追加分は網掛け)	
								屋上	地上
1		まちづくり政策局	東自動車営業所	東	東苗穂2条2丁目	1977年10月			
2		市民文化局	豊平区民センター	豊平	平岸6条10丁目	1978年12月	あり	不検出	不検出
3		市民文化局	北区民センター	北	北25条西6丁目	1974年1月	あり	不検出	不検出
4		市民文化局	西区民センター	西	琴似2条7丁目	1974年10月	あり	不検出	不検出
5		市民文化局	北白石地区センター	白石	北郷3条7丁目	1986年2月	あり	不検出	不検出
6	○	市民文化局	芸術の森アートホール	南	芸術の森2丁目	1995年			
7		スポーツ局	東区体育館	東	北27条東14丁目	1981年12月			
8		スポーツ局	月寒屋外競技場 ラグビー場	豊平	月寒東1条8丁目	1987年11月			
9		保健福祉局	札幌市厚別老人福祉センター	厚別	厚別中央1条7丁目	1992年3月	あり		
10		保健福祉局	札幌市西老人福祉センター	西	二十四軒4条3丁目	1983年1月	あり		
11		保健福祉局	札幌市琴寿園	西	琴似2条3丁目	1978年12月	あり		
12	○	保健福祉局	白石保健センター	白	本郷通3丁目北1-2	1974年1月			
13		子ども未来局	札幌市こどもの劇場	東	北27条東15丁目	1988年6月		0.2	不検出
14		子ども未来局	札幌市豊平若者活動センター	豊平	豊平8条11丁目	1979年1月		不検出	不検出
15		子ども未来局	札幌市アカシア若者活動センター	東	北22条東1丁目	1972年1月		0.2	不検出
16		子ども未来局	中島児童会館	中央	中島公園	1985年2月	あり	不検出	0.2
17		経済観光局	札幌市エレクトロニクスセンター	厚別	下野幌テクノパーク1丁目	1986年5月			
18	○	経済観光局	さとらんどセンター	東	丘珠町584番地	1994年11月			
19		環境局	西清掃事務所	西	発寒15条14丁目	1984年12月			
20		建設局	豊平川さけ科学館(本館)	南	真駒内公園	1984年9月			
21		下水道河川局	創成川水再生プラザ	北	麻生町8丁目	1981年4月			
22	○	下水道河川局	茨戸水再生プラザ	石狩市	花川東1000番地	1977年8月			
23		交通局	交通局庁舎	厚別	大谷地東2丁目	1982年10月			
24		交通局	二十四軒庁舎	西	二十四軒1条4丁目	1975年12月			
25		水道局	配水センター	豊平	西岡2条2丁目	1971年			
26		水道局	平岸庁舎	豊平	平岸5条19丁目	1976年			
27		水道局	白石庁舎	白石	本郷通3丁目北	1973年			
28		水道局	中部水道センター	南	川沿2条2丁目	1980年			
29		水道局	北部水道センター	北	新琴似6条2丁目	1978年			
30		水道局	南部水道センター	豊平	豊平8条10丁目	1977年			
31		消防局	東消防署	東	北24条東17丁目	1972年11月		不検出	0.8
32		消防局	東消防署札幌出張所	東	東苗穂4条2丁目	1974年12月		不検出	1.4
33		消防局	西消防署西野出張所	西	西野3条2丁目	1974年12月		0.9	0.2
34	○	手稲区	手稲区土木センター	手	曙5条5丁目	1989年10月			
35		教育委員会	札幌市月寒公民館 (1997年より煙突は未使用)	豊平	月寒中央通7丁目	1974年12月			

別表1 煙突断熱材等落下の有無を確認した施設

No.	今回追加施設	局	建築物の名称	建築物の所在地		建築年月	アスベスト含有の有無 (今回追加分は網掛け)	大気中濃度測定結果 (f/L) (今回追加分は網掛け)	
								屋上	地上
36		教育委員会	新琴似緑小学校	北	新琴似10条11丁目	1980年2月	あり	不検出	不検出
37		教育委員会	札苗小学校	東	東苗穂7条2丁目	1986年1月	あり	不検出	不検出
38		教育委員会	伏古小学校	東	伏古8条5丁目	1981年2月	あり	不検出	不検出
39		教育委員会	南月寒小学校	豊平	月寒西4条8丁目	1976年12月	あり	0.2	不検出
40		教育委員会	福井野中学校	西	福井6丁目	1983年2月	あり	0.2	不検出
41		教育委員会	豊平小学校	豊平	豊平5条7丁目	1977年3月			
42		教育委員会	月寒中学校	豊平	月寒東2条2丁目	1980年12月			
43		教育委員会	西岡中学校	豊平	西岡3条12丁目	1981年12月			
44		教育委員会	平岡中学校	清田	平岡2条5丁目	1984年12月			
45		教育委員会	東川下小学校	白石	川下4条3丁目	1981年12月			
46	○	教育委員会	白石中学校	白石	白石区本郷通6丁目南	1982年12月			
47	○	教育委員会	山の手南小学校	西	西区山の手1条9丁目	1981年8月			
48	○	教育委員会	もみじの森小学校	厚別	厚別区もみじ台西3丁目	1979年9月			
49	○	教育委員会	藤野小学校	南	南区藤野2条7丁目	1975年12月			
50	○	教育委員会	北辰中学校	北	北区北18条西2丁目	1975年12月			

※学校につきましては、別紙のとおり新たに10校が10月31日より給食を停止することとなりました。

別表2 点検中の施設

No.	局	建築物の名称	建築物の所在地	
1	総務局	旧豊水小学校複合施設	中央	南8条西2丁目
2	保健福祉局	衛生研究所	白石	菊水9条1丁目
3	南区	藻岩山スキー場 市民ロッジ	南	藻岩下

別表3 石綿の含有がなかった施設

No.	局	建築物の名称	建築物の所在地		建築年月	アスベスト含有の有無 (今回追加分は網掛け)
1	市民文化局	新発寒地区センター	手稲	新発寒5条4丁目	1991年1月	なし
2	市民文化局	太平百合が原まちづくりセンター	北	太平8条7丁目	1986年2月	なし
3	市民文化局	藤野地区センター	南	藤野2条7丁目	1989年2月	なし
4	保健福祉局	動物管理センター	西	八軒9条東5丁目	1985年12月	なし
5	経済観光局	水産保冷配送センター	中央	北13条西19丁目	1995年3月	なし

※No.1～3については、第1報の時点でアスベスト非含有であることが確認されていたため、一覧に掲載していませんでしたが、緊急点検の対象であるため改めて掲載いたしました。