

設備仕様等

主な設備は以下のとおりです。

● 冷暖房

冷房：チーリングユニット（日立 RCUP2000W3(水冷式、冷却能力 180kW、動力 3φ 200V37kW)）

暖房：地域暖房（北海道地域暖房㈱ 連絡先 011-898-1088）

各室ファンコイルユニット等

	室名	機器、台数	
1階	管理センター事務室	F C U - 1 2 (1台)	
	北洋銀行 貸事務所	店舗・客溜	吹出口 (1階系統)
		会議室	吹出口 (1階系統)
		休憩室	F C U - 4 (1台)
		応接室	F C U - 3 (1台)
		倉庫	F C U - 3 (1台)
		便所	C W (2台)
	娯楽室	F C U - 6 (1台)、F C U - 8 (3台)	
	予備室	吹出口 (1階系統)	
	図書コーナー	F C U - 8 (3台)	
	風除室	F C U - 8 (2台)	
	便所	C W (2台)	
2階	貸事務所（もみじ台地区社会福祉協議会）	吹出口 (1階系統)	
	大ホール	吹出口 (2階系統)	
	大会議室	F C U - 6 (1台)、F C U - 8 (3台)、F C U - 1 2 (1台)	
	小会議室	F C U - 8 (2台)	
	実習室	F C U - 2 (1台)、F C U - 8 (1台)	
	和室	F C U - 4 (2台)	
	便所	C W (2台)	

エアーハンドリングユニット能力表

系統	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	水量 (L/min)
1 階	15,969	116	150	333
2 階	15,834	131	140	375

ファンコイルユニット能力表

型番	風量 (m ³ /h)	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	水量 (L/min)
FCU-2	330	1.95	3.85	5.6
FCU-3	510	2.65	4.96	7.4
FCU-4	660	3.80	6.96	10.4
FCU-6	1020	5.32	9.68	14.6
FCU-8	1320	7.58	13.65	21.7
FCU-12	2040	10.21	17.58	26.7
CW			0.31	

● 給湯

- ・1階給湯室 : ガス湯沸器 瞬間式 5号
- ・貸事務所 (株北洋銀行) 休憩室 : ガス湯沸器 瞬間式 5号
- ・1階多目的便所 : オストメイト用電気温水器 30
- ・2階給湯室 : ガス湯沸器 瞬間式 5号
- ・実習室 : ガス湯沸器 瞬間式 16号

● ガス設備

ガスコンロ (給湯室、休憩室、実習室)

● 電気

使用ランプ	電気容量	数量
蛍光灯 (直管型)	HF32W	349
蛍光灯 (直管型)	FL20W	7
蛍光灯 (直管型)	FLR40W	12
LED 電球	LED100 形	22
LED 電球	LED60 形	141
ダウンライト	FHT42W	12
ダウンライト	100W	167
駐車場街灯	投光器	10
駐車場街灯	外灯	2

● 内線電話

- ・管理センター事務室と、娯楽室、大ホール、大会議室、小会議室、実習室、和室、予備室に内線電話機を設置しています。

● エレベーター

- ・仕様
ロープ式 (600Kg・9名・45m/min)、2 停止、車いす対応

● 有線放送設備

- ・有線放送設備を有しています。(管理センター事務室、ロビー)

※光熱水費料金は、貸事務所、もみじ台まちづくりセンターの分を徴収し、まとめて支払いを行っています。