

質 問 票 に 対 す る 回 答 票

令和6年3月11日

| | |
|------------------|---|
| 開札予定日時 | 令和6年3月21日（木） 10時30分 |
| 調達件名 | 国庫補助事業 新発寒わらびこ線橋ほか4橋跨線橋点検調査業務 |
| 質 問 内 容 | <p>1、設計技術者単価及び労務単価の確認 令和5年度単価を使用して問題ないですか</p> <p>2、夜間作業時間の賃金について</p> <p>①、夜間作業時間帯について午前1時から午前5時までの4時間を夜間作業時間帯として計上してよろしいですか</p> <p>②、この時の時間外手当の算出式は、次の書籍を厳守してよろしいですか</p> <p>ア、令和5年度版 設計業務等標準積算基準 設計業務等標準積算基準（参考資料） 監修 国土交通省大臣官房技術調査課 発行一般財団法人 経済調査会</p> <p>イ、単価算出式ページ 参 1-2-10 1-6 技術者基準日額時間外手当の算出 (1)の2) 所定労働時間の8時間に加えて4時間の時間外労働を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合・・・深夜を4時間として算出</p> <p>3、高所作業車運転費について 【2次単価表 単-28号・29号】の中で燃料がガソリン（レギュラー）になっていますか、軽油ではないでしょうか</p> <p>以上、ご質問させていただきます。ご教授のほどよろしくお願いたします。</p> |

令和6年3月13日

| | |
|------------------|---|
| 回 答 内 容 | <p>1. 令和5年度単価を使用しています。</p> <p>2. 確認しましたところ、労務費の補正方法に誤りがありました。</p> <p>3. 確認しましたところ、燃料についてご指摘のとおりガソリンではなく、軽油が正しいです。</p> <p>つきましては、本入札を中止とすることとし、設計書の内容を精査・変更した上で再度入札告示する予定です。</p> |
|------------------|---|