

「大通西2丁目ビル蓄電池交換業務」に対する質問と回答について

1

(質問) 仕様書「2業務内容(2)3」に記載の「既設蓄電池の設置スペースに収まる程度の寸法」について、既存蓄電池の近傍に新規蓄電池を設置してもよろしいでしょうか。なお、既設蓄電池は新規蓄電池を設置後に撤去します。

(回答) 原則同じ場所として頂きたいですが、周辺状況を確認の上、近傍に新規蓄電池を設置しても支障が無いことを確認出来れば、許可可能です。

2

(質問) 仕様書「2業務内容(6)」に記載の「新規蓄電池の試運転等」について、新規蓄電池の試験範囲をご教示ください。また、新規蓄電池の試験運転には停電及び復電における建物内の装置(受電設備等)との連動試験も含むのでしょうか。

(回答) 当該項目は、新規設置をする蓄電池自体が正常に作動するか、また、蓄電池にて作動する設備等が蓄電池からの電力供給で正常に作動されるかを確認するものです。