


2 端子盤リスト

端子盤リスト	電話設備 N/E形	伝呼設備 B/E形	インターホン設備/テレビ B/E形	共用設備	予備	計	
R1T-A	50Pr	30Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	50Pr 60Pr	
R2T-A	50Pr	10Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	50Pr 40Pr	
R3T-A	50Pr	40Pr	10Pr	系統図参照	30Pr	50Pr 80Pr	
R4T-A	30Pr	40Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	30Pr 70Pr	
R5T-A	20Pr	40Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	20Pr 40Pr	
R6T-A	50Pr	30Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	50Pr 60Pr	
R7T-A	30Pr	30Pr	10Pr	系統図参照	30Pr	30Pr 70Pr	
R8T-A	20Pr	20Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	20Pr 50Pr	
R9T-A	30Pr	20Pr	10Pr	系統図参照	10Pr	30Pr 40Pr	
R10T-A	20Pr	20Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	20Pr 50Pr	
R11T-A	10Pr	10Pr	10Pr	系統図参照	10Pr	10Pr 30Pr	
YBT-A	---	10Pr	10Pr	系統図参照	20Pr	10Pr 40Pr	
Y1T-A	20Pr	30Pr	50Pr	系統図参照	20Pr	20Pr 100Pr	
Y1T-B	---	---	60Pr	---	---	60Pr	
Y2T-A	---	20Pr	70Pr	系統図参照	10Pr	---	100Pr
Y3T-A	---	20Pr	40Pr	系統図参照	20Pr	---	80Pr
Y4T-A	10Pr	10Pr	10Pr	系統図参照	10Pr	---	30Pr
MDF-R	140Pr+伝呼40Pr	---	---	---	---	140Pr+伝呼40Pr	
IDF-R	60Pr	---	---	---	---	150Pr	
IDF-Y	20Pr	---	---	---	---	20Pr	

注記

1. ケーブルラック及び他の配線設備と共用する端子盤等は電話設備に含む。
2. 特記なき端子盤は二次側の配線設備は、下記による。
3. ケーブルラックは全て銅板メッキ構造H=70(ZM-A型)とする。
4. 特記なきケーブルラック(立上ラック)は300(ZM-A)とする。
5. 各端子盤にE5.5を印すること。

留学生会館 → コースホステル



3 留学生会館

階	区分名称	一般	非常	スピーカー容量(W)	
B1	前室	1	1	1x5=5	
1	事務室・管理室等	1	1	1x13=13	
1	共用部分	2	2	2x5=10	
1	ラウンジ	3	3	3x4=12	
1	軽スホ・ミーティング	4	4	4x4=16	
2	会議室・2書斎	6	6	6x10=60	
2	共用部分	7	7	7x10=70	
3	前室	8	8	8x18=144	
3	共用部分	9	9	9x18=162	
4	前室	10	10	10x18=180	
4	共用部分	11	11	11x18=198	
5	前室	12	12	12x18=216	
5	共用部分	13	13	13x18=234	
6	前室	14	14	14x18=252	
6	共用部分	15	15	15x18=270	
7	前室	16	16	16x18=288	
7	共用部分	17	17	17x18=306	
8	前室	18	18	18x18=324	
8	共用部分	19	19	19x18=342	
9	前室	20	20	20x12=240	
9	共用部分	21	21	21x12=252	
10	前室	22	22	22x11=242	
10	共用部分	23	23	23x11=253	
11	前室	24	24	24x11=264	
11	共用部分	25	25	25x11=275	
階段(1)	階段(1)	26	26	3x10=30	
階段(2)	階段(2)	27	27	3x10=30	
EV	EV機械室・EV	28	28	3x2=6	
				小計	131
				合計	326

予備 30W
326*30=356W

留学生会館 → コースホステル

