

消火栓ホース耐圧性能検査一覧(中央区・北区)

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|-------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 1 | 3F | 西階段前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 2 | 3F | 理科準備室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 3 | 2F | 保健室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 4 | 2F | 物品庫前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 5 | 1F | 通級職員室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 6 | 1F | 西階段前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 7 | 1F | 体育館左側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 9 | 1F | 体育館ステージ下 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21004 | 中央小学校 | 10 | BF | ボイラー室 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 1 | 4F | 家庭科室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 2 | 3F | 3年2組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 3 | 3F | 体育館左側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 4 | 3F | 体育館右側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 5 | 2F | 1年3組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 6 | 2F | 職員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 7 | 1F | 給食室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 8 | 1F | 図工室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21005 | 山鼻小学校 | 9 | BF | 電気室 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 1 | 3F | 視聴覚室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 2 | 3F | 3年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 3 | 3F | 2年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 4 | 2F | コンピューター室前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 5 | 2F | 6年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 6 | 2F | 1年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 7 | 1F | 給食室前 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 8 | 1F | 5年3組前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 9 | 1F | 4年1組前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 10 | 1F | 体育館左側 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 11 | 1F | 体育館右側 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 中央区 | 21006 | 幌西小学校 | 12 | BF | ボイラー室 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 1 | 4F | 6年2組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 2 | 4F | 4年1組前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 3 | 3F | 2年3組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 4 | 3F | 4年2組前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 5 | 3F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 6 | 3F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 7 | 2F | 1年1組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 8 | 2F | 事務室前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 9 | 2F | 印刷室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 10 | 1F | 用務員室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 11 | 1F | わかば学級前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|--------|----|----|----------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 中央区 | 21008 | 幌南小学校 | 12 | 1F | 図工準備室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21009 | 円山小学校 | 1 | 1F | 体育館左側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21009 | 円山小学校 | 2 | 1F | 体育館右側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21009 | 円山小学校 | 3 | 1F | 屋外消火栓 グランド側 (体育館側) | 2010 | | 2010 | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21009 | 円山小学校 | 4 | 1F | 屋外消火栓 グランド側 (パソコン室側) | 2010 | | 2010 | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21009 | 円山小学校 | 5 | 1F | 屋外消火栓 駐車場側 | 2010 | | 2010 | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 1 | 4F | 水飲み場前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 2 | 4F | 音楽室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 3 | 3F | 水飲み場前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 4 | 3F | 家庭科室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 5 | 3F | 多目的ホール | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 6 | 2F | 水飲み場前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 7 | 2F | 図書室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 9 | 2F | 1年3組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 10 | 1F | 配膳室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 11 | 1F | 理科室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 12 | 1F | 正面玄関前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 13 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 14 | 1F | 体育館右側 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21012 | 日新小学校 | 15 | 1F | ミニ児童館前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 1 | 3F | 図書室前 | 2013 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 2 | 3F | 家庭科室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 3 | 3F | 4年5組前 | 2004 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 4 | 3F | 視聴覚室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 5 | 2F | トイレ側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 6 | 2F | 職員室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 7 | 2F | 4年2組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 8 | 2F | 多目的室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 9 | 1F | 理科室側トイレ前 | 2004 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 10 | 1F | ポンプ室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 11 | 1F | 給食配膳室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 12 | 1F | 東玄関前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 13 | 1F | 器具室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 14 | 1F | 体育館左側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 15 | 1F | 体育館右側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 16 | 1F | わかくさ教室側 (屋外) | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 17 | 1F | トイレ側 (屋外) | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21013 | 緑丘小学校 | 18 | 1F | 体育館側 (屋外) | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21014 | 盤溪小学校 | 1 | 2F | コンピューター室前 | 2004 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21014 | 盤溪小学校 | 2 | 1F | 体育館 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21014 | 盤溪小学校 | 3 | 1F | 保健室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21014 | 盤溪小学校 | 4 | 1F | 多目的室横階段前 | 1996 | 耐圧検査実施 | | | 1996 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 1 | 3F | 音楽室前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|--------|----|----|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 2 | 3F | トイレ前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 3 | 3F | 視聴覚室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 4 | 2F | 職員室前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 5 | 2F | 職員トイレ前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 6 | 2F | 多目的室 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 7 | 1F | 体育館右側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 8 | 1F | 体育館左側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 9 | 1F | 体育館入口 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 10 | 1F | PTA会議室前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 11 | 1F | トイレ前 | 2014 | | 2014 | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21015 | 宮の森小学校 | 12 | 1F | 第2音楽室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 1 | 4F | 音楽室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 2 | 4F | 3年4組前 | 2004 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 3 | 4F | 水飲み場前 | 2015 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 4 | 3F | 家庭科室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 5 | 3F | 郷土体験室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 6 | 3F | 水飲み場前 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 7 | 2F | なかよしルーム前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 9 | 2F | 水飲み場前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 10 | 1F | 体育館奥側 | 2007 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 11 | 1F | 体育館手前側 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 12 | 1F | 管理人室前 | 2015 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 13 | 1F | 電気室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 14 | 1F | 用務員室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21016 | 伏見小学校 | 15 | 1F | 水飲み場前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 1 | 4F | 6年1組前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 2 | 4F | 5年1組前 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 3 | 3F | 4年2組前 | 2010 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 4 | 3F | 3年1組前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 5 | 3F | 体育館右側 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 6 | 3F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 7 | 2F | 更衣室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 8 | 2F | みずなら教室前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 9 | 1F | 図工室前 | 2010 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21017 | 大倉山小学校 | 10 | 1F | ポンプ室前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 1 | 4F | トイレ前 | 2009 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 2 | 3F | トイレ前 | 2008 | 耐圧検査実施 | 2009 | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 3 | 3F | 家庭科室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 4 | 2F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 5 | 2F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 6 | 2F | トイレ前 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 7 | 2F | ミニ児童館前 | 2007 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 8 | 1F | トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 |
|----|-----|-------|--------|----|----|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|
| 小 | 中央区 | 21018 | 三角山小学校 | 9 | 1F | 理科室前 | 1994 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22001 | 北九条小学校 | 1 | 1F | 体育館東側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22001 | 北九条小学校 | 2 | 1F | 体育館西側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22001 | 北九条小学校 | 3 | 1F | 体育館側玄関 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 1 | 4F | 4年1組前 | 2009 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 2 | 3F | 3年1組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 3 | 3F | 5年2組前 | 2003 | | | | 2007 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 4 | 3F | ふれあい広場前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 5 | 2F | 放送室前 | 2009 | | | | 2007 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 6 | 2F | 1年2組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 7 | 2F | 第2会議室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2010 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 9 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 10 | 1F | 言葉・聞こえの教室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 11 | 1F | 給食室前 | 2007 | | | | 2010 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22002 | 幌北小学校 | 12 | 1F | 幌北館前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 1 | 4F | ポプラ前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 2 | 4F | 6年1組前 | 2013 | | | | 2007 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 3 | 3F | 3年2組前 | 2010 | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 4 | 3F | ふれあい前 | 2010 | | | | 2012 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 5 | 2F | 視聴覚室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 6 | 2F | 事務室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 7 | 2F | 保健室前 | 2004 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 8 | 1F | スキー置場前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 9 | 1F | ひまわり前 | 2013 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 10 | 1F | 昇降口前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 11 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 1992 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22003 | 白楊小学校 | 12 | 1F | 体育館左側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 1 | 3F | 4年2組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 2 | 3F | 相談室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 3 | 3F | 5年1組前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 4 | 3F | 音楽準備室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 5 | 2F | 2年1組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 6 | 2F | 用紙庫前 | 2007 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 7 | 2F | トイレ前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 9 | 1F | ブレイルーム前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 10 | 1F | 給食室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 11 | 1F | ふれあいルーム前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 12 | 1F | 昇降口前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 13 | 1F | 体育館入口 | 1992 | | | | 1992 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 14 | 1F | 体育館右側 | 1992 | | | | 1992 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 15 | 1F | 体育館左側 | 1992 | | | | 1992 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22004 | 新琴似小学校 | 16 | 1F | 体育館ステージ下 | 1992 | | | | 1992 | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|-------|----|----|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 1 | 3F | 視聴覚室前 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 2 | 3F | 6年1組前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 3 | 3F | 理科準備室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 4 | 2F | コンピューター室前 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 5 | 2F | 1年1組前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 6 | 2F | 職員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 7 | 2F | 4年3組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 8 | 2F | 4年1組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 9 | 1F | 図書室前 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 10 | 1F | 5年2組前 | 2011 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 11 | 1F | 配膳室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 12 | 1F | 2年1組前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 13 | 1F | 用務員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 14 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22006 | 新川小学校 | 15 | 1F | 体育館左側 | 2013 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 1 | 3F | トイレ横 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 2 | 3F | 配膳室横 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 3 | 3F | 3年1組横 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 4 | 3F | 音楽準備室横 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 5 | 2F | 水飲み場横 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 6 | 2F | 配膳室横 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 7 | 2F | 6年1組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 8 | 2F | ことばの教室横 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 9 | 1F | 給食室前階段横 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 10 | 1F | 玄関前階段横 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 11 | 1F | 多目的室横 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 12 | 1F | マルチメディア室横 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22007 | 篠路小学校 | 13 | 1F | 特別支援ブレイルーム | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | 1F | 体育館ステージ下 | 1989 | 耐圧検査実施 | | | 1989 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| | | | | 15 | 1F | 体育館右側 | 1989 | 耐圧検査実施 | | | 1989 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| | | | | 16 | 1F | 体育館左側 | 1989 | 耐圧検査実施 | | | 1989 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| | | | | 17 | 1F | 開放トイレ横 | 1989 | 耐圧検査実施 | | | 1989 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 1 | 3F | ワークスペース | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 2 | 3F | 家庭科室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 3 | 2F | ワークスペース | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 4 | 2F | 職員室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 5 | 1F | ワークスペース | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 2004 | | 0.7 | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 6 | 1F | 理科準備室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22008 | 茨戸小学校 | 7 | 1F | 体育館 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 1 | 3F | 図書室前 | 2019 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 2 | 3F | 家庭科室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 3 | 3F | 多目的室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 4 | 2F | コンピューター室前 | 2019 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 5 | 2F | 職員室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 |
|----|----|-------|---------|----|----|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 6 | 2F | 保健室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 7 | 1F | 体育館右側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 8 | 1F | 体育館左側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 9 | 1F | 体育館入口側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 10 | 1F | 変電設備室前 | 2019 | | | | 2013 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 11 | 1F | 理科室前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22009 | 鴻城小学校 | 12 | 1F | 第1音楽室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 1 | 3F | 図書室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 2 | 3F | 3年2組前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 3 | 3F | 教材室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 4 | 2F | 職員室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 5 | 2F | 1年1組前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 6 | 2F | 教材室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 7 | 1F | 体育館右側 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 8 | 1F | 体育館左側 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 9 | 1F | 体育館入口側 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 10 | 1F | 用務員室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 11 | 1F | 5年1組前 | 2008 | 耐圧検査実施 | 2008 | 耐圧検査実施 | 2008 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | |
| 小 | 北区 | 22010 | 和光小学校 | 12 | 1F | 教材室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 1 | 3F | PC室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 2 | 3F | 配膳室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 3 | 3F | PTA室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 4 | 2F | 事務室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 5 | 2F | 放送室前 | 1998 | | | | 1998 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 6 | 2F | 多目的室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 7 | 1F | 配膳室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 8 | 1F | ブレイクーム前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22011 | 光陽小学校 | 9 | 1F | 教材室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 1 | 3F | 書類保管庫前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 2 | 3F | ランチルーム前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 3 | 3F | 物品庫前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 4 | 3F | 視聴覚室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 5 | 2F | 職員更衣室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 6 | 2F | 1年2組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 7 | 2F | 用紙庫前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 8 | 2F | ひまわり学級前 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 9 | 1F | 体育館左側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 10 | 1F | 体育館右側 | 2010 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 11 | 1F | 給食室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 12 | 1F | 図書室前 | 1991 | | | | 1991 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 13 | 1F | 物品庫前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22012 | 新陽小学校 | 14 | 1F | PTA室前 | 1997 | | | | 1997 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 1 | 3F | 理科室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 2 | 3F | 4年1組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 3 | 3F | ランチルーム前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 4 | 2F | 職員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 5 | 2F | 1年1組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 6 | 2F | 3年2組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 7 | 1F | 体育館左側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 9 | 1F | 音楽室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 10 | 1F | 昇降口前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22013 | 新琴似北小学校 | 11 | 1F | 図工室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 1 | 3F | 理科準備室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 2 | 3F | 音楽室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 3 | 3F | 視聴覚室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 4 | 2F | 職員トイレ前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 5 | 2F | 職員室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 6 | 2F | 事務室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 7 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 9 | 1F | 南側昇降口前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 10 | 1F | ポンプ室前 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22014 | 新川中央小学校 | 11 | 1F | 北側昇降口前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 1 | 3F | 理科室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 2 | 3F | 2年1組前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 3 | 3F | コンピューター室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 4 | 3F | 児童会室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 5 | 2F | 職員室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 6 | 2F | 図書の一部前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 7 | 2F | 1年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 8 | 2F | 5年1組前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 9 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 10 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 11 | 1F | 給食室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 12 | 1F | 多目的室前 | 1995 | | | | 1995 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 13 | 1F | 6年2組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22015 | 新琴似西小学校 | 14 | 1F | 風っ子学級前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 1 | 3F | 2年2組前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 2 | 3F | 視聴覚室前 | 1998 | | | | 1998 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 3 | 3F | 4年3組前 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 4 | 3F | 理科室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 5 | 2F | 5年2組前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 6 | 2F | 3年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 7 | 2F | 1年1組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 9 | 1F | はまなす学級1前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 10 | 1F | 多目的室前 | 1998 | | | | 1998 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 11 | 1F | 会議室前 | 1998 | | | | 1998 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 12 | 1F | 給食室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 13 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22016 | 太平小学校 | 14 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 1 | 4F | 家庭科室前 | 1993 | 耐圧検査実施 | | | 1993 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 2 | 4F | 音楽室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 3 | 3F | ランチルーム前 | 1993 | 耐圧検査実施 | | | 1993 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 4 | 3F | 体育教具室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 5 | 3F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 6 | 2F | ブレイルーム前 | 2011 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 7 | 2F | 教具室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 9 | 1F | ミニ児童会館前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 10 | 1F | 女子トイレ前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22017 | 新琴似南小学校 | 11 | 1F | 理科室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 1 | 3F | 5年2組前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 2 | 3F | 2年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 3 | 3F | 図書室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 4 | 2F | 6年2組前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 5 | 2F | 職員トイレ前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 6 | 2F | 放送室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 7 | 1F | 多目的室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 8 | 1F | 物品庫前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 9 | 1F | 電気室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 10 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22018 | 篠路西小学校 | 11 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 1 | 4F | コンピューター室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 2 | 4F | 視聴覚室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 3 | 3F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 4 | 3F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 5 | 3F | 音楽室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 6 | 3F | 図工室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 7 | 2F | 女子更衣室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 8 | 2F | 家庭科室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 9 | 2F | 教育資料室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 10 | 1F | 理科室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 11 | 1F | 4年2組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22019 | 新光小学校 | 12 | 1F | 北玄関前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 1 | 4F | トイレ前 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 2 | 4F | 6年1組前 | 2008 | 耐圧検査実施 | | | 2009 | | 0.7 | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 3 | 3F | トイレ前 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 4 | 3F | 家庭科室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 5 | 2F | 開放図書室前 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 6 | 2F | トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 7 | 2F | 放送室前 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 8 | 1F | 給食室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 9 | 1F | トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 10 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22020 | 拓北小学校 | 11 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2008 | 耐圧検査実施 | | | | | 0.7 | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 1 | 3F | 教育相談室C前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 2 | 3F | 5年2組前 | 2011 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 3 | 3F | 3年2組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 4 | 2F | 教育相談室A前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 5 | 2F | 保健室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 6 | 2F | 1年1組前 | 2011 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 7 | 1F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 8 | 1F | 体育館左側 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 9 | 1F | 体育館入口前 | 2007 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 10 | 1F | 図書室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 11 | 1F | 第2会議室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22021 | 屯田南小学校 | 12 | 1F | 食器保管室前 | 2010 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 1 | 4F | 音楽室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 2 | 3F | 家庭科室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 3 | 3F | 体育館左側 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 4 | 3F | 体育館右側 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 5 | 2F | 教材室前 | 2012 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 6 | 2F | トイレ前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 7 | 2F | 職員室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 8 | 1F | トイレ前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 9 | 1F | ポイラー室前 | 2012 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22022 | 北陽小学校 | 10 | 1F | 理科室前 | 2011 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 1 | 3F | 6年1組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 2 | 3F | グリーンホール前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 3 | 3F | 5年2組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 4 | 3F | 3年2組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 5 | 2F | 1年2組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 6 | 2F | 視聴覚室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 7 | 2F | 職員室前 | 2011 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 8 | 2F | 2年2組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 9 | 1F | 体育館ポイラー室 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 10 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 11 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 12 | 1F | 多目的ホール前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 13 | 1F | 観察室前 | 2004 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 14 | 1F | 調理室前 | 2011 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22023 | 新琴似緑小学校 | 15 | 1F | トイレ前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 1 | 3F | 6年2組前 | 2004 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 2 | 3F | 4年1組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|--------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 3 | 3F | トイレ前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 4 | 2F | 2年1組前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 5 | 2F | 3年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 6 | 2F | トイレ前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 7 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 2011 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 9 | 1F | 体育館入口前 | 2011 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 10 | 1F | 保健室前 | 2004 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 11 | 1F | 寄託図書室前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 小 | 北区 | 22024 | 太平南小学校 | 12 | 1F | トイレ前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 1 | 4F | P T A室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 2 | 4F | 第2音楽室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 3 | 3F | 第1美術室前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 4 | 3F | 被服室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 5 | 2F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 6 | 2F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 7 | 2F | 3年5組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 8 | 2F | 視聴覚室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 9 | 1F | 作業室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 10 | 1F | 印刷室前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 11 | 1F | 会議室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31001 | 柏中学校 | 12 | 1F | 格技室内 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31003 | 中島中学校 | 1 | 2F | 体育館南側 | 1993 | 耐圧検査実施 | | | 1993 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31003 | 中島中学校 | 2 | 2F | 体育館北側 | 1993 | 耐圧検査実施 | | | 1993 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31003 | 中島中学校 | 3 | 1F | 格技場廊下 | 1993 | 耐圧検査実施 | | | 1993 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31004 | 啓明中学校 | 1 | 1F | 体育館管理棟廊下 | 1996 | 耐圧検査実施 | | | 1996 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31004 | 啓明中学校 | 2 | 1F | 体育館左側 | 1996 | 耐圧検査実施 | | | 1996 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31004 | 啓明中学校 | 3 | 1F | 体育館右側 | 1996 | 耐圧検査実施 | | | 1996 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31004 | 啓明中学校 | 4 | 1F | 体育館ステージ下 | 1996 | 耐圧検査実施 | | | 1996 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 1 | 4F | 1年2組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 2 | 4F | 1年7組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 3 | 3F | 3年2組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 4 | 3F | 3年6組前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 5 | 3F | トイレ前 新校舎側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 6 | 2F | 被服室前 | 2003 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 7 | 2F | 職員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 8 | 2F | トイレ前 新校舎側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 9 | 1F | 体育館 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 10 | 1F | 木工室前 | 1995 | | | | 1995 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 11 | 1F | トイレ前 | 2004 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 12 | 1F | 事務室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 13 | 1F | トイレ前 新校舎側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31005 | 向陵中学校 | 14 | 1F | ボイラー室入口 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 1 | 2F | 体育館入口側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|--------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 2 | 2F | 体育館右側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 3 | 2F | 体育館左側 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 4 | 2F | 進路指導室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 5 | 1F | 格技場前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 6 | 1F | 格技場更衣室前 | 2019 | | | | 2019 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31006 | 伏見中学校 | 6 | 1F | 第1理科室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 1 | 3F | トイレ前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 2 | 3F | 調理準備室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 3 | 3F | 音楽準備室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 4 | 2F | 体育館左側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 5 | 2F | 体育館右側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 6 | 2F | 体育館渡り廊下 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 7 | 2F | 職員トイレ前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 8 | 2F | 視聴覚準備室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 9 | 2F | 理科準備室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 10 | 1F | トイレ前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 11 | 1F | 教育相談室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 12 | 1F | 機械室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 中央区 | 31007 | 宮の森中学校 | 13 | BF | 備蓄庫内 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 1 | 4F | 1年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 2 | 4F | LL教室準備室前 | 2010 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 3 | 3F | 体育館左側 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 4 | 3F | 体育館右側 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 5 | 3F | 2年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 6 | 3F | 音楽室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 7 | 2F | PTA室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 8 | 2F | 3年4組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 9 | 2F | 事務局前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 10 | 1F | 機械室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 11 | 1F | 用務員室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32001 | 北辰中学校 | 12 | 1F | 東玄関前 | 2010 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 1 | 4F | 国数社準備室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 2 | 4F | 多目的室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 3 | 4F | 第2音楽室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 4 | 3F | 生徒会室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 5 | 3F | 理科室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 6 | 3F | 2年1組前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 7 | 2F | 放送室前 | 2010 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 9 | 2F | 第1美術室前 | 2003 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 10 | 1F | 用務員室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 11 | 1F | 木工室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 12 | 1F | 電気室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 13 | 1F | 体育館ボイラー室前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|-----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 14 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32002 | 新琴似中学校 | 15 | 1F | 体育館右側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 1 | 4F | 調理室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 2 | 4F | 1年活動室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 3 | 4F | 多目的室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 4 | 4F | 楽器庫前 | 2009 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 5 | 4F | 第2音楽室前 | 2010 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 6 | 3F | 視聴覚準備室前 | 2004 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 7 | 3F | 2年5組前 | 2013 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 8 | 3F | 生徒会室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 9 | 3F | 美術準備室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 10 | 3F | 第2美術室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 11 | 2F | コンピューター室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 12 | 2F | 資料室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 13 | 2F | 職員室前 | 2004 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 14 | 2F | 保健室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 15 | 2F | 3年4組前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 16 | 2F | 3年6組前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 17 | 1F | 格技室前 | 1991 | | | | 1991 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 18 | 1F | 体育館左側 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 19 | 1F | 体育館右側 | 2017 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 20 | 1F | 用務員室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 21 | 1F | 金工室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 22 | 1F | 昇降口前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 23 | 1F | 8組教室前 | 2013 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 24 | 1F | 第1理科準備室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32003 | 篠路中学校 | 25 | 1F | 第1理科室前 | 2004 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 1 | 4F | 理科準備室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 2 | 4F | 理科室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 3 | 4F | 被服室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 4 | 3F | 美術準備室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 5 | 3F | 第2音楽室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 6 | 3F | 特別活動室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 7 | 2F | 司書室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 9 | 2F | LL教室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 10 | 1F | 体育館左側 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 11 | 1F | 体育館右側 | 2013 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 12 | 1F | 体育館ボイラー室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 13 | 1F | ポンプ室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 14 | 1F | 木工室前 | 2016 | | | | 2016 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32004 | 北陽中学校 | 15 | 1F | 金工室前 | 2017 | | | | 2017 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 1 | 4F | 第2多目的室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 2 | 4F | 第1音楽室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 3 | 4F | コンピューター室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 4 | 3F | 第1多目的室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 5 | 3F | 第1理科室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 6 | 3F | 生徒会室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 7 | 2F | LL教室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 9 | 2F | 図書室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 10 | 1F | 特学準備室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 11 | 1F | 技術準備室前 | 2003 | | | | 2003 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 12 | 1F | 給食室前 | 2003 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 13 | 1F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32005 | 新琴似北中学校 | 14 | 1F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 1 | 4F | 1年1組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 2 | 4F | 1年4組前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 3 | 4F | LL準備室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 4 | 3F | 体育館左側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 5 | 3F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 6 | 3F | トイレ前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 7 | 3F | 空き教室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 8 | 3F | 第2音楽室前 | 2013 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 9 | 2F | 職員室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 10 | 2F | トイレ前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 11 | 2F | 空き教室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 12 | 2F | 第2理科室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 13 | 1F | 理科準備室前 | 2010 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 14 | 1F | トイレ前 | 2010 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 15 | 1F | 木工室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32006 | 新川中学校 | 16 | 1F | 技術準備室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 1 | 4F | 特活室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 2 | 4F | 第2会議室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 3 | 4F | 第3会議室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 4 | 3F | 被服室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 5 | 3F | 生徒会室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 6 | 3F | 備蓄庫前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 7 | 2F | 資料室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 9 | 2F | 第4会議室前 | 2009 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 10 | 1F | 南玄関前 | 2015 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 11 | 1F | 金工室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 12 | 1F | 特別支援学級準備室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 13 | 1F | 事務室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 14 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32007 | 光陽中学校 | 15 | 1F | 体育館右側 | 2007 | | | | 2009 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 1 | 4F | 総合教室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|---------|----|----|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 2 | 4F | トイレ前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 3 | 4F | LL準備室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 4 | 3F | 総合教室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 5 | 3F | トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 6 | 3F | 被服室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 7 | 2F | 保健室前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 8 | 2F | トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 9 | 2F | コンピューター準備室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 10 | 1F | 体育館右側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 11 | 1F | 体育館左側 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 12 | 1F | 用具室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 13 | 1F | 配膳室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32008 | 太平中学校 | 14 | 1F | 木工室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 1 | 3F | 被服室前 | 2014 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 2 | 3F | 1年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 3 | 3F | 第2音楽室前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 4 | 3F | トイレ前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 5 | 2F | 3年3組前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 6 | 2F | 6組作業室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 7 | 2F | 職員室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 8 | 2F | トイレ前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 9 | 1F | 美術室前 | 2014 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 10 | 1F | ボイラー室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 11 | 1F | 木工室前 | 2012 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 12 | 1F | 体育館前 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 13 | 1F | 体育館左側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 14 | 1F | 体育館右側 | 2012 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 15 | 1F | 屋外消火栓 体育館側 | | | 1995 | | | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 16 | 1F | 屋外消火栓 バックネット裏側 | | | 1995 | | | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32009 | 屯田中央中学校 | 17 | 1F | 屋外消火栓 校舎側 | | | 1995 | | | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 1 | 3F | 3年4組前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 2 | 3F | 水飲み場前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 3 | 3F | 第1音楽室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 4 | 3F | 第1理科室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 5 | 2F | 3年4組前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 6 | 2F | 水飲み場前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 7 | 2F | 職員室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 8 | 2F | 調理室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 9 | 1F | 体育館左側 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 10 | 1F | 体育館右側 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 11 | 1F | 体育館玄関前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 12 | 1F | 2年2組前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 13 | 1F | 水飲み場前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 14 | 1F | 美術室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|-----|-------|--------|----|----|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 中 | 北区 | 32010 | 篠路西中学校 | 15 | 1F | 金工室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 1 | 3F | 水飲み場前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 2 | 3F | 学年活動室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 3 | 3F | トイレ前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 4 | 2F | 水飲み場前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 5 | 2F | 職員トイレ前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 6 | 2F | トイレ前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 7 | 1F | 体育館右側 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 8 | 1F | 体育館左側 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 9 | 1F | 開放玄関前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 10 | 1F | 技術準備室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 11 | 1F | 事務室前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32011 | 新川西中学校 | 12 | 1F | トイレ前 | 2018 | | | | 2018 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 1 | 3F | 生徒会室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 2 | 3F | 音楽室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 3 | 2F | 美術準備室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 4 | 2F | 1年3組前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 5 | 2F | 放送室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 6 | 2F | 5組学習前 | 2004 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 7 | 1F | 体育館左側 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 8 | 1F | 体育館右側 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 9 | 1F | 給食室前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 10 | 1F | 教材室前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 11 | 1F | 2年3組前 | 1988 | | | | 1988 | 更新対象 | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 12 | 1F | 理科準備室前 | 1988 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 中 | 北区 | 32012 | 上篠路中学校 | 13 | 1F | 3年3組前 | 2007 | | | | 2007 | | | | | | | | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 1 | 2F | 体育館右側 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 2 | 2F | 体育館左側 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 3 | 2F | 体育館準備室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 4 | 1F | 雨天練習場奥側 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 5 | 1F | 雨天練習場左側 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 6 | 1F | シャワー室前 | 1990 | 耐圧検査実施 | | | 1990 | 耐圧検査実施 | 0.7 | | | | | 0.7 | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 7 | 1F | 屋外消火栓 B111側 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 8 | 1F | 屋外消火栓 A108側 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 9 | 1F | 屋外消火栓 C101側 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 10 | 1F | 屋外消火栓 体育館玄関外 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 高 | 中央区 | 41001 | 旭丘高等学校 | 11 | 1F | 屋外消火栓 雨天練習場外 | 2001 | | | | 2001 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 1 | 4F | 家庭科準備室前 | 2004 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 2 | 4F | 男子トイレ前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 3 | 4F | 講義室A前 | 2010 | | | | 2013 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 4 | 3F | 資料室前 | 2010 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 5 | 3F | 男子トイレ前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 6 | 3F | 地理教室前 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 7 | 2F | カウンセラー室前 | 2010 | | | | 2010 | | | | | | | | | |

| 校種 | 区 | CD | 学校 | 番号 | 階数 | ボックス設置場所 | 製造年 右 | 耐圧検査 ／更新 右 | 製造年 中 | 耐圧検査 ／更新 中 | 製造年 左 | 耐圧検査 ／更新 左 | 使用圧 (Mpa)右 | 判定 右 | 使用圧 (Mpa)中 | 判定 中 | 使用圧 (Mpa)左 | 判定 左 | 備考 | |
|----|----|-------|--------|----|----|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----|--|
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 8 | 2F | 職員室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 9 | 2F | 男子トイレ前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 10 | 2F | 職員更衣室前 | 2007 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 11 | 1F | 体育館ステージ側 | 2010 | | | | 2012 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 12 | 1F | 体育館入口側 | 2012 | | | | 2010 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 13 | 1F | 部活物置前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 14 | 1F | 電気室前 | 2004 | | | | 2004 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 15 | 1F | 保健室前 | 2004 | | | | 2014 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 16 | 1F | 生物教室前 | 2014 | | | | 2011 | | | | | | | | | |
| 高 | 北区 | 42001 | 新川高等学校 | 17 | 1F | 講堂内 | 2011 | | | | 2011 | | | | | | | | | |

①～③耐圧検査実施本数

①

39

②

1

③

46

耐圧検査実施本数計①+②+③=

86