

消火栓ホース耐圧性能検査一覧(西区・手稲区)

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27001	琴似小学校	1	1F	児童会館前	2012				2012									
小	西区	27001	琴似小学校	2	1F	給食室前	2004				2003									
小	西区	27001	琴似小学校	3	1F	トイレ前	2003				2003									
小	西区	27001	琴似小学校	4	1F	体育館右奥	1993	耐圧検査実施			1993	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27001	琴似小学校	5	1F	体育館右前	1993	耐圧検査実施			1993	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27001	琴似小学校	6	1F	体育館左前	1993	耐圧検査実施			1993	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27001	琴似小学校	7	1F	体育館ステージ下	1993	耐圧検査実施			1993	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27001	琴似小学校	8	2F	トイレ横	2004				2003									
小	西区	27001	琴似小学校	9	2F	図工室前	2012				2012									
小	西区	27001	琴似小学校	10	2F	保険室横	2003				2003									
小	西区	27001	琴似小学校	11	2F	コンピューター室前	2012				2012									
小	西区	27001	琴似小学校	12	3F	3年2組前	2003				2003									
小	西区	27001	琴似小学校	13	3F	トイレ横	2003				2003									
小	西区	27002	琴似中央小学校	1	1F	玄関横	2004				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	2	1F	体育館左側	1988	更新対象			1988									
小	西区	27002	琴似中央小学校	3	1F	体育館右側	1988	更新対象			1988									
小	西区	27002	琴似中央小学校	4	1F	給食室前	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	5	1F	開放図書室前	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	6	2F	1年1組横	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	7	2F	職員室前	2004				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	8	2F	寄託図書室横	2011				2011									
小	西区	27002	琴似中央小学校	9	3F	このみ学級横	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	10	3F	多目的室前	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	11	3F	家庭科準備室前	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	12	4F	学習室前	2010				2010									
小	西区	27002	琴似中央小学校	13	4F	音楽室前	2010				2004									
小	西区	27002	琴似中央小学校	14	4F	もえぎの部屋横	2011				2011									
小	西区	27003	発寒小学校	1	1F	開放玄関前	1991				1991									
小	西区	27003	発寒小学校	2	1F	体育館後ろ側	1991				1991									
小	西区	27003	発寒小学校	3	1F	体育館右側	1991				1991									
小	西区	27003	発寒小学校	4	1F	体育館ステージ下	1991				1991									
小	西区	27003	発寒小学校	5	1F	体育館左側	1991				1991									
小	西区	27003	発寒小学校	6	1F	女子トイレ横	2009				2009									
小	西区	27003	発寒小学校	7	1F	理科室横	2004				2004									
小	西区	27003	発寒小学校	8	1F	昇降口前	2009				2009									
小	西区	27003	発寒小学校	9	2F	校長室横	2009				2009									
小	西区	27003	発寒小学校	10	2F	会議室前	2004				2004									
小	西区	27003	発寒小学校	11	2F	女子トイレ横	2009				2009									
小	西区	27003	発寒小学校	12	3F	女子トイレ横	2017				2017									
小	西区	27003	発寒小学校	13	3F	郷土資料室横	2004				2004									
小	西区	27003	発寒小学校	14	3F	家庭科準備室横	2017				2017									
小	西区	27003	発寒小学校	15	4F	6年3組前	2017				2017									
小	西区	27003	発寒小学校	16	4F	工作準備室横	2004				2004									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27003	発寒小学校	17	4F	女子トイレ横	2017				2017									
小	西区	27004	山の手小学校	1	1F	体育館右側	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	2	1F	体育館左側	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	3	1F	体育館ステージ下	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	4	1F	備蓄庫前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	5	1F	女子トイレ前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	6	1F	4年2組前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	7	1F	図書室前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	8	2F	事務室前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	9	2F	2年1組前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	10	2F	1年1組前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	11	2F	女子トイレ前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	12	3F	PTA室前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	13	3F	女子トイレ前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	14	3F	5年3組前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27004	山の手小学校	15	3F	3年3組前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	1	1F	体育館右側	1997				1997									
小	西区	27007	発寒西小学校	2	1F	体育館左側	1997				1997									
小	西区	27007	発寒西小学校	3	1F	体育館ステージ下	1997				1997									
小	西区	27007	発寒西小学校	4	1F	体育館前	1997				1997									
小	西区	27007	発寒西小学校	5	1F	配膳室前	2003				2003									
小	西区	27007	発寒西小学校	6	1F	トイレ前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	7	1F	理科室前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	8	1F	第2音楽室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	9	2F	図書室	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	10	2F	事務室前	2003				2003									
小	西区	27007	発寒西小学校	11	2F	職員トイレ前	2003				2003									
小	西区	27007	発寒西小学校	12	3F	家庭科室前	2003				2003									
小	西区	27007	発寒西小学校	13	3F	図工室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	西区	27007	発寒西小学校	14	3F	コンピューター室前	2011				2011									
小	西区	27008	八軒小学校	1	1F	体育館ステージ下	1998				1998									
小	西区	27008	八軒小学校	2	1F	体育館右側	1998				1998									
小	西区	27008	八軒小学校	3	1F	体育館左側	1998				1998									
小	西区	27008	八軒小学校	4	1F	用務員室前	2001				2001									
小	西区	27008	八軒小学校	5	1F	用品室(2)前	2001				2001									
小	西区	27008	八軒小学校	6	1F	PTA会議室前	2003				2003									
小	西区	27008	八軒小学校	7	2F	多目的室前	2017				2017									
小	西区	27008	八軒小学校	8	2F	2年1組前	2003				2003									
小	西区	27008	八軒小学校	9	2F	中央トイレ前	2001				2001									
小	西区	27008	八軒小学校	10	2F	職員室前	2003				2003									
小	西区	27008	八軒小学校	11	3F	西側階段前	2003				2003									
小	西区	27008	八軒小学校	12	3F	中央トイレ前	2001				2001									
小	西区	27008	八軒小学校	13	3F	3年2組前	2003				2003									
小	西区	27008	八軒小学校	14	3F	多目的室前	2017				2017									
小	西区	27009	二十四軒小学校	1	1F	音楽室前	2008	耐圧検査実施			2007		0.7							

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27009	二十四軒小学校	2	1F	家庭科室前	2003				2003									
小	西区	27009	二十四軒小学校	3	1F	男子トイレ前	2003				2003									
小	西区	27009	二十四軒小学校	4	1F	アリーナ（出入口側）	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7					0.7		
小	西区	27009	二十四軒小学校	5	1F	アリーナ（ステージ側）	2012				2004									
小	西区	27009	二十四軒小学校	6	2F	男子トイレ前	2003				2003									
小	西区	27009	二十四軒小学校	7	2F	1年1組前	2003				2003									
小	西区	27009	二十四軒小学校	8	2F	多目的ホール	2008	耐圧検査実施			2007		0.7							
小	西区	27009	二十四軒小学校	9	3F	6年1組前	2008	耐圧検査実施			2007		0.7							
小	西区	27009	二十四軒小学校	10	3F	4年1組前	2003				2004									
小	西区	27009	二十四軒小学校	11	3F	2年2組前	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	1	1F	東物置横	2012				2010									
小	西区	27010	発寒南小学校	2	1F	図工室横	2004				2007									
小	西区	27010	発寒南小学校	3	1F	水飲み場横	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	4	1F	理科室前	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	5	1F	体育館右側	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	6	1F	体育館左側	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	7	2F	3年1組前	2012				2012									
小	西区	27010	発寒南小学校	8	2F	1年1組前	2007				2007									
小	西区	27010	発寒南小学校	9	2F	保健室横	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	10	2F	放送室前	2003				2003									
小	西区	27010	発寒南小学校	11	3F	3年2組前	2012				2012									
小	西区	27010	発寒南小学校	12	3F	4年1組横	2007				2004									
小	西区	27010	発寒南小学校	13	3F	6年1組横	2003				2003									
小	西区	27011	西小学校	1	1F	体育館ステージ側	2010				2010									
小	西区	27011	西小学校	2	1F	体育館出入口側	2016				2014									
小	西区	27011	西小学校	3	1F	個別タンク前	2017				2017									
小	西区	27011	西小学校	4	1F	図書室前	2004				2004									
小	西区	27011	西小学校	5	1F	ポンプ室前	2003				2016									
小	西区	27011	西小学校	6	2F	女子トイレ前	2010				2003									
小	西区	27011	西小学校	7	2F	校長室前	2003				2003									
小	西区	27011	西小学校	8	2F	家庭科室前	1995				2004									
小	西区	27011	西小学校	9	3F	コンピューター室前	2004				2017									
小	西区	27011	西小学校	10	3F	図工室前	2007				2007									
小	西区	27011	西小学校	11	3F	理科室前	2003				2017									
小	西区	27012	西野小学校	1	1F	体育館右側	2004				2004									
小	西区	27012	西野小学校	2	1F	体育館左側	2004				2004									
小	西区	27012	西野小学校	3	1F	ポンプ室前	2003				2003									
小	西区	27012	西野小学校	4	1F	ランチルーム前	2003				2003									
小	西区	27012	西野小学校	5	1F	保険室前	2004				2007									
小	西区	27012	西野小学校	6	1F	たんぼぼブレイルーム前	2007				2007									
小	西区	27012	西野小学校	7	2F	6年2組前	2007				2007									
小	西区	27012	西野小学校	8	2F	2年2組前	2004				2007									
小	西区	27012	西野小学校	9	2F	研修室前	2003				3002									
小	西区	27012	西野小学校	10	3F	トイレ前	2003				2003									
小	西区	27012	西野小学校	11	3F	コンピューター教室前	2007				2007									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27012	西野小学校	12	3F	5年2組前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	1	1F	体育館ステージ側	2010				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	2	1F	体育館出入口側	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	3	1F	電気室前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	4	1F	トイレ前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	5	1F	用務員室前	2007				2010									
小	西区	27013	発寒東小学校	6	2F	放送室前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	7	2F	トイレ前	2007				2004									
小	西区	27013	発寒東小学校	8	2F	かがやきひろば前	2004				2004									
小	西区	27013	発寒東小学校	9	3F	PTA室前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	10	3F	トイレ前	2007				2007									
小	西区	27013	発寒東小学校	11	3F	視聴覚室前	2012				2012									
小	西区	27014	西野第二小学校	1	1F	理科室横	1988	更新対象			1988									
小	西区	27014	西野第二小学校	2	1F	女子トイレ前	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	3	1F	作業室横	2010				2010									
小	西区	27014	西野第二小学校	4	2F	2年2組前	2010				2010									
小	西区	27014	西野第二小学校	5	2F	女子トイレ前	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	6	2F	職員室横	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	7	3F	体育館（右）	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	8	3F	体育館（左）	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	9	3F	女子トイレ前	2004				2004									
小	西区	27014	西野第二小学校	10	3F	ワークスペース前	2010				2010									
小	西区	27014	西野第二小学校	11	4F	4年3組前	2010				2010									
小	西区	27014	西野第二小学校	12	4F	女子トイレ前	2004				2004									
小	西区	27015	八軒西小学校	1	1F	体育館	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	2	1F	中央玄関	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	3	1F	ミニ児童会館前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	4	1F	理科室前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	5	1F	図書室前	2017				2017									
小	西区	27015	八軒西小学校	6	2F	事務室前	2018				2018									
小	西区	27015	八軒西小学校	7	2F	職員室前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	8	2F	教育相談室前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	9	2F	1年1組前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	10	3F	学園ル-42前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	11	3F	家庭科準備室前	2017				2017									
小	西区	27015	八軒西小学校	12	3F	教材室前	2018				2018									
小	西区	27015	八軒西小学校	13	4F	教材室前	2018				2018									
小	西区	27015	八軒西小学校	14	4F	学年ル-46前	2009				2009									
小	西区	27015	八軒西小学校	15	4F	学園ル-45前	2009				2009									
小	西区	27016	福井野小学校	1	1F	便所前廊下	2004				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	2	1F	B階段前廊下	2004				2004									
小	西区	27016	福井野小学校	3	1F	体育館内	2010				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	4	1F	体育館内	2010				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	5	2F	便所前廊下	2010				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	6	2F	水飲み場前	2010				2010									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27016	福井野小学校	7	3F	便所前廊下	2010				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	8	3F	水飲み場前	2004				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	9	4F	便所前廊下	2010				2010									
小	西区	27016	福井野小学校	10	4F	水飲み場前	2004				2010									
小	西区	27017	山の手南小学校	1	1F	体育館東側	2013				2004									
小	西区	27017	山の手南小学校	2	1F	体育館西側	2013				2013									
小	西区	27017	山の手南小学校	3	1F	ボイラー室前	2013				2013									
小	西区	27017	山の手南小学校	4	1F	保険室前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	5	1F	給食ボイラー室前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	6	2F	1年1組前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	7	2F	さくらルーム前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	8	3F	2年2組前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	9	3F	6年1組前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	10	4F	3年3組前	2012				2012									
小	西区	27017	山の手南小学校	11	4F	4年1組前	2012				2012									
小	西区	27018	西園小学校	1	1F	ポンプ室前廊下	2010				2004									
小	西区	27018	西園小学校	2	1F	女子トイレ前廊下	2010				2010									
小	西区	27018	西園小学校	3	1F	階段室前廊下	2015				2015									
小	西区	27018	西園小学校	4	1F	体育館前廊下	2010				2010									
小	西区	27018	西園小学校	5	1F	体育館右側	2004				2004									
小	西区	27018	西園小学校	6	1F	体育館左側	2010				2010									
小	西区	27018	西園小学校	7	1F	図書室前廊下	2004				2004									
小	西区	27018	西園小学校	8	2F	女子トイレ前廊下	2010				2013									
小	西区	27018	西園小学校	9	2F	階段前廊下	2013				2015									
小	西区	27018	西園小学校	10	3F	図工室前廊下	2004				2010									
小	西区	27018	西園小学校	11	3F	女子トイレ前廊下	2010				2010									
小	西区	27018	西園小学校	12	3F	階段前廊下	2015				2015									
小	西区	27018	西園小学校	13	4F	音楽室前廊下	2013				2013									
小	西区	27018	西園小学校	14	4F	女子トイレ前廊下	2013				2004									
小	西区	27018	西園小学校	15	4F	階段前廊下	2013				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	1	1F	体育館右側	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	2	1F	体育館左側	2015				2010									
小	西区	27019	八軒北小学校	3	1F	管理指導員室前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	4	1F	用務員室前	2010				2010									
小	西区	27019	八軒北小学校	5	1F	正面玄関前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	6	2F	トイレ前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	7	2F	防火備蓄庫前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	8	3F	トイレ前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	9	3F	家庭科教室前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	10	4F	トイレ前	2015				2015									
小	西区	27019	八軒北小学校	11	4F	児童会室前	2015				2004									
小	西区	27020	平和小学校	1	1F	体育館右側	2004				2013									
小	西区	27020	平和小学校	2	1F	体育館左側	2015				2015									
小	西区	27020	平和小学校	3	1F	図工室前	2015		2004		2015									
小	西区	27020	平和小学校	4	2F	PTA室前	2015		2010		2010									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	西区	27020	平和小学校	5	2F	保健室前	2004		2004		2015									
小	西区	27020	平和小学校	6	2F	トイレ前	2010		2010		2004									
小	西区	27020	平和小学校	7	3F	3年2組前	2004		2010		2010									
小	西区	27020	平和小学校	8	3F	トイレ前	2004		2010		2010									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	1	1F	用務員室前	2003				2008	耐圧検査実施					0.7			
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	2	1F	3年3組前	2003				2003									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	3	1F	会議室前	2007				2007									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	4	1F	音楽室前	2010				2004									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	5	1F	シャワー室前	1993	耐圧検査実施			1993	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	6	1F	体育館右側	2017				2017									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	7	1F	体育館左側	2017				2017									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	8	2F	保健室前	2003				2003									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	9	2F	1年3組前	2003				2003									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	10	2F	6年2組前	2007				2007									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	11	2F	図工室前	2007				2007									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	12	3F	視聴覚室前	2003				2003									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	13	3F	家庭科室前	2003				2003									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	14	3F	5年3組前	2007				2007									
小	手稲区	27501	手稲中央小学校	15	3F	図書室前	2007				2007									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	1	1F	用務員室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27502	手稲西小学校	2	1F	ひまわり前	2010				2010									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	3	1F	給食室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27502	手稲西小学校	4	2F	家庭科準備室前	2010				2004									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	5	2F	放送室前	2008	耐圧検査実施			2017		0.7							
小	手稲区	27502	手稲西小学校	6	2F	校長室前	2004				2009									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	7	3F	体育館ステージ側	2009				2009									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	8	3F	体育館廊下側	2009				2009									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	9	3F	トイレ前	2008	耐圧検査実施			2004		0.7							
小	手稲区	27502	手稲西小学校	10	3F	ランチルーム前	2004				2009									
小	手稲区	27502	手稲西小学校	11	4F	視聴覚室前	2008	耐圧検査実施			2010		0.7							
小	手稲区	27502	手稲西小学校	12	4F	トイレ前	2008	耐圧検査実施			2017		0.7							
小	手稲区	27503	手稲北小学校	1	1F	体育館(左側)	2007				2004									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	2	1F	体育館(右側)	2007				1994									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	3	1F	理科室前	2007				2004									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	4	1F	女子トイレ前	2011				2011									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	5	1F	電気室前	1990	耐圧検査実施			1990	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27503	手稲北小学校	6	2F	校長室前	2004				2004									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	7	2F	女子トイレ前	2011				2011									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	8	2F	家庭科準備室前	1990	耐圧検査実施			1990	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27503	手稲北小学校	9	3F	音楽室前	2007				2004									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	10	3F	女子トイレ前	2004				2017									
小	手稲区	27503	手稲北小学校	11	3F	コンピューター準備室前	1990	耐圧検査実施			1990	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	1	1F	用務員室前	1996	耐圧検査実施			1996	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	2	1F	調理員専用トイレ前	2007				2004									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	3	1F	ランチルーム前	2007				2007									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	4	2F	西階段前	2004		2004		2004									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	5	2F	中央階段前	2007				2007									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	6	2F	校長室前	2007				2007									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	7	3F	体育館ステージ側	2007				2007									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	8	3F	トイレ前	2007				2004									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	9	3F	家庭科室前	2004		2004		2007									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	10	4F	4年1組前	2007				2007									
小	手稲区	27505	手稲山口小学校	11	4F	3年4組前	2004		2004		2007									
小	手稲区	27506	富丘小学校	1	1F	なかよし学級横	2010				2007									
小	手稲区	27506	富丘小学校	2	1F	作業室横	2004				2004									
小	手稲区	27506	富丘小学校	3	1F	給食ボイラー横	2004				2004									
小	手稲区	27506	富丘小学校	4	2F	職員室横	2004				2004									
小	手稲区	27506	富丘小学校	5	2F	物品庫横	2004				2009									
小	手稲区	27506	富丘小学校	6	2F	2年3組横	2012				2012									
小	手稲区	27506	富丘小学校	7	3F	体育館	2007				2007									
小	手稲区	27506	富丘小学校	8	3F	学習室前	2009				2009									
小	手稲区	27506	富丘小学校	9	3F	4年2組横	2012				2012									
小	手稲区	27506	富丘小学校	10	4F	プレールーム横	2012				2004									
小	手稲区	27506	富丘小学校	11	4F	児童会室横	2012				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	1	1F	玄関前（体育館側）	2009				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	2	1F	ことばの教室前	2009				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	3	1F	理科室前	2009				2009									
小	手稲区	27507	前田小学校	4	1F	体育館ステージ右側	2009				2009									
小	手稲区	27507	前田小学校	5	1F	体育館ステージ左側	2009				2009									
小	手稲区	27507	前田小学校	6	1F	教材用紙室前	2004				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	7	2F	職員室前	2004				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	8	2F	ふれあい広場	2004				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	9	2F	図工準備室前	2004				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	10	3F	多目的室前	2009				2004									
小	手稲区	27507	前田小学校	11	3F	備蓄庫	2007				2007									
小	手稲区	27507	前田小学校	12	3F	音楽準備室前	2007				2007									
小	手稲区	27508	前田北小学校	1	1F	女子トイレ	2004				2004									
小	手稲区	27508	前田北小学校	2	1F	給食室横	2004				2004									
小	手稲区	27508	前田北小学校	3	1F	体育館渡り廊下	2004				2007									
小	手稲区	27508	前田北小学校	4	1F	体育館（右側）	2012				2004									
小	手稲区	27508	前田北小学校	5	1F	体育館（左側）	2004				2010									
小	手稲区	27508	前田北小学校	6	2F	職員室横	2010				2010									
小	手稲区	27508	前田北小学校	7	2F	女子トイレ横	2004				2007									
小	手稲区	27508	前田北小学校	8	3F	音楽室横	2007				2007									
小	手稲区	27508	前田北小学校	9	3F	女子トイレ横	2007				2012									
小	手稲区	27509	新陵小学校	1	1F	体育館前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	2	1F	体育館右側	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	3	1F	体育館左側	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	4	1F	給食室前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	5	1F	ミニ児童会館前	2016				2016									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	手稲区	27509	新陵小学校	6	1F	電気室前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	7	2F	校長室前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	8	2F	2年2組前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	9	2F	事務室前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	10	3F	児童会館前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	11	3F	3年1組前	2016				2016									
小	手稲区	27509	新陵小学校	12	3F	6年1組前	2016				2016									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	1	1F	コンピューター教室前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	2	1F	備蓄庫前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	3	1F	ボイラー室前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	4	2F	ときのみ1組前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	5	2F	理科室前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	6	2F	保険室前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	7	2F	音楽室前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	8	2F	体育館 右側	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	9	2F	体育館 中央	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	10	2F	体育館 左側	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	11	3F	4年2組前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	12	3F	3年1組前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	13	3F	2年2組前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	14	4F	5年1組前	2018				2018									
小	手稲区	27510	稲穂小学校	15	4F	6年2組前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	1	1F	体育館右側	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	2	1F	体育館左側	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	3	1F	体育館前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	4	1F	理科室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	5	1F	正面玄関前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	6	1F	電気室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	7	1F	図工室前	1989	耐圧検査実施			1989	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27511	前田中央小学校	8	1F	5年3組前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	9	2F	2年2組前	1989	耐圧検査実施			1989	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27511	前田中央小学校	10	2F	コンピューター教室前	1989	耐圧検査実施			1989	耐圧検査実施	0.7				0.7			
小	手稲区	27511	前田中央小学校	11	2F	図書館前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	12	2F	視聴覚室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	13	2F	会議室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	14	2F	音楽室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	15	3F	ダムウェーター前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	16	3F	教材室前	2018				2018									
小	手稲区	27511	前田中央小学校	17	3F	4年3組前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27512	稲積小学校	1	1F	図書館前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	2	1F	2年2組前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	3	1F	ランチルーム前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	4	1F	1年1組前	2007				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	5	1F	体育館左側	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	6	1F	体育館右側	2019				2019									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
小	手稲区	27512	稲積小学校	7	1F	体育館入口横	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	8	2F	職員室前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	9	2F	4年2組前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	10	2F	多目的ラウンジ前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	11	2F	3年1組前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	12	3F	理科室前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	13	3F	6年2組前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	14	3F	視聴覚室前	2019				2019									
小	手稲区	27512	稲積小学校	15	3F	5年1組前	2019				2019									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	1	1F	体育館右側	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	2	1F	体育館左側	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	3	1F	ポンプ室横	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	4	1F	PTA室横	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	5	1F	5年2組前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	6	1F	多目的ホール	2007				1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	7	1F	給食棟廊下	2017				2017									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	8	2F	1年1組前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	9	2F	吹き抜け前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	10	2F	放送室横	1988	更新対象			2007									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	11	2F	ダムウェーター前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	12	3F	音楽室横	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	13	3F	3年2組前	1988	更新対象			1988									
小	手稲区	27513	新発寒小学校	14	3F	多目的ラウンジ	1988	更新対象			1988									
中	西区	37001	琴似中学校	1	1F	武道館	1990	耐圧検査実施			1990	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37001	琴似中学校	2	1F	体育館右	2009				2009									
中	西区	37001	琴似中学校	3	1F	体育館左	2009				2009									
中	西区	37001	琴似中学校	4	1F	第二音楽室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37001	琴似中学校	5	1F	9組調理室前	2009				2007									
中	西区	37001	琴似中学校	6	1F	給食室前	2010				2010									
中	西区	37001	琴似中学校	7	2F	保険室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37001	琴似中学校	8	2F	職員室前	2007				2007									
中	西区	37001	琴似中学校	9	2F	多目的室前	2010				2010									
中	西区	37001	琴似中学校	10	3F	3年6組前	2007				2007									
中	西区	37001	琴似中学校	11	3F	3年1組前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37001	琴似中学校	12	3F	1年6組前	2010				2009									
中	西区	37001	琴似中学校	13	4F	1年3組前	2010				2009									
中	西区	37001	琴似中学校	14	4F	1年1組前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37001	琴似中学校	15	4F	2年2組前	2007				2007									
中	西区	37002	陵北中学校	1	1F	技術準備室前	2016				2016									
中	西区	37002	陵北中学校	2	1F	給食室前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	3	1F	ポンプ室前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	4	1F	体育館右側	2017				2017									
中	西区	37002	陵北中学校	5	1F	体育館左側	2010				2010									
中	西区	37002	陵北中学校	6	1F	体育館入口	2017				2017									
中	西区	37002	陵北中学校	7	2F	第1美術室前	2016				2016									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
中	西区	37002	陵北中学校	8	2F	3年3組前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	9	2F	L L 教室前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	10	3F	第2音楽室前	2016				2016									
中	西区	37002	陵北中学校	11	3F	2年4組前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	12	3F	第1会議室前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	13	4F	図書室前	2015				2015									
中	西区	37002	陵北中学校	14	4F	第2理科室前	2016				2016									
中	西区	37002	陵北中学校	15	4F	1年4組前	2015				2015									
中	西区	37003	八軒中学校	1	1F	体育館右側	2018				2018									
中	西区	37003	八軒中学校	2	1F	体育館左側	2018				2018									
中	西区	37003	八軒中学校	3	1F	体育館入口	2018				2018									
中	西区	37003	八軒中学校	4	1F	金工室前	2007				2013									
中	西区	37003	八軒中学校	5	1F	木工室前	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	6	1F	ポンプ室前	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	7	2F	校長室前	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	8	2F	放送室前	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	9	2F	多目的室	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	10	3F	多目的室前	2013				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	11	3F	美術室前	2016				2013									
中	西区	37003	八軒中学校	12	3F	第2理科室	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	13	3F	第1音楽室	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	14	3F	調理室前	2016				2016									
中	西区	37003	八軒中学校	15	3F	被服室前	2016				2016									
中	西区	37005	発寒中学校	1	1F	事務室前	2003				2009									
中	西区	37005	発寒中学校	2	1F	技術準備室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	3	1F	PTA室前	2011				2011									
中	西区	37005	発寒中学校	4	1F	相談室前2	2015				2015									
中	西区	37005	発寒中学校	5	1F	体育館前廊下	1999	耐圧検査実施			1999	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37005	発寒中学校	6	1F	体育館(右)	1999	耐圧検査実施			1999	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37005	発寒中学校	7	1F	体育館(左)	1999	耐圧検査実施			1999	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37005	発寒中学校	8	1F	体育館(ステージシ下)	1999	耐圧検査実施			1999	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37005	発寒中学校	9	2F	職員便所前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	10	2F	調理室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	11	2F	被服教室前	2011				2011									
中	西区	37005	発寒中学校	12	2F	教材室前	2015				2015									
中	西区	37005	発寒中学校	13	3F	コンピューター室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	14	3F	音楽準備室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	15	3F	音楽室前	2011				2011									
中	西区	37005	発寒中学校	16	3F	国・数準備室	2015				2015									
中	西区	37005	発寒中学校	17	4F	進路指導室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	18	4F	第一理科室前	2003				2003									
中	西区	37005	発寒中学校	19	4F	理科室前	2011				2011									
中	西区	37005	発寒中学校	20	4F	特別活動室	2015				2015									
中	西区	37006	西陵中学校	1	1F	ポンプ室	2002	耐圧検査実施			2002	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37006	西陵中学校	2	1F	金工室前	2015				2007									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
中	西区	37006	西陵中学校	3	1F	活動室前	2014				2014									
中	西区	37006	西陵中学校	4	1F	屋体(手前)	2007				2007									
中	西区	37006	西陵中学校	5	1F	屋体(奥)	2002	耐圧検査実施			2002	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37006	西陵中学校	6	2F	3年4組前	2014				2014									
中	西区	37006	西陵中学校	7	2F	美術室前	2007				2007									
中	西区	37006	西陵中学校	8	2F	男子ロッカー室前	2007				2007									
中	西区	37006	西陵中学校	9	3F	第1音楽室前	2007				2007									
中	西区	37006	西陵中学校	10	3F	被服準備室前	2007				2007									
中	西区	37006	西陵中学校	11	3F	図書室前	2014				2014									
中	西区	37007	西野中学校	1	1F	シャワー室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37007	西野中学校	2	1F	理科準備室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7				0.7			
中	西区	37007	西野中学校	3	1F	第1美術室前	2010				2010									
中	西区	37007	西野中学校	4	1F	ランチルーム前	2009				2010									
中	西区	37007	西野中学校	5	2F	職員室前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	6	2F	7組前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	7	2F	2年3組前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	8	2F	2年5組前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	9	3F	多目的室前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	10	3F	3年2組前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	11	3F	3年4組前	2017				2017									
中	西区	37007	西野中学校	12	3F	体育館	2007				2007									
中	西区	37007	西野中学校	13	3F	体育館	2007				2007									
中	西区	37007	西野中学校	14	4F	1年2組前	2007				2007									
中	西区	37007	西野中学校	15	4F	1年5組前	2007				2007									
中	西区	37008	八軒東中学校	1	1F	給食室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	2	1F	理科室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	3	1F	西昇降口前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	4	1F	体育館前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	5	1F	屋体北側	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	6	1F	屋体南側	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	7	1F	東昇降口前(裏側)	2018				2018									
中	西区	37008	八軒東中学校	8	2F	放送室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	9	2F	職員室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	10	2F	生徒会室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	11	2F	多目的室	2019				2019									
中	西区	37008	八軒東中学校	12	3F	第2音楽室前	2019				2019									
中	西区	37008	八軒東中学校	13	3F	図書室前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	14	3F	女子トイレ前	2014				2014									
中	西区	37008	八軒東中学校	15	3F	教材室2前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	1	1F	事務室前	2014		2014		2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	2	1F	女子トイレ前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	3	1F	金工室前	2014		2014		2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	4	2F	体育館左側	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	5	2F	体育館右側	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	6	2F	体育館前	2014		2014		2014									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
中	西区	37009	宮の丘中学校	7	2F	女子トイレ前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	8	2F	校長室前	2013		2014		2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	9	3F	コンピューター教室前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	10	3F	女子トイレ前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	11	3F	第2理科室前	2014		2014		2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	12	4F	司書室前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	13	4F	女子トイレ前	2014				2014									
中	西区	37009	宮の丘中学校	14	4F	被服室前	2014		2014		2014									
中	西区	37010	福井野中学校	1	1F	体育館右側	2009				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	2	1F	体育館左側	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	3	1F	体育館前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	4	1F	昇降口前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	5	1F	金工室	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	6	1F	更衣室前	2016				2016									
中	西区	37010	福井野中学校	7	2F	図書室前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	8	2F	3年4組前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	9	2F	多目的室	2016				2016									
中	西区	37010	福井野中学校	10	3F	1年1組前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	11	3F	第2特活室前	2014				2014									
中	西区	37010	福井野中学校	12	3F	第2音楽室前	2016				2013									
中	手稲区	37501	手稲中学校	1	1F	木工室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	2	1F	ボイラー室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	3	1F	1年5組前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	4	1F	教育相談室横	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	5	2F	特別活動室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	6	2F	コンピューター室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	7	2F	3年4組前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	8	2F	3年3組前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	9	2F	体育館前	2004				2011									
中	手稲区	37501	手稲中学校	10	2F	体育館内	2004				2011									
中	手稲区	37501	手稲中学校	11	2F	格技場内	2011				2011									
中	手稲区	37501	手稲中学校	12	3F	第2理科準備室	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	13	3F	第2音楽室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	14	3F	生徒会室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37501	手稲中学校	15	3F	第1美術室前	2012													易操作性1号消火栓
中	手稲区	37502	手稲西中学校	1	1F	体育館ステージ側	2013				2013									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	2	1F	体育館入口側	2007				2007									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	3	1F	被服室前	1992				1992									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	4	1F	昇降口	2009				2007									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	5	1F	北玄関前	2010				2010									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	6	2F	調理室前	2010				2010									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	7	2F	職員室前	2007				2007									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	8	2F	3年1組前	1992				1992									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	9	3F	多目的室B前	2010				2010									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	10	3F	第2理科室前	2007				2007									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
中	手稲区	37502	手稲西中学校	11	3F	コンピューター室前	1992				1992									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	12	4F	音楽室前	2010				2010									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	13	4F	1年2組前	2009				2007									
中	手稲区	37502	手稲西中学校	14	4F	多目的室A前	1992				1992									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	1	1F	トイレ前	2007				2007									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	2	1F	機械室前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	3	2F	コンピューター室前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	4	2F	トイレ前	2007				2007									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	5	2F	3年1組前	2010				2007									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	6	3F	生徒会室前	2008	耐圧検査実施			2008	耐圧検査実施	0.7					0.7		
中	手稲区	37503	稲陵中学校	7	3F	トイレ前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	8	3F	被服室前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	9	4F	図書室前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	10	4F	トイレ前	2007				2008	耐圧検査実施						0.7		
中	手稲区	37503	稲陵中学校	11	4F	多目的室前	2010				2010									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	12	1F	体育館ステージ側	2008	耐圧検査実施			2007		0.7							
中	手稲区	37503	稲陵中学校	13	1F	体育館入口側	2007				2007									
中	手稲区	37503	稲陵中学校	14	1F	事務室前	2010				2010									
中	手稲区	37504	前田中学校	1	1F	体育館右側	2012				2017									
中	手稲区	37504	前田中学校	2	1F	体育館左側	2012				2012									
中	手稲区	37504	前田中学校	3	1F	体育館前	2013				2013									
中	手稲区	37504	前田中学校	4	1F	電気室前	2017				2014									
中	手稲区	37504	前田中学校	5	1F	給食室前	2012				2007									
中	手稲区	37504	前田中学校	6	1F	第2理科室前	2013				2013									
中	手稲区	37504	前田中学校	7	2F	図書室前	2014				2014									
中	手稲区	37504	前田中学校	8	2F	校長室前	2012				2012									
中	手稲区	37504	前田中学校	9	2F	放送室前	2012				2013									
中	手稲区	37504	前田中学校	10	2F	第一音楽室前	2012				2010									
中	手稲区	37504	前田中学校	11	3F	生徒会室前	2013				2013									
中	手稲区	37504	前田中学校	12	3F	特活室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	1	1F	金工室前(ポンプ室前)	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	2	1F	木工室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	3	1F	作業室前	2019				2019									
中	手稲区	37505	稲積中学校	4	1F	体育館右側	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	5	1F	体育館左側	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	6	1F	体育館前廊下	2010				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	7	2F	心の教室前	2019				2019									
中	手稲区	37505	稲積中学校	8	2F	放送室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	9	2F	教育相談室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	10	3F	第1音楽室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	11	3F	図書室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	12	3F	LL教室前	2019				2019									
中	手稲区	37505	稲積中学校	13	4F	第2理科室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	14	4F	調理室前	2017				2017									
中	手稲区	37505	稲積中学校	15	4F	コンピューター教室前	2019				2019									

校種	区	CD	学校	番号	階数	ボックス設置場所	製造年 右	耐圧検査 ／更新 右	製造年 中	耐圧検査 ／更新 中	製造年 左	耐圧検査 ／更新 左	使用圧 (Mpa)右	判定 右	使用圧 (Mpa)中	判定 中	使用圧 (Mpa)左	判定 左	備考	
特	西区	47081	山の手養護学校	1	BF	ボイラー室	2007				2007									
特	西区	47081	山の手養護学校	2	1F	体育館	2004				2004									
特	西区	47081	山の手養護学校	3	1F	体育館前	1994				2018									
特	西区	47081	山の手養護学校	4	1F	事務室前	2007				2004									
特	西区	47081	山の手養護学校	5	1F	音楽室前	2007				2016									
特	西区	47081	山の手養護学校	6	2F	職員室前	2007				2004									
特	西区	47081	山の手養護学校	7	2F	保健室前	2004				2004									
特	西区	47081	山の手養護学校	8	2F	視聴覚室前	1994				1994									
特	西区	47081	山の手養護学校	9	3F	多目的室前	1994				2018									
特	西区	47081	山の手養護学校	10	3F	被服教室前	2007				2007									
特	西区	47081	山の手養護学校	11	3F	職員室前	2007				2004									

①～③耐圧検査実施本数

①

57

②

0

③

51

耐圧検査実施本数計①+②+③＝

108