

質問応答書

調達件名...処理場管理事務所ほか消防設備点検業務

	質問事項	回答
1	仕様書内、設備等一覧の自動火災報知設備の非常電源の()が無い物の種類は何か？ そして常用電源（蓄電池電源）は何か？	消防設備等一覧の中で()が無い物の種類は、常用電源（交流電源）、非常電源（蓄電池電源）です。また、常用電源（蓄電池電源）は非常電源（蓄電池電源）とします。
2	山本東処理施設の放送設備には何故スピーカーの数が記載されていないのか？	一般業務放送設備のため操作部のみの点検業務としております。
3	排煙設備が有る施設には、排煙設備用の感知器並びに種類が記載されていないのは何故か？	自動火災放送設備の感知器種類・数量に含まれております。
4	10のクリーンセンターは排煙設備なのか防排煙設備なのか？積算基準は排煙設備での計算になっていますが・・・？	防排煙制御設備です。