

## 質問応答書

## 修繕名 発寒清掃工場搬出路出口舗装修繕

	質問事項	回答
1	金棒（φ20）を差し込む穴に入れるパイプの材質、長さをご教授願います。	舗装面から40mm以上の深さとなるようにパイプを設置してください。 材質は鋼製で大型車のブレーキ等による舗装のゆがみに十分耐えられるものとしてください。
2	縁石は再利用ですか。	再利用可能です。
3	半たわみ性舗装のセメントミルクの浸透量ですが、全浸透かもしくは半浸透ですか。	全浸透型半たわみ性舗装としてください。