

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和3年度）

モエレ処理場放流水測定結果

採水場所	項目	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		報告日	30日	31日	30日	30日	31日	30日	29日	30日	28日	31日	28日	31日
モエレ処理場	採水日		23日	14日	2日	8日	6日	10日	1日	11日	9日	14日	9日	9日
	pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.3	7.2	7.0
	COD	(mg/l)	18	18	19	21	20	17	21	23	22	20	22	20
	BOD	(mg/l)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	2.4
	浮遊物質量	(mg/l)	5	2	<2.0	4	<2.0	<2.0	2	1	3	<2.0	2	3