

ダイオキシン類の測定

施設名称	採取年月日	放流水 (pg-TEQ/L)	周縁地下水・河川水 (pg-TEQ/L)							報告日
山本処理場										
山本地区	2021/6/16	0.0018	No.5 0.019	No.7 0.010	—	—	—	—	—	2021/9/2
山本東地区	2021/6/16	0.00066	No.4 0.013	No.13 0.032	No.14 0.58	No.15 0.0040	—	—	—	2021/9/2
山本北地区	2021/6/16	0.00019	No.2 0.0023	No.8 0.0038	No.10 0.0090	No.12 0.0024	—	—	—	2021/9/2
硝酸性窒素 処理施設	2021/6/16	0.00059	—	—	—	—	—	—	—	2021/9/2
東米里地区	2021/6/16	0.0020	No.1 0.0000051	No.2 0.00027	No.3 0.0067	—	—	—	—	2021/9/2
山口処理場										
第2山口処理場	2021/6/15	0.0023	No.1 0.0000081	No.2 0.0000090	—	—	—	—	—	2021/9/2
第3山口処理場	2021/6/15	0.000042	No.3 0.00022	No.4 0.0000072	—	—	—	—	—	2021/9/2
モエレ処理場	2021/6/15	0.0040	水郷北大橋 0.052	水郷東大橋 0.059	—	—	—	—	—	2021/9/2

※ 山本処理場各地区の処理水は、硝酸性窒素処理施設から河川放流しています。

ダイオキシン類対策特別措置法 最終処分場水質基準

項目	適用	測定頻度	基準値
水質環境基準	周縁地下水・河川水	1回/年	1pg-TEQ/L以下
水質排水基準	放流水	1回/年	10pg-TEQ/L以下

※ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令