

札幌市一般廃棄物最終処分場水質検査記録（令和4年度）

山口処理場放流水測定結果

| 採水場所 | 項目 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|--------------|-------|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | 報告日 | 28日 | 31日 | 30日 | 29日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 28日 | 31日 | 28日 | 31日 | |
| 山口 第2山口地区 | 採水日 | | 6日 | 11日 | 2日 | 1日 | 3日 | 1日 | 6日 | 4日 | 1日 | 5日 | 1日 | 1日 | |
| | pH | | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| | COD | (mg/l) | 29 | 30 | 27 | 26 | 25 | 34 | 28 | 30 | 32 | 25 | 29 | 24 | |
| | BOD | (mg/l) | 9.7 | 9.2 | 7.3 | 5.7 | 7.2 | 11 | 5.4 | 10 | 7.2 | 6.0 | 7.8 | 9.1 | |
| | 浮遊物質量 | (mg/l) | 10 | 13 | 5 | 10 | 20 | 13 | 8 | 16 | 11 | 15 | 22 | 23 | |
| 山口 第3山口地区 | 採水日 | | 6日 | 11日 | 2日 | 1日 | 3日 | 1日 | 6日 | 4日 | 1日 | 5日 | 1日 | 1日 | |
| | pH | | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | |
| | COD | (mg/l) | 13 | 26 | 11 | 37 | 23 | 16 | 18 | 16 | 22 | 16 | 19 | 21 | |
| | BOD | (mg/l) | 2.4 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 2.5 |
| | 浮遊物質量 | (mg/l) | 6 | 12 | <2 | 6 | 20 | 4 | 12 | 4 | <2 | 3 | 11 | 10 | |