(2) 年間検査結果（モエレブロック）

原水１

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.0	12.0	12.0	
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.9	6.6	6.8	6.6 ～ 6.9
透視度 (cm)	4	3	3.5	3 ～ 4
COD (mg/L)	28	23	26	23 ～ 28
BOD (mg/L)	16	24	20	16 ～ 24
浮遊物質量 (mg/L)	39	36	38	36 ～ 39
蒸発残留物 (mg/L)	1200	1000	1100	1000 ～ 1200
同上強熱減量 (mg/L)	460	390	425	390 ～ 460
塩化物イオン (mg/L)	46	30	38	30 ～ 46
アンモニウムイオン (mg/L)	48	36	42	36 ～ 48
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		0.002	0.002	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		15	15	
溶解性マンガン (mg/L)		1.1	1.1	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水２

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	11.5	11.5	11.5	
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.6	6.6	6.6	6.6 ～ 6.6
透視度 (cm)	6	3	4.5	3 ～ 6
COD (mg/L)	21	29	25	21 ～ 29
BOD (mg/L)	20	26	23	20 ～ 26
浮遊物質量 (mg/L)	21	31	26	21 ～ 31
蒸発残留物 (mg/L)	920	1300	1110	920 ～ 1300
同上強熱減量 (mg/L)	270	380	325	270 ～ 380
塩化物イオン (mg/L)	29	51	40	29 ～ 51
アンモニウムイオン (mg/L)	35	32	34	32 ～ 35
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		0.002	0.002	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		12	12	
溶解性マンガン (mg/L)		1.3	1.3	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水3

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.0	11.0	11.5	11.0 ～ 12.0
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.6	6.7	6.7	6.6 ～ 6.7
透視度 (cm)	5	3	4	3 ～ 5
COD (mg/L)	24	29	26	24 ～ 29
BOD (mg/L)	22	31	26	22 ～ 31
浮遊物質量 (mg/L)	19	40	30	19 ～ 40
蒸発残留物 (mg/L)	1100	1200	1150	1100 ～ 1200
同上強熱減量 (mg/L)	400	410	405	400 ～ 410
塩化物イオン (mg/L)	36	50	43	36 ～ 50
アンモニウムイオン (mg/L)	35	30	33	30 ～ 35
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		0.002	0.002	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		7.5	7.5	
溶解性マンガン (mg/L)		1.3	1.3	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水4

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	11.5	12.0	11.8	11.5 ～ 12.0
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.6	6.7	6.7	6.6 ～ 6.7
透視度 (cm)	4	2	3	2 ～ 4
COD (mg/L)	29	26	28	26 ～ 29
BOD (mg/L)	21	22	22	21 ～ 22
浮遊物質量 (mg/L)	31	56	44	31 ～ 56
蒸発残留物 (mg/L)	1200	1100	1150	1100 ～ 1200
同上強熱減量 (mg/L)	330	390	360	330 ～ 390
塩化物イオン (mg/L)	45	38	42	38 ～ 45
アンモニウムイオン (mg/L)	46	16	31	16 ～ 46
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		0.002	0.002	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.008	0.008	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		3.9	3.9	
溶解性マンガン (mg/L)		1.7	1.7	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水5

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.5	13.0	12.8	12.5 ～ 13.0
電気伝導率 (mS/m)				
pH	7.2	7.3	7.3	7.2 ～ 7.3
透視度 (cm)	>30	21	26	21 ～ >30
COD (mg/L)	24	32	28	24 ～ 32
BOD (mg/L)	27	34	30	27 ～ 34
浮遊物質量 (mg/L)	20	16	18	16 ～ 20
蒸発残留物 (mg/L)	1200	1700	1450	1200 ～ 1700
同上強熱減量 (mg/L)	240	360	300	240 ～ 360
塩化物イオン (mg/L)	310	490	400	310 ～ 490
アンモニウムイオン (mg/L)	42	65	54	42 ～ 65
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.002	0.002	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2	<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.6	0.6	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水6

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	13.0	12.0	12.5	12.0 ～ 13.0
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.8	6.7	6.8	6.7 ～ 6.8
透視度 (cm)	4	3	3.5	3 ～ 4
COD (mg/L)	29	31	30	29 ～ 31
BOD (mg/L)	23	24	24	23 ～ 24
浮遊物質量 (mg/L)	47	51	49	47 ～ 51
蒸発残留物 (mg/L)	1800	1800	1800	
同上強熱減量 (mg/L)	500	350	425	350 ～ 500
塩化物イオン (mg/L)	270	260	265	260 ～ 270
アンモニウムイオン (mg/L)	63	64	64	63 ～ 64
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		0.001	0.001	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001	<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		8.1	8.1	
溶解性マンガン (mg/L)		0.7	0.7	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水7

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	11.5	11.5	11.5	
電気伝導率 (mS/m)				
pH	6.8	7.2	7.0	6.8 ～ 7.2
透視度 (cm)	6	7	7	6 ～ 7
COD (mg/L)	30	28	29	28 ～ 30
BOD (mg/L)	19	22	20	19 ～ 22
浮遊物質量 (mg/L)	43	34	39	34 ～ 43
蒸発残留物 (mg/L)	1700	1200	1450	1200 ～ 1700
同上強熱減量 (mg/L)	340	360	350	340 ～ 360
塩化物イオン (mg/L)	360	160	260	160 ～ 360
アンモニウムイオン (mg/L)	59	25	42	25 ～ 59
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.002	0.002	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		0.06	0.06	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2	<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.9	0.9	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

原水8

採水年月日	5.14	8.6	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.5	18.5	15.5	12.5 ～ 18.5
電気伝導率 (mS/m)				
pH	7.8	7.1	7.5	7.1 ～ 7.8
透視度 (cm)	>30	>30	>30	
COD (mg/L)	12	18	15	12 ～ 18
BOD (mg/L)	3.9	2.9	3.4	2.9 ～ 3.9
浮遊物質量 (mg/L)	21	8	15	8 ～ 21
蒸発残留物 (mg/L)	380	850	615	380 ～ 850
同上強熱減量 (mg/L)	120	300	210	120 ～ 300
塩化物イオン (mg/L)	24	110	67	24 ～ 110
アンモニウムイオン (mg/L)	9.4	9.8	9.6	9.4 ～ 9.8
カルシウム硬度 (mg/L)				
よう素消費量 (mg/L)				
大腸菌群数 (個/cm^3)				
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)				
フェノール類 (mg/L)				
全窒素 (mg/L)				
全リン (mg/L)				
ふっ素 (mg/L)				
カドミウム (mg/L)		<0.001	<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005	<0.005	
ひ素 (mg/L)		0.002	0.002	
全水銀 (mg/L)		<0.0005	<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05	<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2	<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.9	0.9	
全クロム (mg/L)		<0.05	<0.05	
ほう素 (mg/L)				
セレン (mg/L)				
アンモニア性窒素 (mg/L)				
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)				
窒素の合計量 (mg/L)				

※有害物質では最大値を示す

流入水

採水年月日		5.14	6.2	7.8	8.6	9.10	10.1	11.11	12.9	1.14	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)		12.0	12.5	14.0	14.0	13.0	13.0	12.0	10.5	10.0	9.5	11.0	12.0	9.5 ～14.0
電気伝導率 (mS/m)														
pH		7.1	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.2	7.5	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0 ～7.6
透視度 (cm)		6	6	6	4	4	3	3	3	4	3	4	4.2	3 ～6
COD (mg/L)		23	24	25	26	21	25	27	24	23	26	25	24	21 ～27
BOD (mg/L)		4.6	4.8	5.5	6.0	5.1	5.7	6.0	4.6	5.5	5.0	12	5.9	4.6 ～12
浮遊物質量 (mg/L)		61	48	59	48	40	48	60	53	50	46	44	51	40 ～61
蒸発残留物 (mg/L)		1300	1200	1300	1300	1200	1300	1300	1400	1400	1300	1300	1300	1200 ～1400
同上強熱減量 (mg/L)		320	270	300	410	240	290	490	400	420	470	370	362	240 ～490
塩化物イオン (mg/L)		130	120	130	130	120	130	130	120	150	130	140	130	120 ～150
アンモニウムイオン (mg/L)														
カルシウム硬度 (mg/L)														
よう素消費量 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm^3)														
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)														
フェノール類 (mg/L)														
全窒素 (mg/L)														
全リン (mg/L)														
ふっ素 (mg/L)														
カドミウム (mg/L)														
シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
ひ素 (mg/L)														
全水銀 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
銅 (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)														
溶解性鉄 (mg/L)														
溶解性マンガン (mg/L)														
全クロム (mg/L)														
ほう素 (mg/L)														
セレン (mg/L)														
アンモニア性窒素 (mg/L)														
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)														
窒素の合計量 (mg/L)														

※有害物質では最大値を示す

放流水

採水年月日	4.23	5.14	6.2	7.8	8.6	9.10	10.1	11.11	12.9	1.14	2.9	3.9	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	10.5	12.0	12.5	14.5	17.0	14.0	13.5	11.0	9.5	7.0	8.0	11.0	11.7	7.0 ～ 17.0
電気伝導率 (mS/m)														
pH	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	7.3	7.2	7.0	7.5	7.0 ～ 7.7
透視度 (cm)		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	30	28 ～ >30
COD (mg/L)	18	18	19	21	20	17	21	23	22	20	22	20	20	17 ～ 23
BOD (mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	2.4	2.0	<2.0 ～ 2.4
浮遊物質量 (mg/L)	5	2	<2	4	<2	<2	2	<2	3	<2	2	3	3	<2 ～ 5
蒸発残留物 (mg/L)		1300	1200	1200	1300	1100	1000	1200	1200	1400	1200	1300	1218	1000 ～ 1400
同上強熱減量 (mg/L)		410	270	370	520	260	270	400	280	440	440	400	369	260 ～ 520
塩化物イオン (mg/L)		120	120	120	120	110	110	130	120	130	130	130	122	110 ～ 130
アンモニウムイオン (mg/L)		40			43								42	40 ～ 43
カルシウム硬度 (mg/L)														
よう素消費量 (mg/L)														
大腸菌群数 (個/cm^3)		3	0	0	7	10	1	0	0	0	0	0	2	0 ～ 10
n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<1.0								<1.0	
フェノール類 (mg/L)					<0.5								<0.5	
全窒素 (mg/L)		36	26	32	41	32	38	49	57	45	46	44	41	26 ～ 57
全リン (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ふっ素 (mg/L)					<0.5								<0.5	
カドミウム (mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	
シアン (mg/L)		<0.05			<0.05								<0.05	
鉛 (mg/L)		<0.005			<0.005								<0.005	
ひ素 (mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	
全水銀 (mg/L)		<0.0005			<0.0005								<0.0005	
六価クロム (mg/L)		<0.05			<0.05								<0.05	
銅 (mg/L)		<0.1			<0.1								<0.1	
亜鉛 (mg/L)		<0.05			<0.05								<0.05	
溶解性鉄 (mg/L)		<0.2			<0.2								<0.2	
溶解性マンガン (mg/L)		0.4			0.8								0.8	0.4 ～ 0.8
全クロム (mg/L)		<0.05			<0.05								<0.05	
ほう素 (mg/L)		0.76			0.77								0.77	0.76 ～ 0.77
アンモニア性窒素 (mg/L)		31			34								34	31 ～ 34
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.63			0.53								0.63	0.53 ～ 0.63
窒素の合計量 (mg/L)		13			14								14	13 ～ 14
有機りん (mg/L)					<0.1								<0.1	
アルキル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)					<0.0005								<0.0005	
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005								<0.005	
トリクロロエチレン (mg/L)					<0.002								<0.002	
テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005								<0.0005	
ジクロロメタン (mg/L)					<0.002								<0.002	
四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
塩化ビニルモノマー (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
ベンゼン (mg/L)					<0.001								<0.001	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004								<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002								<0.002	
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005								<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006								<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								<0.0002	
チウラム (mg/L)					<0.0006								<0.0006	
シマジン (mg/L)					<0.0003								<0.0003	
チオベンカルブ (mg/L)					<0.002								<0.002	
セレン (mg/L)					<0.001								<0.001	

※有害物質では最大値を示す

(3) 周縁河川水

水郷北大橋

採水年月日	8.6
水温 (℃)	30.5
電気伝導率 (mS/m)	37
pH	7.9
透視度 (cm)	25
COD (mg/L)	28
BOD (mg/L)	8.0
浮遊物質量 (mg/L)	11
蒸発残留物 (mg/L)	470
同上強熱減量 (mg/L)	340
塩化物イオン (mg/L)	40
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0
カルシウム硬度 (mg/L)	
よう素消費量 (mg/L)	
大腸菌群数 (個/cm^3)	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<1.0
フェノール類 (mg/L)	<0.5
全窒素 (mg/L)	
全リン (mg/L)	
ふっ素 (mg/L)	0.18
カドミウム (mg/L)	<0.001
シアン (mg/L)	<0.05
鉛 (mg/L)	<0.005
ひ素 (mg/L)	0.001
全水銀 (mg/L)	<0.0005
六価クロム (mg/L)	<0.05
銅 (mg/L)	<0.1
亜鉛 (mg/L)	<0.05
溶解性鉄 (mg/L)	1.3
溶解性マンガン (mg/L)	<0.1
全クロム (mg/L)	<0.05
ほう素 (mg/L)	0.1
セレン (mg/L)	<0.001
アンモニア性窒素 (mg/L)	<1.0
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.07
窒素の合計量 (mg/L)	<0.47

有機りん (mg/L)	<0.1
アルキル水銀 (mg/L)	
PCB (mg/L)	<0.0005
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
塩化ビニルモノマー (mg/L)	<0.0002
ベンゼン (mg/L)	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002

水郷北大橋（毎月測定項目）

採水年月日	4.23	5.14	6.2	7.8	8.6	9.10	10.1	11.11	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	12.0	15.5	18.0	22.5	30.5	20.5	19.5	10.5	18.6	10.5 ～ 30.5
電気伝導率 (mS/m)	22	28	31	33	37	32	38	37	32	22 ～ 38
塩化物イオン (mg/L)	22	28	26	30	40	51	51	47	37	22 ～ 51

水郷東大橋

採水年月日	8.6
水温 (℃)	29.5
電気伝導率 (mS/m)	35
pH	7.9
透視度 (cm)	20
COD (mg/L)	29
BOD (mg/L)	3.7
浮遊物質量 (mg/L)	9
蒸発残留物 (mg/L)	310
同上強熱減量 (mg/L)	160
塩化物イオン (mg/L)	32
アンモニウムイオン (mg/L)	<1.0
カルシウム硬度 (mg/L)	
ようそ消費量 (mg/L)	
大腸菌群数 (個/cm^3)	
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<1.0
フェノール類 (mg/L)	<0.5
全窒素 (mg/L)	
全リン (mg/L)	
ふっ素 (mg/L)	0.17
カドミウム (mg/L)	<0.001
シアン (mg/L)	<0.05
鉛 (mg/L)	<0.005
ひ素 (mg/L)	0.004
全水銀 (mg/L)	<0.0005
六価クロム (mg/L)	<0.05
銅 (mg/L)	<0.1
亜鉛 (mg/L)	<0.05
溶解性鉄 (mg/L)	4.4
溶解性マンガン (mg/L)	0.2
全クロム (mg/L)	<0.05
ほう素 (mg/L)	0.1
セレン (mg/L)	<0.001
アンモニア性窒素 (mg/L)	<1.0
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.07
窒素の合計量 (mg/L)	<0.47

有機りん (mg/L)	<0.1
アルキル水銀 (mg/L)	
PCB (mg/L)	<0.0005
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002
塩化ビニルモノマー (mg/L)	<0.0002
ベンゼン (mg/L)	<0.001
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002
チウラム (mg/L)	<0.0006
シマジン (mg/L)	<0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	<0.002

水郷東大橋（毎月測定項目）

採水年月日	4.23	5.14	6.2	7.8	8.6	9.10	10.1	11.11	平均 or 最大	範囲
水温 (℃)	14.5	16.5	18.0	22.5	29.5	20.5	19.5	10.0	18.9	10.0 ～ 29.5
電気伝導率 (mS/m)	22	28	28	31	35	37	38	37	32	22 ～ 38
塩化物イオン (mg/L)	21	23	24	29	32	37	34	41	30	21 ～ 41