(2) ばい煙

ばいじん

	採 取 年 月 日		6.11
予備ボイラー	二酸化炭素濃度	(%)	14.1
	酸素濃度	(%)	2.5
	排ガス温度	(℃)	171
	排ガス圧力	(mmHg)	-0.2
	湿り排ガス流量	(m^3/h)	2460
	乾き排ガス流量	(m^3/h)	2300
	水分	(vol%)	6.6
	流速	(m/s)	4.6
	ばいじん流量	(kg/h)	<0.05
	ばいじん濃度	(g/m^3)	<0.01

窒素酸化物

	採 取 年 月 日		6.11
予備ボイラー	補正前濃度	(cm^3/m^3)	80
	酸素濃度	(%)	2.5
	補正濃度	(cm^3/m^3)	74

※篠路清掃工場焼却施設は平成 23 年 3 月に廃止した。
　なお、排水処理設備、熱源設備、併設の破砕工場及びごみ資源化工場への電力供給設備は継続運転中である。