(2) ピットごみ

物理的組成

採取年月日			湿ベース													
			4.9	5.7	6.4	7.1	8.6	9.1	10.5	11.2	12.2	1.7	2.1	3.3	平均	範囲
可燃物	草木類	(%)	4.4	1.4	7.6	5.5	5.7	4.0	3.3	6.4	2.4	1.9	9.7	1.9	4.5	1.4 ～ 9.7
	布類	(%)	3.8	5.7	7.1	7.3	3.7	8.3	7.8	6.2	13.5	2.5	6.4	9.8	6.8	2.5 ～ 13.5
	紙類	(%)	42.3	48.3	34.2	45.4	55.0	55.4	36.1	29.0	31.4	38.9	42.3	41.6	41.7	29.0 ～ 55.4
	厨芥類	(%)	30.8	15.0	34.6	21.9	19.5	14.8	38.5	40.2	42.8	39.3	26.6	35.9	30.0	14.8 ～ 42.8
プラスチック類	容器包装プラスチック類	(%)	4.8	3.0	14.4	16.9	14.8	16.1	12.8	17.1	6.2	14.5	13.2	10.0	12.0	3.0 ～ 17.1
	その他プラスチック類	(%)	13.0	26.4	1.1	2.4	1.0	0.5	1.0	0.6	3.4	1.7	1.9	0.6	4.5	0.5 ～ 26.4
不燃物	ガラス，陶磁器類	(%)	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 ～ 0.3
	金属類	(%)	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0 ～ 0.5
	土砂，その他	(%)	0.6	0.2	0.8	0.6	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.9	0.0	0.1	0.4	0.0 ～ 0.9
単位容積重量(見かけ比重)		(t/m³)	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17	0.15 ～ 0.18
採取年月日			乾ベース													
			4.9	5.7	6.4	7.1	8.6	9.1	10.5	11.2	12.2	1.7	2.1	3.3	平均	範囲
可燃物	草木類	(%)	7.0	1.2	7.0	6.7	7.3	2.1	2.9	6.5	4.3	1.6	13.3	3.4	5.3	1.2 ～ 13.3
	布類	(%)	5.4	8.8	14.1	9.7	5.7	11.0	13.9	8.8	16.1	4.4	9.4	17.1	10.4	4.4 ～ 17.1
	紙類	(%)	48.0	47.6	40.4	49.0	55.6	57.5	44.0	37.9	42.4	48.7	45.6	47.3	47.0	37.9 ～ 57.5
	厨芥類	(%)	15.5	5.7	12.4	7.8	6.8	7.3	18.3	21.0	18.0	20.6	9.3	14.7	13.1	5.7 ～ 21.0
プラスチック類	容器包装プラスチック類	(%)	6.7	4.5	22.1	22.4	22.4	20.1	18.2	23.8	11.4	20.4	19.3	16.0	17.3	4.5 ～ 23.8
	その他プラスチック類	(%)	15.7	32.0	2.2	3.5	1.7	0.8	2.0	1.1	7.5	3.0	3.2	1.3	6.2	0.8 ～ 32.0
不燃物	ガラス，陶磁器類	(%)	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0 ～ 0.6
	金属類	(%)	0.1	0.0	0.6	0.2	0.0	0.9	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0 ～ 0.9
	土砂，その他	(%)	1.0	0.2	1.3	0.8	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.9	0.0	0.2	0.5	0.0 ～ 1.3

項目別水分率

採取年月日			4.9	5.7	6.4	7.1	8.6	9.1	10.5	11.2	12.2	1.7	2.1	3.3	平均	範囲
可燃物	草木類	(%)	17.2	53.1	58.4	21.4	29.6	68.7	58.0	47.7	21.1	53.6	19.3	18.6	38.9	17.2 ～ 68.7
	布類	(%)	26.3	10.6	10.4	14.5	17.0	20.9	13.7	26.5	46.2	5.3	13.8	18.2	18.6	5.3 ～ 46.2
	紙類	(%)	40.8	43.4	46.7	30.8	45.0	38.1	41.1	32.7	39.5	32.3	36.7	46.7	39.5	30.8 ～ 46.7
	厨芥類	(%)	73.7	78.0	83.9	77.2	80.9	70.5	77.0	73.2	81.1	71.8	79.5	80.7	77.3	70.5 ～ 83.9
プラスチック類	容器包装プラスチック類	(%)	27.1	13.3	30.6	14.9	17.8	25.6	30.9	28.5	17.7	23.9	14.5	24.6	22.4	13.3 ～ 30.9
	その他プラスチック類	(%)	36.8	30.4	11.0	5.0	3.9	1.1	4.5	2.2	0.6	6.2	0.9	0.7	8.6	0.6 ～ 36.8
不燃物	ガラス，陶磁器類	(%)	0.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0 ～ 2.2
	金属類	(%)	2.0	0.0	3.2	0.0	0.0	5.7	0.0	6.0	0.0	4.3	0.0	0.0	1.8	0.0 ～ 6.0
	土砂，その他	(%)	5.7	42.2	24.5	21.1	48.6	54.2	13.1	23.3	43.9	49.8	42.1	37.7	33.8	5.7 ～ 54.2

三成分

採取年月日	4.9	5.7	6.4	7.1	8.6	9.1	10.5	11.2	12.2	1.7	2.1	3.3	平均	範囲
水分 (%)	47.8	42.5	54.9	35.9	45.6	40.4	51.6	48.6	55.1	46.0	41.3	53.1	46.9	35.9 ～ 55.1
可燃分 (%)	47.4	53.4	39.7	57.6	51.9	52.8	45.1	45.7	40.9	50.0	54.4	42.9	48.5	39.7 ～ 57.6
不燃分 (%)	4.7	4.1	5.4	6.6	2.5	6.8	3.3	5.7	4.0	4.0	4.3	4.1	4.6	2.5 ～ 6.8

発熱量

採取年月日	4.9	5.7	6.4	7.1	8.6	9.1	10.5	11.2	12.2	1.7	2.1	3.3	平均	範囲
高位発熱量 (kJ/kg)	10740	14210	10050	13580	12920	12410	10380	11500	9600	12360	13440	9900	11758	9600 ～ 14210
低位発熱量 (kJ/kg)	8740	12190	7980	11670	10870	10500	8320	9480	7540	10340	11470	7860	9747	7540 ～ 12190

(3) 焼却残さ物

熱灼減量

採取年月日		4.2	5.6	6.2	7.14	8.5	9.1	10.1	11.4	12.2	1.6	2.2	3.2	平均	範囲
水分率	(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0 ～ 0.2
乾ベース	大型不燃物占有率 (%)	34.5	31.3	20.2	31.8	13.0	35.4	8.1	18.0	42.2	15.5	25.8	41.0	26.4	8.1 ～ 42.2
	大型不燃物除去後の熱灼減量 (%)	0.0	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0 ～ 1.1
	熱灼減量 (%)	0.0	0.8	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0 ～ 0.8

焼却灰重金属

採取年月日	1.6		
溶出試験(検液中の濃度)		含有量(乾燥試料中の濃度)	
pH	12.5	水分 (%)	25.9
カドミウム (mg/L)	<0.001	カドミウム (mg/kg$_{dry}$)	5
シアン (mg/L)	<0.05	シアン (mg/kg$_{dry}$)	<50
鉛 (mg/L)	0.17	鉛 (mg/kg$_{dry}$)	220
ひ素 (mg/L)	<0.001	ひ素 (mg/kg$_{dry}$)	5
全水銀 (mg/L)	<0.0005	全水銀 (mg/kg$_{dry}$)	0.010
銅 (mg/L)	0.4	銅 (mg/kg$_{dry}$)	6300
亜鉛 (mg/L)	0.14	亜鉛 (mg/kg$_{dry}$)	2700
鉄 (mg/L)	<0.1	鉄 (mg/kg$_{dry}$)	28000
マンガン (mg/L)	<0.05	マンガン (mg/kg$_{dry}$)	530
全クロム (mg/L)	<0.05	全クロム (mg/kg$_{dry}$)	130
六価クロム (mg/L)	<0.05		
セレン (mg/L)	<0.001		

バグ灰重金属(キレート処理前)

採取年月日	1.6		
溶出試験(検液中の濃度)		含有量(乾燥試料中の濃度)	
pH	12.3	水分 (%)	0.3
カドミウム (mg/L)	0.001	カドミウム (mg/kg$_{dry}$)	100
シアン (mg/L)	<0.05	シアン (mg/kg$_{dry}$)	<50
鉛 (mg/L)	19	鉛 (mg/kg$_{dry}$)	590
ひ素 (mg/L)	0.001	ひ素 (mg/kg$_{dry}$)	16
全水銀 (mg/L)	<0.0005	全水銀 (mg/kg$_{dry}$)	14
銅 (mg/L)	0.3	銅 (mg/kg$_{dry}$)	310
亜鉛 (mg/L)	6.4	亜鉛 (mg/kg$_{dry}$)	9900
鉄 (mg/L)	<0.1	鉄 (mg/kg$_{dry}$)	2300
マンガン (mg/L)	<0.05	マンガン (mg/kg$_{dry}$)	120
全クロム (mg/L)	0.39	全クロム (mg/kg$_{dry}$)	<50
六価クロム (mg/L)	0.45		
セレン (mg/L)	0.002		

バグ灰重金属(キレート処理後)

採取年月日	1.6		
溶出試験(検液中の濃度)		含有量(乾燥試料中の濃度)	
pH	11.2	水分 (%)	28.9
カドミウム (mg/L)	0.007	カドミウム (mg/kg$_{dry}$)	85
シアン (mg/L)	<0.05	シアン (mg/kg$_{dry}$)	<50
鉛 (mg/L)	0.006	鉛 (mg/kg$_{dry}$)	440
ひ素 (mg/L)	0.002	ひ素 (mg/kg$_{dry}$)	14
全水銀 (mg/L)	<0.0005	全水銀 (mg/kg$_{dry}$)	18
銅 (mg/L)	<0.1	銅 (mg/kg$_{dry}$)	290
亜鉛 (mg/L)	1.0	亜鉛 (mg/kg$_{dry}$)	7900
鉄 (mg/L)	<0.1	鉄 (mg/kg$_{dry}$)	2000
マンガン (mg/L)	<0.05	マンガン (mg/kg$_{dry}$)	110
全クロム (mg/L)	0.20	全クロム (mg/kg$_{dry}$)	<50
六価クロム (mg/L)	0.23		
セレン (mg/L)	0.002		

溶出試験(検液中の濃度)			
採取年月日	4.2	7.14	10.1
pH	9.8	9.7	10.0
鉛 (mg/L)	<0.005	<0.01	<0.01
全水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005
六価クロム (mg/L)	0.35	0.17	0.12
1,4-ジオキサン (mg/L)	-	<0.05	-

(4) ばい煙

ばいじん

	採取年月日	5.19	6.15	10.14	11.16	1.20	3.17			平均	範囲	平均	範囲
焼却炉1号	二酸化炭素濃度 (%)	12.1	11.1	12.9	11.2	10.8	11.9			11.7	10.8 ～12.9	11.9	10.8 ～13.5
	酸素濃度 (%)	7.9	8.9	7.2	8.8	9.2	8.1			8.4	7.2 ～9.2	8.1	6.5 ～9.2
	排ガス温度 (℃)	168	167	166	164	164	164			166	164 ～168	165	163 ～168
	排ガス圧力 (mmHg)	-16.9	-14.7	-12.4	-14.7	-16.9	-14.6			-15.0	-16.9 ～-12.4	-14.5	-16.9 ～-11.6
	湿り排ガス流量 (m^3/h)	69000	64000	67000	68000	66000	59000			66000	59000 ～69000	64000	57000 ～69000
	乾き排ガス流量 (m^3/h)	57000	51000	54000	54000	57000	48000			54000	48000 ～57000	52000	43000 ～57000
	水分 (vol%)	17.3	20.0	19.1	20.6	14.1	18.5			18.3	14.1 ～20.6	18.0	14.1 ～21.1
	流速 (m/s)	11.1	10.2	10.7	10.9	10.6	9.5			10.5	9.5 ～11.1	10.2	9.1 ～11.1
	ばいじん流量 (kg/h)	0.15	0.16	<0.02	<0.15	<0.15	<0.03			0.16	0.15 ～0.16	0.08	<0.05 ～0.16
	ばいじん濃度 (g/m^3)	0.002	0.002	<0.001	<0.002	<0.002	<0.001			0.002		0.001	<0.001 ～0.002

	採取年月日	4.1	6.22	7.27	11.24	12.21	2.22			平均	範囲
焼却炉2号	二酸化炭素濃度 (%)	11.8	11.2	13.1	11.8	10.8	12.3			11.8	10.8 ～13.1
	酸素濃度 (%)	8.2	8.8	6.9	8.2	9.2	7.7			8.2	6.9 ～9.2
	排ガス温度 (℃)	165	165	167	165	164	164			165	164 ～167
	排ガス圧力 (mmHg)	-13.8	-14.6	-15.4	-13.9	-16.9	-14.7			-14.9	-16.9 ～-13.8
	湿り排ガス流量 (m^3/h)	63000	64000	67000	64000	66000	64000			65000	63000 ～67000
	乾き排ガス流量 (m^3/h)	53000	51000	53000	53000	57000	54000			54000	51000 ～57000
	水分 (vol%)	16.9	20.6	19.9	17.0	14.1	14.4			17.2	14.1 ～20.6
	流速 (m/s)	10.1	10.2	10.7	10.2	10.6	10.2			10.3	10.1 ～10.7
	ばいじん流量 (kg/h)	<0.17	<0.17	<0.09	<0.09	<0.08	<0.06				
	ばいじん濃度 (g/m^3)	<0.002	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				

(3炉通じての値)

	採取年月日	4.27	5.25	7.16	8.10	10.26	12.15			平均	範囲
焼却炉3号	二酸化炭素濃度 (%)	11.2	11.9	11.9	12.2	13.5	12.0			12.1	11.2 ～13.5
	酸素濃度 (%)	8.8	8.1	8.1	7.8	6.5	8.0			7.9	6.5 ～8.8
	排ガス温度 (℃)	165	166	164	165	163	163			164	163 ～166
	排ガス圧力 (mmHg)	-14.2	-15.8	-12.3	-11.6	-14.3	-13.4			-13.6	-15.8 ～-11.6
	湿り排ガス流量 (m^3/h)	63000	67000	60000	60000	64000	57000			62000	57000 ～67000
	乾き排ガス流量 (m^3/h)	53000	53000	48000	48000	53000	43000			50000	43000 ～53000
	水分 (vol%)	17.0	20.2	20.0	21.1	16.3	17.4			18.7	16.3 ～21.1
	流速 (m/s)	10.1	10.8	9.6	9.6	10.2	9.1			9.9	9.1 ～10.8
	ばいじん流量 (kg/h)	<0.19	<0.39	<0.29	<0.08	<0.09	<0.07			<0.05	
	ばいじん濃度 (g/m^3)	<0.003	<0.005	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	

	採取年月日	9.16		平均	範囲	平均	範囲
非常用ボイラー No1	二酸化炭素濃度 (%)	8.2		8.2		8.2	
	酸素濃度 (%)	8.2		8.2		8.2	
	排ガス温度 (℃)	166		166		166	
	排ガス圧力 (mmHg)	-0.8		-0.8		-0.8	
	湿り排ガス流量 (m^3/h)	4990		5000		5000	
	乾き排ガス流量 (m^3/h)	4580		5000		5000	
	水分 (vol%)	8.2		8.2		8.2	
	流速 (m/s)	2.6		2.6		2.6	
	ばいじん流量 (kg/h)	<0.046					
	ばいじん濃度 (g/m^3)	<0.01					

	採取年月日			平均	範囲
非常用ボイラー No2	二酸化炭素濃度 (%)				
	酸素濃度 (%)				
	排ガス温度 (℃)				
	排ガス圧力 (mmHg)				
	湿り排ガス流量 (m^3/h)				
	乾き排ガス流量 (m^3/h)				
	水分 (vol%)				
	流速 (m/s)				
	ばいじん流量 (kg/h)				
	ばいじん濃度 (g/m^3)				

(2炉通じての値)

	採取年月日	7.19	2.18	平均	範囲
ガスタービン発電設備	二酸化炭素濃度 (%)	3.8	3.9	3.8	3.8 ～3.9
	酸素濃度 (%)	15.3	15.4	15.4	15.3 ～15.4
	排ガス温度 (℃)	539	495	517	495 ～539
	排ガス圧力 (mmHg)	-0.2	-0.5	-0.4	-0.5 ～-0.2
	湿り排ガス流量 (m^3/h)	50000	50000	50000	50000 ～50000
	乾き排ガス流量 (m^3/h)	46000	47000	47000	46000 ～47000
	水分 (vol%)	6.3	6.3	6.3	
	流速 (m/s)	19.1	18.2	18.6	18.2 ～19.1
	ばいじん流量 (kg/h)	0.28	＜0.24	0.28	
	ばいじん濃度 (g/m^3)	0.005	＜0.004	0.005	

R3白石年間結果

硫黄酸化物

焼却炉		採取年月日	5.19	6.15	10.14	11.16	1.20	3.17			平均	範囲	平均	範囲
	1号炉	濃度 (cm³/m³)	11	20	42	20	14	6			19	6 ～42	16	6 ～42
		乾き排ガス流量 (m³/h)	57000	51000	54000	54000	57000	48000			54000	48000 ～57000	52000	43000 ～57000
		排出量 (m³/h)	0.6	1.0	2.3	1.1	0.8	0.3			1.0	0.3 ～2.3	0.9	0.3 ～2.3
		採取年月日	4.1	6.22	7.27	11.24	12.21	2.22			平均	範囲	(3炉通じての値)	
	2号炉	濃度 (cm³/m³)	5.8	28	16	27	8	15			17	6 ～28		
		乾き排ガス流量 (m³/h)	53000	51000	53000	53000	57000	54000			54000	51000 ～57000		
		排出量 (m³/h)	0.3	1.4	0.9	1.4	0.5	0.8			0.9	0.3 ～1.4		
		採取年月日	4.27	5.25	7.16	8.10	10.26	12.15			平均	範囲		
	3号炉	濃度 (cm³/m³)	12	14	17	21	10	7			13	7 ～21		
		乾き排ガス流量 (m³/h)	53000	53000	48000	48000	53000	43000			50000	43000 ～53000		
		排出量 (m³/h)	0.7	0.8	0.8	1.0	0.5	0.3			0.7	0.3 ～1.0		

塩化水素

焼却炉		採取年月日	5.19	6.15	10.14	11.16	1.20	3.17			平均	範囲	平均	範囲
	1号炉	補正前濃度 (mg/m³)	69	230	110	120	110	63			<230	<230 ～230	<230	<230 ～240
		酸素濃度 (%)	8.3	7.4	7.1	7.1	7.6	7.9			7.6	7.1 ～8.3	7.6	6.8 ～8.6
		補正濃度 (mg/m³)	49	150	72	80	71	43			<230	<230 ～<230	<230	<230 ～<230
		採取年月日	4.1	6.22	7.27	11.24	12.21	2.22			平均	範囲	(3炉通じての値)	
	2号炉	補正前濃度 (mg/m³)	130	240	170	110	88	120			<230	<230 ～240		
		酸素濃度 (%)	8.6	7.1	7.4	7.2	8.3	8.1			7.8	7.1 ～8.6		
		補正濃度 (mg/m³)	94	160	110	74	62	85			<230	<230 ～<230		
		採取年月日	4.27	5.25	7.16	8.10	10.26	12.15			平均	範囲		
	3号炉	補正前濃度 (mg/m³)	110	150	31	140	45	130			<230	<230 ～<230		
		酸素濃度 (%)	8.1	7.3	7.6	6.8	7.5	7.8			7.5	6.8 ～8.1		
		補正濃度 (mg/m³)	79	100	21	91	30	88			<230	<230 ～<230		

窒素酸化物

焼却炉		採取年月日	5.19	6.15	10.14	11.16	1.20	3.17			平均	範囲	平均	範囲
	1号炉	補正前濃度 (cm³/m³)	130	110	120	130	130	100			120	100 ～130	120	92 ～150
		酸素濃度 (%)	8.4	7.4	6.9	6.9	7.8	8.5			7.6	6.9 ～8.5	7.6	5.8 ～9.9
		補正濃度 (cm³/m³)	91	70	77	80	89	76			80	70 ～91	80	57 ～100
		採取年月日	4.1	6.22	7.27	11.24	12.21	2.22			平均	範囲	(3炉通じての値)	
	2号炉	補正前濃度 (cm³/m³)	120	140	120	130	130	140			130	120 ～140		
		酸素濃度 (%)	8.5	6.5	7.2	6.9	9.8	7.8			7.8	6.5 ～9.8		
		補正濃度 (cm³/m³)	87	84	75	84	100	99			90	75 ～100		
		採取年月日	4.27	5.25	7.16	8.10	10.26	12.15			平均	範囲		
	3号炉	補正前濃度 (cm³/m³)	110	140	92	130	150	120			120	92 ～150		
		酸素濃度 (%)	9.9	7.0	6.6	5.8	7.4	8.3			7.5	5.8 ～9.9		
		補正濃度 (cm³/m³)	89	90	57	78	100	87			80	57 ～100		

非常用ボイラー		採取年月日	9.16		平均	範囲	平均	範囲
	No1	補正前濃度 (cm³/m³)	80		80		80	
		酸素濃度 (%)	8.2		8.2		8.2	
		補正濃度 (cm³/m³)	110		110		110	
		採取年月日			平均	範囲	(2炉通じての値)	
	No2	補正前濃度 (cm³/m³)						
		酸素濃度 (%)						
		補正濃度 (cm³/m³)						
ガスタービン発電設備		採取年月日	7.19	2.18	平均	範囲		
		補正前濃度 (cm³/m³)	60	60	60			
		酸素濃度 (%)	15.3	15.4	15.4	15.3 ～15.4		
		補正濃度 (cm³/m³)	52	53	50	52 ～53		

水銀

焼却炉		採取年月日	5.19	10.14	1.20						平均	範囲	平均	範囲
	1号炉 ガス状	補正前濃度 (μg/m³)	(0.4)	(0.2)	<0.2								0.49	<0.05 ～0.9
		酸素濃度 (%)	7.3	7.4	7.9						7.5	7.3 ～7.9	7.5	7.0 ～8.1
		補正濃度 (μg/m³)	(0.2)	(0.1)	<0.1								0.31	<0.05 ～0.6
	1号炉 粒子状	補正前濃度 (μg/m³)	(0.04)	(0.02)	<0.02								<0.005	
		酸素濃度 (%)	7.9	6.5	9.2						7.9	6.5 ～9.2	8.1	6.5 ～9.2
		補正濃度 (μg/m³)	(0.02)	(0.01)	<0.01								<0.005	
	1号炉 全水銀	補正濃度 (μg/m³)	(0.3)	(0.2)	<0.1								0.150	<0.0005 ～0.300
		採取年月日	4.1	6.22	11.24	2.22					平均	範囲	(3炉通じての値)	
	2号炉 ガス状	補正前濃度 (μg/m³)	(0.4)	0.5	<0.2	<0.2					0.5			
		酸素濃度 (%)	8.1	7.3	7.0	7.5					7.5	7.0 ～8.1		
		補正濃度 (μg/m³)	(0.2)	0.3	<0.1	<0.1					0.3			
	2号炉 粒子状	補正前濃度 (μg/m³)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
		酸素濃度 (%)	8.2	8.8	8.2	7.7					8.2	7.7 ～8.8		
		補正濃度 (μg/m³)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	2号炉 全水銀	補正濃度 (μg/m³)	(0.2)	0.3	<0.1	<0.1					0.300			
		採取年月日	4.27	5.25	8.10	12.15					平均	範囲		
	3号炉 ガス状	補正前濃度 (μg/m³)	<0.2	<0.2	0.9	<0.2					0.48	<0.05 ～0.9		
		酸素濃度 (%)	8.1	7.0	7.1	8.0					7.6	7.0 ～8.1		
		補正濃度 (μg/m³)	<0.1	<0.1	0.6	<0.1					0.32	<0.05 ～0.6		
	3号炉 粒子状	補正前濃度 (μg/m³)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					<0.005			
		酸素濃度 (%)	8.8	8.1	7.8	8.0					8.2	7.8 ～8.8		
		補正濃度 (μg/m³)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.005			
	3号炉 全水銀	補正濃度 (μg/m³)	<0.1	<0.1	0.6	<0.1					<0.0005			

(5) 放流水

採水年月日	4.2	5.6	6.2	7.14	8.5	9.2	10.1	11.4	12.2	1.6	2.2	3.2	平均or最大	範囲
水温 (℃)	22.5	25.0	21.5	23.5	28.5	25.5	22.0	24.0	21.5	19.5	24.5	25.0	23.6	19.5 ～28.5
pH	7.9	7.7	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	8.1	7.7	8.3	7.8	7.5 ～8.3
透視度 (cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
COD (mg/L)	4.4	3.8	5.0	3.6	3.0	2.1	3.6	2.9	7.1	3.7	4.0	4.4	4.0	2.1 ～7.1
BOD (mg/L)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	
浮遊物質量 (mg/L)	<2	8	5	11	3	4	5	<2	<2	9	<2	<2	5	<2 ～11
よう素消費量 (mg/L)														
カドミウム (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
シアン (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
全水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
銅 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
亜鉛 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	<0.05 ～0.1
全クロム (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	

※金属関係は最大値を示す