# (2) 年間検査結果(第二山口ブロック)

## 原水A

| 採水年月日 | 5.7 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | |
| pH | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 ～ 7.7 |
| 透視度 (cm) | 9 | 4 | 7 | 4 ～ 9 |
| COD (mg/L) | 31 | 33 | 32 | 31 ～ 33 |
| BOD (mg/L) | 20 | 6.0 | 13 | 6.0 ～ 20 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 24 | 20 | 22 | 20 ～ 24 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 2100 | 2300 | 2200 | 2100 ～ 2300 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 250 | 290 | 270 | 250 ～ 290 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 740 | 880 | 810 | 740 ～ 880 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 75 | 94 | 85 | 75 ～ 94 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 350 | 350 | 350 | |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | 0.018 | 0.018 | |
| 全水銀 (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | <0.2 | <0.2 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | 0.6 | 0.6 | |
| 全クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 原水B

| 採水年月日 | 5.7 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 21.0 | 20.5 | 20.8 | 20.5 ～ 21.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | |
| pH | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 ～ 7.6 |
| 透視度 (cm) | 7 | 3 | 5 | 3 ～ 7 |
| COD (mg/L) | 29 | 36 | 32 | 29 ～ 36 |
| BOD (mg/L) | 19 | 7.4 | 13 | 7.4 ～ 19 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 36 | 33 | 35 | 33 ～ 36 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 1600 | 2000 | 1800 | 1600 ～ 2000 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 350 | 350 | 350 | |
| 塩化物イオン (mg/L) | 300 | 510 | 405 | 300 ～ 510 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 58 | 88 | 73 | 58 ～ 88 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 520 | 480 | 500 | 480 ～ 520 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | 0.011 | 0.011 | |
| 全水銀 (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | 0.3 | 0.3 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | 0.8 | 0.8 | |
| 全クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | |

※有害物質では最大値を示す

# 原水C

| 採水年月日 | 5.7 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 19.0 | 17.5 | 18.3 | 17.5 ～ 19.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | |
| pH | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.1 ～ 7.5 |
| 透視度 (cm) | 12 | 4 | 8 | 4 ～ 12 |
| COD (mg/L) | 26 | 28 | 27 | 26 ～ 28 |
| BOD (mg/L) | 12 | 8.1 | 10 | 8.1 ～ 12 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 35 | 32 | 34 | 32 ～ 35 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 1900 | 1700 | 1800 | 1700 ～ 1900 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 330 | 310 | 320 | 310 ～ 330 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 540 | 460 | 500 | 460 ～ 540 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 64 | 78 | 71 | 64 ～ 78 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 410 | 370 | 390 | 370 ～ 410 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | 0.018 | 0.018 | |
| 全水銀 (mg/L) | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | 0.3 | 0.3 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | 0.7 | 0.7 | |
| 全クロム (mg/L) | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 放流水

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 15.5 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 14.0 ～ 19.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 ～ 7.6 |
| 透視度 (cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| COD (mg/L) | 30 | 24 | 28 | 30 | 29 | 27 | 32 | 35 | 36 | 33 | 31 | 31 | 30 | 24 ～ 36 |
| BOD (mg/L) | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9.2 | 12 | 11 | 10 | 9.1 | 6.8 | 12 | 6.8 ～ 15 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 18 | 37 | 23 | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 14 | 16 | 8 ～ 37 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 同上強熱減量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニウムイオン (mg/L) | | | 66 | | | | 89 | | | | | | 78 | 66 ～ 89 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | | | | | | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | <1.0 | | | | | | <1.0 | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | | <0.5 | | | | | | <0.5 | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | 0.8 | | | | | | 0.8 | |
| カドミウム (mg/L) | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | 0.007 | | | | 0.008 | | | | | | 0.008 | 0.007 ～ 0.008 |
| 全水銀 (mg/L) | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | <0.1 | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | <0.2 | | | | <0.2 | | | | | | <0.2 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | 0.5 | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 | 0.5 ～ 0.7 |
| 全クロム (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | 1.5 | | | | 2.0 | | | | | | 2.0 | 1.5 ～ 2.0 |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | 51 | | | | 69 | | | | | | 69 | 51 ～ 69 |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | 0.31 | | | | 0.02 | | | | | | 0.31 | <0.07 ～ 0.31 |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | 21 | | | | 28 | | | | | | 28 | 21 ～ 28 |
| 有機りん (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| 1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| チウラム (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| シマジン (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |

※有害物質では最大値を示す

# (3) 年間検査結果(第三山口ブロック)

## 原水A

| 採水年月日 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 14.5 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 15.8 | 14.5 ～ 17.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | |
| pH | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.8 ～ 7.6 |
| 透視度 (cm) | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 ～ 10 |
| COD (mg/L) | 25 | 24 | 28 | 39 | 29 | 24 ～ 39 |
| BOD (mg/L) | 5.5 | 6.6 | 9.7 | 11 | 8.2 | 5.5 ～ 11 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 44 | 39 | 21 | 26 | 32 | 21 ～ 44 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 6100 | 6100 | 7200 | 8500 | 6975 | 6100 ～ 8500 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 570 | 490 | 860 | 700 | 655 | 490 ～ 860 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 3000 | 3000 | 3600 | 4900 | 3625 | 3000 ～ 4900 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 37 | 36 | 47 | 65 | 46 | 36 ～ 65 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 970 | 850 | 1100 | 1100 | 1005 | 850 ～ 1100 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/cm$^3$) | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | | 0.002 | 0.002 | |
| 全水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | | 0.05 | 0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | | 7.6 | 7.6 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | | 2.6 | 2.6 | |
| 全クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 原水B

| 採水年月日 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 14.2 | 13.5 ～ 15.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | |
| pH | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 6.6 ～ 7.3 |
| 透視度 (cm) | 4 | 7 | 7 | 2 | 4.9 | 2 ～ 7 |
| COD (mg/L) | 30 | 33 | 26 | 35 | 31 | 26 ～ 35 |
| BOD (mg/L) | 14 | 13 | 7.1 | 4.9 | 9.8 | 4.9 ～ 14 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 40 | 31 | 28 | 64 | 41 | 28 ～ 64 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 3300 | 3300 | 3000 | 3200 | 3200 | 3000 ～ 3300 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 310 | 340 | 350 | 340 | 335 | 310 ～ 350 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 730 | 840 | 900 | 1200 | 918 | 730 ～ 1200 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 20 | 19 | 18 | 26 | 21 | 18 ～ 26 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 830 | 720 | 710 | 620 | 720 | 620 ～ 830 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/cm$^3$) | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | 0.002 | 0.002 | |
| シアン (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | | 0.002 | 0.002 | |
| 全水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | | 35 | 35 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | | 1.6 | 1.6 | |
| 全クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 原水C

| 採水年月日 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 13.0 ～ 15.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | |
| pH | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.7 ～ 7.5 |
| 透視度 (cm) | 13 | 6 | 14 | 11 | 11 | 6 ～ 14 |
| COD (mg/L) | 25 | 26 | 30 | 21 | 26 | 21 ～ 30 |
| BOD (mg/L) | 4.7 | 3.6 | 8.8 | 5.9 | 5.8 | 3.6 ～ 8.8 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 35 | 54 | 17 | 15 | 30 | 15 ～ 54 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 3200 | 4200 | 5200 | 4800 | 4350 | 3200 ～ 5200 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 330 | 450 | 770 | 590 | 535 | 330 ～ 770 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 970 | 1600 | 2000 | 5500 | 2518 | 970 ～ 5500 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 21 | 31 | 42 | 37 | 33 | 21 ～ 42 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 640 | 800 | 960 | 770 | 792 | 640 ～ 960 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | | <0.001 | <0.001 | |
| 全水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | | <0.2 | <0.2 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | | 2.1 | 2.1 | |
| 全クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 原水D

| 採水年月日 | 5.7 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 16.5 | 15.4 | 13.0 ～ 17.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | . | | |
| pH | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 6.7 ～ 7.7 |
| 透視度 (cm) | 14 | >30 | >30 | 8 | 18 | 8 ～ >30 |
| COD (mg/L) | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 ～ 23 |
| BOD (mg/L) | 5.5 | 5.4 | 7.4 | 4.3 | 5.6 | 4.3 ～ 7.4 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 27 | 19 | 6 | 10 | 16 | 6 ～ 27 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 2700 | 2700 | 2600 | 2200 | 2550 | 2200 ～ 2700 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 450 | 400 | 400 | 220 | 368 | 220 ～ 450 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 600 | 650 | 810 | 800 | 715 | 600 ～ 810 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 13 | 16 | 23 | 27 | 20 | 13 ～ 27 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 590 | 520 | 440 | 330 | 470 | 330 ～ 590 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | <0.001 | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | | <0.005 | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | | 0.001 | 0.001 | |
| 全水銀 (mg/L) | | | | <0.0005 | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | | <0.1 | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | | 0.3 | 0.3 | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | | 0.9 | 0.9 | |
| 全クロム (mg/L) | | | | <0.05 | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 流入水

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 ～ 16.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 ～ 7.2 |
| 透視度 (cm) | 11 | 11 | 19 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 7 ～ 19 |
| COD (mg/L) | 9.5 | 24 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 35 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 9.5 ～ 36 |
| BOD (mg/L) | 4.4 | 6.3 | 4.6 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 10 | 8.5 | 7.1 | 4.4 ～ 10 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 18 | 37 | 42 | 48 | 23 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | 23 | 20 | 24 | 15 ～ 48 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 3600 | 6400 | 6900 | 7400 | 7100 | 7400 | 6400 | 7700 | 6500 | 7000 | 6900 | 7400 | 6725 | 3600 ～ 7700 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 400 | 620 | 670 | 730 | 750 | 760 | 690 | 2300 | 650 | 620 | 660 | 1000 | 821 | 400 ～ 2300 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 1500 | 2900 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3100 | 3300 | 3600 | 3500 | 3600 | 3225 | 1500 ～ 3800 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 810 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 940 | 990 | 1000 | 1200 | 1100 | 1100 | 1095 | 810 ～ 1300 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/$cm^3$) | | | | | | | | | | | | | | |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| シアン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ひ素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全クロム (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

※有害物質では最大値を示す

## 放流水

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 19.0 | 17.0 | 17.5 | 15.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 ～ 19.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 ～ 7.4 |
| 透視度 (cm) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
| COD (mg/L) | 8.5 | 14 | 17 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 8.5 ～ 18 |
| BOD (mg/L) | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | |
| 浮遊物質量 (mg/L) | <2 | 27 | 35 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | <2 ～ 35 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 3900 | 6200 | 6900 | 7400 | 7300 | 7500 | 6400 | 6600 | 6400 | 7000 | 7000 | 7600 | 6683 | 3900 ～ 7600 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 410 | 610 | 760 | 940 | 480 | 1300 | 660 | 1100 | 630 | 700 | 730 | 1200 | 793 | 410 ～ 1300 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 1600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3217 | 1600 ～ 3600 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | | | <1.0 | | | | <1.0 | | | | | | <1.0 | |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 870 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 940 | 980 | 990 | 1200 | 1100 | 1100 | 1073 | 870 ～ 1200 |
| よう素消費量 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (個/cm$^3$) | 260 | 570 | 3 | 240 | 32 | 330 | 73 | 44 | 51 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 ～ 570 |
| n－ヘキサン抽出物質 (mg/L) | | <1.0 | <1.0 | | <1.0 | | <1.0 | | | | | | <1.0 | |
| フェノール類 (mg/L) | | | | | | | <0.5 | | | | | | <0.5 | |
| 全窒素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | | | | | | | <0.5 | | | | | | <0.5 | |
| カドミウム (mg/L) | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| シアン (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 鉛 (mg/L) | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| ひ素 (mg/L) | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| 全水銀 (mg/L) | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 六価クロム (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 銅 (mg/L) | | | <0.1 | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| 亜鉛 (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| 溶解性鉄 (mg/L) | | 0.2 | 0.3 | | 0.3 | | 0.2 | | | | | | 0.3 | 0.2 ～ 0.3 |
| 溶解性マンガン (mg/L) | | 0.2 | 0.1 | | 0.1 | | <0.1 | | | | | | 0.2 | <0.1 ～ 0.2 |
| 全クロム (mg/L) | | | <0.05 | | | | <0.05 | | | | | | <0.05 | |
| ほう素 (mg/L) | | | 9.1 | | | | 9.8 | | | | | | 9.8 | 9.1 ～ 9.8 |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | | | <1.0 | | | | <1.0 | | | | | | <1.0 | |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | | | 5.2 | | | | 36 | | | | | | 36 | 5.2 ～ 36 |
| 窒素の合計量 (mg/L) | | | 5.6 | | | | 36 | | | | | | 36 | 5.6 ～ 36 |
| 有機りん (mg/L) | | | | | | | <0.1 | | | | | | <0.1 | |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | | | | | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | |
| トリクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| ジクロロメタン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| 四塩化炭素 (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| ベンゼン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| 1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | | | | | | | <0.004 | | | | | | <0.004 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | | | | | | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | |
| チウラム (mg/L) | | | | | | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | |
| シマジン (mg/L) | | | | | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | |
| チオベンカルブ (mg/L) | | | | | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | |
| セレン (mg/L) | | | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | |

※有害物質では最大値を示す

## （4）周縁地下水（毎月測定項目）

### No.1

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 10.5 ～ 14.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | 55 | 58 | 55 | 53 | 59 | 58 | 60 | 53 | 66 | 58 | 60 | 51 | 57 | 51 ～ 66 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 25 | 23 | 25 | 33 | 40 | 38 | 30 | 24 | 39 | 31 | 26 | 35 | 31 | 23 ～ 40 |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

### No.2

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 9.0 ～ 12.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | 74 | 71 | 73 | 69 | 77 | 84 | 93 | 78 | 100 | 102 | 110 | 84 | 85 | 69 ～ 110 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 27 | 32 | 25 | 22 | 25 | 27 | 28 | 33 | 27 | 36 | 38 | 41 | 30 | 22 ～ 41 |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

### No.3

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.2 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 11.1 | 9.0 ～ 13.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 17 | 32 | 29 | 29 | 17 ～ 32 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 33 | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 16 | 13 | 15 | 23 | 24 | 22 | 21 | 13 ～ 33 |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

### No.4

| 採水年月日 | 4.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.5 | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 12.2 | 1.20 | 2.16 | 3.2 | 平均 or 最大 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 (℃) | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.6 | 9.5 ～ 12.0 |
| 電気伝導率 (mS/m) | 60 | 57 | 55 | 48 | 52 | 43 | 45 | 46 | 66 | 55 | 51 | 59 | 53 | 43 ～ 66 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 44 | 45 | 43 | 39 | 38 | 44 | 46 | 48 | 49 | 42 | 46 | 51 | 45 | 38 ～ 51 |
| ほう素 (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | |

## （5）周縁地下水（全項目）

| 観測井 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 水温 (℃) | 14.0 | 11.0 | 12.5 | 11.5 |
| 電気伝導率 (mS/m) | 60 | 93 | 30 | 45 |
| pH | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 透視度 (cm) | 4 | 8 | >30 | >30 |
| COD (mg/L) | 8.8 | 3.0 | 2.5 | 3.1 |
| BOD (mg/L) | 4.2 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| 浮遊物質量 (mg/L) | 25 | 25 | <2 | <2 |
| 蒸発残留物 (mg/L) | 410 | 640 | 200 | 290 |
| 同上強熱減量 (mg/L) | 120 | 240 | 67 | 130 |
| 塩化物イオン (mg/L) | 30 | 28 | 16 | 46 |
| アンモニウムイオン (mg/L) | 1.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| カルシウム硬度 (mg/L) | 110 | 170 | 62 | 72 |
| ようそ消費量 (mg/L) | | | | |
| 大腸菌群数 (個/cm$^3$) | | | | |
| n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| フェノール類 (mg/L) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 全窒素 (mg/L) | | | | |
| 全リン (mg/L) | | | | |
| ふっ素 (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| カドミウム (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| シアン (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 鉛 (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| ひ素 (mg/L) | 0.040 | 0.004 | 0.009 | 0.010 |
| 全水銀 (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 六価クロム (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 銅 (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 亜鉛 (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 溶解性鉄 (mg/L) | 4.6 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 溶解性マンガン (mg/L) | 0.5 | 0.1 | 0.2 | <0.1 |
| 全クロム (mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ほう素 (mg/L) | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| アンモニア性窒素 (mg/L) | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 (mg/L) | <0.07 | 0.66 | <0.07 | <0.07 |
| 窒素の合計量 (mg/L) | 0.55 | 1.06 | 0.47 | 0.47 |
| 有機りん (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| アルキル水銀 (mg/L) | | | | |
| PCB (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1,4-ジオキサン (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| トリクロロエチレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| テトラクロロエチレン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| ジクロロメタン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 四塩化炭素 (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| ベンゼン (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| チウラム (mg/L) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| シマジン (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| チオベンカルブ (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| セレン (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

## (6) 湧出ガス

※ガス流量はすべて標準状態[273.15K(0℃)、101.32kPa]でのガス量に対する値

山口Aブロック　　天気 晴れ　　外気温(℃) 9.9　　気圧(hPa) 1020.7

| 測定日 | 地点番号 | ガス温度(℃) | 酸素(%) | 二酸化炭素(%) | メタン (ppm 又は %) | 流速(m／s) | 硫化水素(ppm) | ガスパイプ内径(mm) | ガス流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | N3 | 15.1 | 7.8 | 0.25 | 17% | 0.4 | <2.0 | 150 | 22.9 |
| 11月8日 | N5 | 14.0 | 4.5 | 1.0 | 12% | 0.5 | <2.0 | 150 | 29.7 |
| 11月8日 | N6 | 17.4 | 10.9 | 1.1 | 10% | 0.5 | <2.0 | 150 | 30.9 |
| 11月8日 | N7 | 13.7 | 18.7 | 0.5 | 2600ppm | 0.2 | <2.0 | 150 | 13.6 |
| 11月8日 | N8 | 14.3 | 20.0 | 0.3 | 160ppm | 0.1 | <2.0 | 150 | 6.8 |
| 11月8日 | N9 | 17.5 | 15.4 | 0.5 | 2.1% | 0.3 | <2.0 | 150 | 21.0 |

山口Bブロック　　天気 晴れ　　外気温(℃) 9.9　　気圧(hPa) 1020.7

| 測定日 | 地点番号 | ガス温度(℃) | 酸素(%) | 二酸化炭素(%) | メタン (ppm 又は %) | 流速(m／s) | 硫化水素(ppm) | ガスパイプ内径(mm) | ガス流量(m3N/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | N1 | 14.8 | 12.1 | 2.5 | 3.1% | 0.2 | <2.0 | 150 | 14.2 |
| 11月8日 | N2 | 16.6 | 15.8 | 0.25 | 8.6% | 0.5 | <2.0 | 150 | 33.4 |
| 11月8日 | N4 | 17.2 | 20.9 | <0.25 | 0ppm | 0.3 | <2.0 | 150 | 18.5 |
| 11月8日 | N10 | 17.7 | 20.9 | <0.25 | 0ppm | 0.2 | <2.0 | 150 | 9.9 |
| 11月8日 | N11 | 18.0 | 20.9 | <0.25 | 4900ppm | 0.1 | <2.0 | 150 | 4.9 |
| 11月8日 | N12 | 18.3 | 20.9 | <0.25 | 1800ppm | 0.2 | <2.0 | 150 | 11.1 |

山口Cブロック　　天気 晴れ　　外気温(℃) 9.9　　気圧(hPa) 1020.7

| 測定日 | 地点番号 | ガス温度(℃) | 酸素(%) | 二酸化炭素(%) | メタン (ppm 又は %) | 流速(m／s) | 硫化水素(ppm) | ガスパイプ内径(mm) | ガス流量(m3N/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月8日 | S1 | 14.1 | 20.9 | <0.25 | 0ppm | 0.1 | <2.0 | 150 | 8.7 |
| 11月8日 | S2 | 17.4 | 7.6 | 0.50 | 5.7% | 0.2 | <2.0 | 150 | 9.9 |
| 11月8日 | S3 | 12.8 | 0.0 | 8.0 | 2.5% | 0.2 | <2.0 | 150 | 13.0 |
| 11月8日 | S4 | 16.8 | 13.3 | <0.25 | 3.7% | 0.4 | <2.0 | 150 | 26.6 |
| 11月8日 | S5 | 12.7 | 16.7 | 0.5 | 1.5% | 0.3 | <2.0 | 150 | 20.4 |
| 11月8日 | S6 | 14.9 | 15.9 | 1.0 | 6700ppm | 0.2 | <2.0 | 150 | 13.0 |

※メタンの単位
10000ppm＝1%
機器の測定可能範囲の都合上、0～10000ppmまではppmを単位とし、それ以上は%を単位として表記