

別紙Ⅳ-1 必要諸室及び仕様

所管	必要諸室 (名称)	室数・席数など	個室	室面積		面積合計	職員数	設置層	動線・配置計画に 関する留意事項	その他特記事項	災害時の機能の維持	建築				設備						主要な什器・備品等								
				m ²	程度 or 以上							O A F フロア	天井高 mm	ドア形状 記載	遮音性能 有無	非常用 コンセ ント	(多機能 機)	(電話)	(一般器)	T V 接 続 端 子	構 内 L A N		電 気 時 計	緊 急 通 報 装 置	洗 面 化 粧 台	手 洗 い	流 し 台			
																												有無	mm	記載
中央区民センター	事務室②		1	○	180	程度	180		2		○	○	2700				○	○		○	△	○					カウンター			
	区民ホール		1	○	540	程度	540	-	1		○		7000							○	△	○					格納式ステージ、舞台装置、音響・映像設備、下足入れ(200足分)			
		器具庫①		1	○	50	程度	50	-	1				2700																
	器具庫②		1	○	20	程度	20	-	1				2700																	
	和室		1	○	62	以上	62	-	2				2500							○	△	○					○			
	会議室④		2	○	64	以上	128	-	2				2700								○	△	○							
	会議室⑤		1	○	48	以上	48	-	2				2700								○	△	○							
	貸室①		1	○	71	以上	71	-	2				2700							○	△	○					○			
	貸室②		1	○	70	以上	70	-	2	貸室②③④⑤は可動間仕切壁により、一体的に利用できるようにする。			2700							○	△	○						電動スクリーン、固定式スピーカー		
	貸室③		1	○	70	以上	70	-	2				2700							○	△	○								
	視聴覚室		1	○	108	以上	108	-	2				2700			○				○	△	○						電動スクリーン、天井吊りプロジェクター、固定式スピーカー		
	図書室		1	○	233	程度	233	-	2				2700					△			△	○			○					
	娯楽室		1	○	120	以上	120	-	2				2700							○	△	○					○	固定式ステージ、固定式スピーカー		
	共用部	区民ギャラリー		1		185	程度	185	-	1		○	2700							○		○								
更衣室			2	○	20	程度	40	-	1又は2			2500																		
ホワイエ			+		240	程度	240	-	+			2700																ウォータークーラー		
倉庫			適宜	○	適宜	-	-	-	2			2700																		
共用部	エントランスホール		1		240	程度	240	-	1			2700								○		○								
	総合案内		1		-	-	-	-	-			2700										○								
	ホール		5		適宜	-	-	-	2~6																					
	ごみ置き場		1	○	40	程度	40	-	1	収集車への積み込みに配慮																				
	感染性廃棄物保管庫		1	○	3	以上	3	-	1	収集車への積み込みに配慮																				
	WC		6	○	適宜	-	-	-	各階		○	2500														○	○			
	給湯室		6	○	適宜	-	-	-	各階			2500																○		
	動物保管庫		1	○	5	程度	5	-	適宜	輸送設備と保管庫との動線と来庁者との動線分離に配慮			2500									○								
	物販施設		1	○	適宜	-	-	-	1				適宜									○								
	機械室			○	適宜	-	-	-	適宜		○	適宜										○								
	自家発電機械室・電気室		1	○	130	程度	130	-	適宜		○	適宜										○								
	物品庫①		適宜+	○	200	程度	200	-	適宜	車両への積み下ろしに配慮			2700																	
	物品庫②		1	○	15	程度	15	-	適宜		○	2700																		
	運転手控室		1	○	適宜	-	-	-	2	適宜			2500									○		○						
	清掃員等控室			○	適宜	-	-	-	適宜				2500																	
	授乳室		1	○	適宜	-	-	-	適宜	土日や夜間にも使える配置		○	2500															○		
	防災センター		1	○	30	程度	30	-	1	出入口に面して配置		○	2700														○	○	警報盤、制御盤、放送用マイク	
	事務室③		1	○	60	程度	60	-	5			○	○	2700								△	○							
事務室④		1	○	115	程度	115	-	適宜			○	○	2700								△	○								
事務室⑤		1	○	25	程度	25	-	適宜			○	○	2700								△	○								

◎ 「室面積」欄に数値を示す諸室について

- 1)【程度】は記載の±5%以内の面積とする。
- 2)【以上】は記載以上の面積とする。

- 3)【適宜】は設計水準・その他欄に記載の機器・什器・備品の配置が可能で内部通路スペースの確保など運用に支障のない面積とする。
- 4)天井高さは示した数値以上とする。

◎ 「設備」欄の【△】は空配管の設置とする。

◎ 「災害時の機能の維持」欄の△は、執務室部分を対象とする。