

実施年度		施設			所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(※1)	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) (※2)						測定理由(※3)
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(※4)	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
		区	町条丁目												
17		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F ホール(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F ホール(2)	1	0.015 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F ホール(3)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	3F 視聴覚室(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	3F 視聴覚室(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.30	3F 集会室A(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.30	3F 集会室A(2)	1	0.020 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F 集会室B(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F 集会室B(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.29	2F 和室A(1)	1	0.045 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.29	2F 和室A(2)	1	0.050 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	2F 和室B(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	2F 和室B(2)	1	0.015 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	2F 事務室(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	2F 事務室(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.31	1F 和室C(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.31	1F 和室C(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.29	1F 調理実習室(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.8.29	1F 調理実習室(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.30	1F 集会室C(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.30	1F 集会室C(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.10	1F 児童室(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.10	1F 児童室(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F 廊下(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.11	3F 廊下(2)	1	0.015 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.10.6	2F エントランスホール・廊下(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.10.6	2F エントランスホール・廊下(2)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.10.6	2F エントランスホール・廊下(3)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	1F 廊下(1)	1	0.010 N 以下 D						4
		白石	本郷通3丁目北1-1	白石区民センター	総務企画課	H17.9.29	1F 廊下(2)	1	0.010 N 以下 D						4

※1(測定方法) 1:簡易測定(ppm) 2:拡散法( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 3:吸引法( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

※2(測定結果) \*:指針値超過 ND:定量下限値以下

※3(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定

※4(ホルムアルデヒド) 既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。