様式1

# 揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

白石区　市民部　総務企画課

| 実施年度 | | 施設 | | | 所管・課 | 測定実施年月日 | 測定室名 | 測定方法（※1） | 測定結果（ppm又は$\mu g/m^3$）（※2） | | | | | | 測定理由（※3） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 整理番号 | 所在地 区 | 所在地 町条丁目 | 名称 | | | | | ホルムアルデヒド（※4） | トルエン | キシレン | パラジクロロベンゼン | エチルベンゼン | スチレン | |
| 20 | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 事務室 | 1 | 0.045 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・廊下① | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・廊下② | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 準備室 | 1 | 0.020 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 会議室 | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 茶室・続きの間 | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 和室（1）（8畳） | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 和室（2）（6畳） | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 1F 和室（3）（8畳） | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 2F 廊下 | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 2F 舞踊室① | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |
| | | 白石 | 本通17丁目 北3番24号 | 旧札幌文化交流館（白石亭） | 総務企画課 | H20.10.5 | 2F 舞踊室② | 1 | 0.010以下 | | | | | | 4 |

※1（測定方法）　1：簡易測定（ppm）　2：拡散法（$\mu g/m^3$）　3：吸引法（$\mu g/m^3$）
※2（測定結果）　＊：指針値超過　ND：定量下限値以下
※3（測定理由）　1：新築・改築等　2：備品搬入・入替　3：化学物質使用　4：安全確認(既存施設)　5：再測定
※4（ホルムアルデヒド）　既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。