

仕 様 書

1 業務名称

北消防署篠路出張所ロードヒーティング設備交換修繕業務

2 業務場所

北消防署篠路出張所（札幌市北区篠路2条4丁目7番20号）

3 履行期間

契約締結日から令和6年3月22日まで

4 業務対象設備（別図参照）

- ロードヒーティング融雪ユニットボイラー（RH-1-1、RH-1-2、RH-2）
- 地温センサー（RH-1-2）

5 業務内容

北消防署篠路出張所に設置されている、上記4業務対象設備の下記に示す部品等を交換修繕し、試運転調整を行うこと。交換部品は既存設備と同等品で暖房用油だき温水ボイラーの専用品とする。

なお、その他業務内容については下記(1)～(4)のとおり。

- 地温センサー（RH-1-2）及びその敷設配管の交換は、必要に応じて敷設位置を確認のうえ、敷設箇所のアスファルト、コンクリート等を撤去し、交換及び現状復旧すること。なお、現状復旧後は敷き鉄板等を敷設し、大型車両等が車庫利用できない時間を可能な限り短くすること。
- 部品交換後、既存部品との接続確認を行うこと。
- 業務内で生じた発生材は適切に処分すること。
- 「ボイラー設置変更届出書」を2部、添付書類を添えて、札幌市北消防署予防課へ届出ること。また、届出た届出書の写し（受付印あり）を委託者に提出すること。

【部品等】

名称	型式等	数量
暖房用油だき温水ボイラー	FB-52N(S)	3台
ボイラーリモコン	ボイラー付属品	3台
送油管	ボイラー付属品	3組
給排気筒	RHK-70S	3組
不凍液	ボイラー適合品	規定量
地温センサー（敷設配管含む）	TMP-3	1本

6 提出書類

提出書類	提出部数	提出期限
作業計画書	1部	作業実施前
完了届（本市指定様式）	1部	業務完了後すみやかに
業務報告書	1部	業務完了後すみやかに
ボイラー設置変更届出書	1部	業務完了後すみやかに
業務写真	1部	業務完了後すみやかに

7 その他

- (1) 受託者は、作業方法について事前に委託者と打合せを行い、本市職員の業務への影響が最小限となるよう考慮すること。
- (2) 受託者は、作業日程について事前に委託者と打合せを行い、作業計画書を提出すること。
- (3) 作業日時は、土日祝日を除いた平日で、8時45分から17時15分までの間で行うこと。
- (4) 受託者は、本業務の遂行に伴い官公庁等に対する手続き及び協議が必要になった場合は、適宜、委託者と協議して手続き及び協議を行うとともに、必要な経費を負担するものとする。
- (5) 本仕様書に定めのない事項については、国土交通省の技術基準「公共建築改修工事標準仕様書」に準じて行うこととし、委託者、受託者双方協議のうえ決定する。

8 問合せ先

札幌市消防局総務部施設管理課 担当：栃木
札幌市中央区南4条西10丁目（Tel 011-215-2030）
E-mail：shisetsu.shobo@city.sapporo.jp