

# セルフスタンドで安全給油!

静電気火災・ガソリンの吹きこぼれなどの事故を防止しましょう!

## 1 来店

- セルフスタンドに入る際は、給油設備や他の設備に接触しないように注意して、給油設備側に給油口が来るようにして、停車位置（通常は白線などで表示されています。）内に停車してください。
- パーキングブレーキを掛けて、エンジンを停止してください。
- 停車後、車内のレバーなどにより給油口を開けてください。  
※下車後、直ぐに給油口キャップを開けてはいけません。



## 4 静電気除去シート

給油設備に設置されている静電気除去シートに触れて除電してください。



## 2 給油前

給油設備などに表示されている注意事項を良く読んでください。

〈注意事項の例〉

- ・給油前に自動車のドア・窓を閉めてください。
- ・給油作業は必ず1人で行ってください。
- ・給油口付近に子供が近づかないようにしてください。
- ・その他、スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。



## 5 給油口キャップ

給油口キャップを開け、キャップ置き等に置いてください。



## 3 オーダー

給油する油種を「正しく」選んでください。



## 7 給油終了

- ・給油口キャップを閉めて、給油口を閉じてください。
- ・給油設備や他の設備に接触しないよう注意して、車両を進行させてください。  
※従業員の誘導や案内等を守って場内の安全通行に努めましょう。



★不明な点があるときは、インターホンを使用して従業員に確認しましょう!

お問い合わせ先

札幌市消防局 中央区南4条西10丁目 TEL 215-2050  
中央消防署 中央区南4条西10丁目 TEL 215-2120  
北消防署 北区北24条西8丁目 TEL 737-2100  
東消防署 東区北24条東17丁目 TEL 781-2100  
白石消防署 白石区南郷通6丁目北 TEL 861-2100  
厚別消防署 厚別区厚別中央1条5丁目 TEL 892-2100

豊平消防署 豊平区月寒東1条8丁目 TEL 852-2100  
清田消防署 清田区平岡1条1丁目 TEL 883-2100  
南消防署 南区真駒内幸町1丁目 TEL 581-2100  
西消防署 西区発寒10条4丁目 TEL 667-2100  
手稲消防署 手稲区手稲本町2条5丁目 TEL 681-2100

危険物の保安に関する情報は、  
消防局ホームページでご覧いただけます。

<http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/top.html>