

屋内（外）消火栓設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点 検 結 果	措 置 年 月 日 及び措置内容
水 源	水 槽 等	漏水等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
	水 量 ・ 水 状	水量（位）の適否	目視		
		障害となる浮遊物、沈殿物等の有無	目視		
	給 水 装 置	腐食、損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
呼 水 装 置	呼 水 槽	漏水等の有無	目視		
		変形、損傷等の有無	目視		
		水量、水状の適否	目視		
	バ ル ブ	変形、損傷等の有無	目視		
		開閉状態及び機能の適否	手動確認		
	自 動 給 水 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	減 水 警 報 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	加 圧 送 水	電 動 機	変形、損傷等の有無	目視	
固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無			目視又はハンマーテスト		
軸受部、回転部等の給油状況			目視		
機能の適否			作動確認		
異音、異常振動、異常発熱等の有無			作動確認		
本 体		変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
		軸受部、回転部等の給油状況	目視		
		異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
		機能の適否	作動確認		
内		漏えいの有無	目視		
	腐食、変形等の有無	目視			

装 置	燃	燃料タンク	量の適否	目視			
			バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認			
	機	潤滑油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視			
			蓄電池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
	電解液量の適否	目視					
	端子電圧の適否	電圧測定					
	関	動力伝達装置	腐食、変形、損傷等の有無	目視			
			機能の適否	作動確認			
	起	動	装置	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
				回転数の適否	回転計の指針確認		
	冷	却	装置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
				変形、損傷等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	給	排	気装置	変形、損傷等の有無	目視		
				周囲に可燃物等の有無	目視		
				機能の適否	作動確認		
	ポ	ン	プ	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
				固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無	目視又はハンマーテスト		
				軸受部、回転部等の給油状況	目視		
機能の適否				作動確認			
著しい漏水の有無				作動確認			
異音、異常振動、異常発熱等の有無				作動確認			
流量及び圧力の適否				目視			
連成計等の指示状況				作動確認			
起	動	装置	操作部周囲の障害物の有無	目視			
			標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
			機能の適否	作動確認			
制	御	盤	変形、損傷等の有無	目視			

電動機 の 制 御 装 置		操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧	電圧の指示状況	目視			
		電源灯の点灯状況	目視			
	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視			
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		開閉状態	目視			
		機能の適否	作動確認			
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視			
		種類、容量の適否	目視			
		予備品の有無	目視			
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視			
		接点の焼損等の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視			
		被覆の損傷等の有無	目視			
配 管 等	バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）	変形、損傷等の有無	目視			
		開閉状態及び機能の適否	手動確認			
	ろ 過 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		ろ過網の破損、異物の堆積等の有無	目視（取り外して行う。）			
	配 管 （可撓部を含む。）	変形、損傷等の有無	目視			
		塗装状況及び腐食の有無	目視			
		漏えいの有無	目視（放射試験の際確認）			
		ドレンピットの損傷等の有無	目視			
	消 火 栓	消 火 栓 箱 等	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			周囲障害物の有無	目視		
附属工具備え付けの有無			目視			
標識の適否			目視			
ホ ー ス 及 び ノ ズ ル		変形、損傷等の有無	目視			
		本数の適否	目視			
		機能の適否	放射試験の際確認			
標 示 灯		損傷等の有無	目視			
		点灯の状況	目視			
			変形、損傷等の有無	目視		
		固定ボルト等のゆるみ、脱落	目視又はハンマーテ			

予 備 動 力 源	自 家 発 電 設 備	本 体	等の有無	スト		
			軸受部、回転部等の給油状況	目視		
			異音、異常振動、異常発熱等の有無	作動確認		
			絶縁抵抗値の適否	絶縁抵抗計による測定		
	(内 燃 機 関 を 含 む 。)	燃 料 タ ン ク	漏えいの有無	目視		
			腐食、変形等の有無	目視		
			量の適否	目視		
			バルブ開閉状態及び機能の適否	手動確認		
		潤 滑 油	著しい汚れ等の有無及び量の適否	目視		
		蓄 電 池	腐食、変形、損傷等の有無	目視		
			電解液量の適否	目視		
			端子電圧の適否	電圧測定		
		冷 却 装 置	冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
			機能の適否	作動確認		
		給 排 気 装 置	変形、損傷等の有無	目視		
	周囲に可燃物等の有無		目視			
	機能の適否		作動確認			
	蓄 電 池 設 備	変形、損傷等の有無	目視			
		端子ボルトのゆるみ等の有無	目視			
		電解液量の適否	目視			
		機能の適否	作動確認			
	起 動 装 置	腐食、変形、損傷等の有無	目視			
		操作部周囲の障害物の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
	そ の 他					