

電気防食装置の点検表（地下貯蔵タンクを有する施設に限る。）

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
本 体 部 等	電気防食装置の損傷の有無	目視		
電 位 測 定	地下貯蔵タンク及び地下配管の対地電位	電位計測器による測定		
電 極	陽極発生電流	電位計測器による測定		
外部電源方式の本体部	直流電源装置の作動状況	出力電圧・出力電流の確認		

※ 当該点検項目は、「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成25年2月22日付け消防危第25号）による。