

仕 様 書

1 業務名

札幌市自閉症者自立支援センター冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新業務

2 履行期間

契約締結の日から令和3年3月24日（水）まで

3 対象施設

札幌市自閉症者自立支援センター 2階 機械室
(札幌市東区東雁来12条4丁目1番5号)

4 業務内容

札幌市自閉症者自立支援センターの冷温水ポンプ・冷却水ポンプの更新を行う。作業内容は以下のとおり。

(1) 冷温水ポンプ・冷却水ポンプの更新

既存機器を、下記のもの又はその同等品に更新する。

冷温水ポンプ	メーカー名	テラル株式会社
	品名	渦巻ポンプ
	型式	LS-80X65A-e
	数量	1台
冷却水ポンプ	メーカー名	テラル株式会社
	品名	渦巻ポンプ
	型式	LS-125X100A-e
	数量	1台

【同等品条件】

規格		
冷温水ポンプ	口径（吸込）	80mm
	口径（吐出し）	65mm
	出力	2.2kW程度以上
	相・電圧	三相・200V
	給水量	660L/min以上
	極数	4p
	周波数	50Hz
冷却水ポンプ	口径（吸込）	125mm
	口径（吐出し）	100mm
	出力	7.5kW程度以上
	相・電圧	三相・200V
	給水量	1,250L/min以上
	極数	4p
	周波数	50Hz

- ・同等品で参加する場合は、事前にカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、確認を受けること。
- (2) 電気・配管の接続（保温含む）等、接地面との固定、試運転
- (3) その他設置に必要な作業及び廃棄物処理
既存機器及び機器等の梱包材の廃棄についても、本業務に含むものとする。

5 特記事項

- (1) 入札の前に必ず現場の下見を行い、想定する作業方法に問題がないか、委託者に確認すること。
- (2) 施工方法及び日時等について、事前に委託者と打合せすること。
- (3) 施工時の安全管理には十分注意すること。
- (4) 施工の際に、操作方法・維持管理方法等について説明すること。
- (5) 業務終了後、速やかに施工状況がわかる写真を添付した業務報告書を委託者に提出すること。
- (6) 本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。
 - ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。
 - イ ごみ減量及びリサイクルに努めること。
 - ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
 - エ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。
 - オ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用すること。
- (7) この仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議のうえ定める。

6 連絡先

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課（担当 平山） 電話 011-211-2938
（札幌市中央区北1条西2丁目 市役所本庁舎3階南側）